



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

RESOCONTO VERBALE

RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Del 25 marzo 2015 (ore 12)

Il giorno 25 marzo 2015 alle ore 12,00, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), convocata con nota prot. n. 0004738 del 5 marzo 2015, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i), alla Società Terna Rete Italia S.r.l., alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto 132 kV "Santarcangelo – Rimini Nord", facente parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), nel tratto compreso tra il sostegno N."2 "ed il sostegno N. "5".

Le opere sono site completamente nel comune di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini.

Viene evidenziato che nell'istanza di autorizzazione la Società proponente l'intervento richiede solo l'inamovibilità dell'opera.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili, efficienza energetica, il nucleare, (DGMEREEN) – Divisione IV (Infrastrutture e Sistemi di Rete);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. Dighe e Infrastrutture Elettriche e Idriche;
- Regione Emilia Romagna – D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde;

Sono inoltre presenti, in nome e per conto di Terna Rete Italia S.r.l., i rappresentanti della società Terna Rete Italia S.P.A. – Direzione Territoriale Nord Est Sviluppo Reti (società

MB
AC
hg
OR

alla quale Terna Rete Italia S.r.l. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi) di seguito indicata come **Terna**.

Il rappresentante del **MiSE-DGMEREEN**, responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un procedimento unico svolto ai sensi del DL. 239/2003 e secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE, di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003, da parte della regione interessata dall'intervento.

La variante scaturisce dalla richiesta della Società Bornaccino S.r.l., in quanto una parte dell'attuale tracciato aereo dell'elettrodotto a 132 kV "Santarcangelo – Rimini Nord" - n. 185, interferirà con la realizzazione di future opere edilizie - Piano Particolareggiato di iniziativa Privata denominato "Bornaccino".

Ciò premesso le aree interessate dal progetto edilizio sarebbero incompatibili con l'attuale tracciato dell'elettrodotto oggetto della presente riunione. La variante proposta allontanerà di circa 80 m l'attuale tracciato dalla zona interessata dalle opere, di cui sopra, ed avrà una lunghezza di circa 750 m.

La Società "Bornaccino S.r.l." si farà carico degli oneri complessivi dell'intervento. Inoltre la stessa Società è già proprietaria di tutte le particelle interessate dalle servitù inerenti la variante.

Terminata la premessa il rappresentante del **MiSE-DGMEREEN** ricapitola le precedenti varie fasi dell'iter procedimentale le quali hanno portato alla riunione odierna.

La Società Terna Rete Italia S.r.l. ha presentato istanza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come già rappresentato ai sensi del DL. 239/2003, con nota datata **18 giugno 2014**, Prot. TRISPANE/P20140003619 (prot. MiSE n. 0012799 del 30 giugno 2014).

- A seguito della verifica dei requisiti tecnici/amministrativi di ammissibilità dell'istanza, il **MiSE**, con nota del **4 agosto 2014** (prot. MiSE n. 0015200), comunicava l'avvio del procedimento, attribuendo all'istanza il numero di classifica EL-334. Inoltre invitava contestualmente la società Terna Rete Italia S.p.A, in nome e per conto del Proponente l'intervento ad inviare la documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte nell'iter.
- La Società **Terna** trasmetteva la documentazione progettuale, a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte, in data **28 ottobre 2014** e procedeva comunque all'avviso con raccomandata A/R alla Soc. Bornaccino S.r.l. in data 19.11.2014.
- Avendo constatato l'ottemperanza degli obblighi amministrativi, da parte del Proponente l'intervento, il **MiSE** ha convocato l'odierna Conferenza di Servizi con nota **5 marzo 2015** (Prot. 0004738), ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il rappresentante del **MiSE - DGMEREEN** invita quindi il rappresentante della Società proponente l'intervento, ad illustrare nel dettaglio il progetto presentato.

Il rappresentante di Terna ribadisce quanto già esposto in premessa dal rappresentante del MiSE, che: l'intervento, i cui oneri non saranno a carico della società Proponente, configurandosi come variante richiesta da terzi.

Premesso che:

La società Bornaccino S.r.l. come già accennato in precedenza, al fine di realizzare il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "Bornaccino" ha richiesto lo spostamento della linea elettrica a 132 kV in semplice terna "Santarcangelo - Rimini Nord" - n. 185,.

Per la realizzazione dello spostamento, Terna ha elaborato un progetto di variante nel tratto interessato tra gli esistenti sostegni N. 2 e N. 5.

Descrizione dell'opera:

La variante da realizzare, interessa la linea a 132 kV "Santarcangelo - Rimini Nord" nel tratto compreso tra i sostegni N. 2 e N. 5 con uno spostamento a sud di circa 80 m ed ha una lunghezza totale di circa 0,75 km, completamente nel territorio del comune di Santarcangelo di Romagna (RN).

L'intervento in progetto consiste in:

- realizzazione di tre nuovi sostegni N. 3, N. 4 e N. 5 in sostituzione dei sostegni esistenti N. ex3, N. ex4 e N. ex5, di tipologia simile agli attuali e di altezza adeguata allo scopo prefisso;
- traslazione dei conduttori e della fune di guardia sui nuovi sostegni e regolazione degli stessi;
- demolizione dei sostegni esistenti n° ex3, n° ex4 e n° ex5 e loro recupero.

Il tratto di elettrodotto aereo in progetto prevede, per ciascuna fase elettrica, l'utilizzo di n.1 conduttore costituito da una corda di alluminio-acciaio con un diametro complessivo di 31,5 mm. L' elettrodotto sarà inoltre equipaggiato con una corda di guardia in acciaio zincato del diametro di 10,50 mm. In alternativa sarà possibile l'impiego di una corda di guardia in alluminio-acciaio con fibre ottiche, del diametro di 11,5 mm. I sostegni saranno del tipo tronco piramidale a semplice terna, di tipo unificato Terna per linee a 132 kV.

MB
Per quanto riguarda i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, è stato utilizzato il modello di calcolo che si basa sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4 edizione luglio 1996 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche" considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree ed in cavo interrato. Il suddetto algoritmo simula l'intensità dei campi elettrici e magnetici, convenzionalmente analizzati, ad un metro dal suolo. Le simulazioni effettuate sono riferite alle condizioni elettricamente più sfavorevoli. Il valore di corrente, utilizzato quale dato di ingresso per le simulazioni del campo elettromagnetico, è pari **675 A** come previsto dalla Norma CEI 11-60 ed. 02 del giugno 2002.

R
Ai fini del calcolo è stato tenuto conto anche dell'interferenza con l'elettrodotto esistente a 380 kV in semplice terna "Forlì - Fano" n. 350, in corrispondenza della campata compresa fra i sostegni n° 3 e n° 4. Per il calcolo è stata considerata la corrente di circa **2310 A**.

Gli schemi di calcolo corrispondono alle sezioni ortogonali dei sostegni di linea in semplice terna riferite alla tipologia con il maggior sbraccio delle mensole utilizzati per la variante in oggetto. I sostegni impiegati per la variante sono del tipo unificato Terna per linee a 380 kV a semplice terna. Per l'analisi dei campi elettrico e magnetico è stata analizzata la tratta compresa tra i nuovi sostegni N. "2" e "5".

Il livello del campo elettrico ad 1 m dal terreno è sempre inferiore al limite di esposizione pari a 5 kV/m fissato dall'art. 3 dal DPCM 8 luglio 2003.

I valori di D.p.A. (Distanza di Prima Approssimazione) imperturbata sono stati calcolati ai sensi del Decreto 29/05/2008. Nel caso in progetto, considerata la presenza interferente della linea elettrica a 380 kV in semplice terna "Forlì - Fano" n. 350, è stato deciso di eseguire il calcolo delle aree di prima approssimazione, come definito nel DM 29 maggio 2008 mediante un modello di calcolo tridimensionale. Il modello tridimensionale è stato sviluppato con il programma WinEDT ver. 7.8.

Dalla valutazione effettuata, non sono interessati dalle aree di prima approssimazione, (proiezione a terra delle fasce di rispetto calcolate), aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere né i volumi edificatori del comparto da realizzare.

Per ciò che concerne la comunicazione del progetto ai sensi della normativa vigente, nella documentazione del proponente è presente la planimetria catastale (scala 1:2.000) e l'elenco delle particelle interessate aventi, come già detto, un unico proprietario.

Pur dichiarando di disporre delle necessarie servitù di elettrodotto sui fondi interessati dalle opere oggi in discussione; la società Terna ha comunque provveduto ad inviare alla Bornaccino S.r.l. l'avviso tramite raccomandata A/R.

Inoltre sono state effettuate gli avvisi all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna dal 17.11.2014 al 2.01.2015 e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" in data 3.12.2014.

Tali forme di pubblicità non hanno prodotto nessuna osservazione.

Il rappresentante del MiSE chiede alla Terna stante la non ricorrenza della "pubblica utilità" dell'opera, di confermare quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione dalla Società proponente, di disporre già delle necessarie servitù di elettrodotto sui terreni relativi alle opere da realizzarsi. Il rappresentante Terna segnala che si dispone della servitù di elettrodotto a favore di Terna Rete Italia S.r.l. relativa alle proprietà interessate della ditta catastale "Bornaccino srl".

In particolare è stato costituito il seguente atto:

Soc. Bornaccino srl: Servitù costituita con atto del 23.05.13 rep.18409, trascritta in Rimini il 17.06.13 reg. part.5047.

Terminata questa prima fase il rappresentante del MiSE elenca gli ulteriori pareri pervenuti e assunti agli atti (vedi tab. riepilogativa allegata) i quali risultano sostanzialmente positivi.

A questo punto viene data la parola ai partecipanti alla riunione della CdS affinché

possano esprimersi e/o chiedere chiarimenti sul progetto oggi in discussione.

Il rappresentante del MIT – D.G. Dighe esprime parere favorevole, con prescrizioni, espresso con la nota prot. n. 0006533 del 24.03.2015, che viene acquisita agli atti del procedimento.

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna comunica che, in seguito all'istruttoria svolta, non sussistono problemi ostativi alla realizzazione dell'intervento; si stanno predisponendo gli atti per il rilascio dell'intesa da parte della Giunta Regionale.

Il rappresentante del MiSE-DGMEREEN, in qualità di responsabile del procedimento autorizzativo, sulla base dei pareri acquisiti e dei lavori svolti nel corso della riunione, evidenzia, allo stato, il positivo orientamento nei confronti dell'intervento.





Inoltre ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo, è necessaria l'acquisizione dei documenti relativi alle servitù di elettrodotto, nonché dell'intesa della Regione Emilia Romagna, ai sensi del DL 29 agosto 2003 e s.m.i..

I pareri non pervenuti saranno comunque acquisiti secondo le modalità previste dalla legge 241/1990.

Alle ore 12.45 viene dichiarata chiusa la riunione.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri.

Letto e firmato

Amministrazione/Società di appartenenza	Firma
MiSE - (DGMEREEN)/Div. IV (divisione Infrastrutture e Sistemi di Rete)	
MIT- D. G. Dighe e Infrastrutture elettriche e idriche	
Regione Emilia Romagna – D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo -Servizio Energia ed Economia Verde	
Terna Rete Italia S.P.A. – Direzione Territoriale Nord Est	



25 marzo 2015 (ore 12)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Variante aerea all'esistente elettrodotto a 132 kV "Santarcangelo - Rimini Nord"

Opere site nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN)

(EL-334)

Divisione III - Reti Elettriche
 Energia Elettrica e Efficienza Energetica
 Direzione Regionale Emilia Romagna
 Via S. Maria Maddalena, 10
 40123 Bologna

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO ENERGIA - DGEMEREN Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete Via Molise, 2 - 00187 ROMA	Dott.ssa Marilena Barbato		0647052115	06.47887757 06.47052534	marilena.barbato@mise.gov.it	<i>Marilena Barbato</i>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO Via C. Colombo, 44 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche: Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	<i>ANNA AMARETTA SANDO</i>				<i>Anna.soged@quintopoli.it</i>	<i>Anna Soged</i>
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Salute Pubblica e dell'Innovazione/ D.G. della Prevenzione - Ufficio II Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1 ^a Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO						
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Nord; Viale Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Emilia-Romagna/Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari; Via Urbana, 8 - 40123 Bologna						
MINISTERO DELL'INTERNO - Dip.to dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali L.go S.Barbara, 2 - 00178 ROMA						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico/ Div. II - Accordi Internazionali e Pianificazione delle Frequenze; Viale America, 201 - 00144 ROMA						

variante aerea all'esistente elettrodotto a 132 kV "Santarcangelo - Rimini Nord"
 Opere site nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN)
 (EL-334)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENZA
 Direzione Regionale Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica
 Divisione III - Reti Elettriche

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENZA Viale A. Moro, 52 - 40127 Bologna						
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna		ALDO MORO CATALEBO	051/ 576573		aldo.moro@regione.emr.it	A. Er
PROVINCIA di Rimini - Servizio Politiche Ambientali Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini						
COMUNE di Santarcangelo di Romagna Piazza Ganganelli, 1 - 47822 Santarcangelo (RN)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna; via Sant'Isola 20 - 40123 Bologna						
MIBACT - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini Via S. Vitale, 17 - 48121 Rimini						
MIBACT - Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia-Romagna; via Belle Arti, 52 - 40126 Bologna						
ENAC - Direzioni Operazioni - Sede di Venezia Aeroporto "Marco Polo" Via Galileo Galilei, 16 - 30173 Venezia						
Per Terna Rete Italia S.r.l. - Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est; Via dei Della Robbia, 41-Sr - 50132 Firenze		CARLETTI ROBERTO	055/ 5244082		roberto.carletti@terna.it	

Variante all'esistente elettrodotto a 132 kV "Santarcangelo - Rimini Nord"
Opere site nel Com. di Santarcangelo di Romagna, Loc. "Bornaccino" (RN)

(EL-334)

<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA</p>	<p>Con nota del 4.11.2014, Prot. 0008578; il MIT comunica alla Regione E.R. - Servizio Opere e Lavori Pubblici; l'avvio del procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica del progetto. Il Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Sicurezza e Legalità/Coordinamento Ricostruzione con nota del 19.01.2015, Prot. 27375 della Regione E.R. Il MIT con nota dell'8.07.2013 (Prot. 0006374), richiede a sua volta sia al Comune di Santarcangelo di Romagna e sia alla PR. di Rimini, di accertare la conformità dell'intervento ecc... (vedi nota). I) La Provincia di Rimini/Servizio Territoriale e Mobilità di Sistema, con nota del 30.01.2015, Prot. 3137; <u>comunica che l'infrastruttura in oggetto risulta compatibile con i contenuti del PTCP 2007 - Variante 2012 (vedi nota).</u> 2) Il Comune di Santarcangelo di Romagna/Settore Territorio, Servizio Urbanistica con nota PEC del 21.03.2015 (Prot. 0007008 ?); comunica che <u>l'intervento risulta conforme alle previsioni e alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali vigenti.</u></p>
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche; Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA</p>	
<p>MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Salute Pubblica e dell'Innovazione/ D.G. della Prevenzione - Ufficio II Via G.Ribotta, 5 - 00144 ROMA</p>	<p>Con nota del 26.11.2014, Prot. 0031298; comunica che <u>non si hanno osservazioni</u> per gli aspetti di competenza.</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO</p>	<p>Nulla Osta: con nota del 17.09.2014, Prot. 14876.</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Nord; Viale Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA</p>	<p>Nulla Osta: con nota del 28.11.2014, Prot.42225 (trasmessa erroneamente alla PR di Rimini).</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Emilia- Romagna/Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari; Via Urbana, 8 - 40123 Bologna</p>	<p>Nulla Osta: con nota del 4.12.2014, Prot. 0025929.</p>
<p>MINISTERO DELL'INTERNO - Dip.to dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali L.go S.Barbara, 2 - 00178 ROMA</p>	<p>Parere Favorevole: con nota del 28.11.2014, Prot. 0014130; allega il corrispondente parere favorevole del Comando Prov. dei VV.FF. di Rimini del 18.11.2014 (prot. 10067)</p>
<p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico/ Div. II - Accordi Internazionali e Pianificazione delle Frequenze; Viale America, 201 - 00144 ROMA</p> <p>Ispettorato Territoriale Emilia Romagna</p>	<p>Nulla Osta: con nota del 2.12.2014, Prot. 11547.</p>
<p>REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENZA Viale A. Moro, 52 - 40127 Bologna</p>	
<p>REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna</p>	
<p>PROVINCIA di Rimini - Servizio Politiche Ambientali Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini</p>	<p>Nulla Osta: con nota del 17.12.2014, Prot. 45942; dichiara che per quanto concerne il Servizio non emergono elementi ostativi. Allega i nulla osta/pareri di competenza dei vari Uffici (delibera G.P. N. 119 del 17.07.2013 con allegati + Ufficio viabilità, Servizio Progetti di area vasta/Pianificazione Territoriale e Mobilità</p>
<p>COMUNE di Santarcangelo di Romagna Piazza Ganganeli, 1 - 47822 Santarcangelo (RN)</p>	
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna via Sant'Isaia 20 - 40123 Bologna</p>	
<p>MIBACT - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini Via S. Vitale, 17 - 48121 Rimini</p>	
<p>MIBACT - Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia- Romagna; via Belle Arti, 52 - 40126 Bologna</p>	<p>Parere Favorevole: con nota del 5.11.2014, Prot. 12760; con la prescrizione in sintesi, di <u>un'assistenza in corso d'opera delle operazioni di scavo</u> affidata a ditte qualificate sotto la direzione dell'Ufficio (vedi nota). Riconfermato con nota del 17.03.2015, Prot. 2759.</p>
<p>ENAC - Direzioni Operazioni - Sede di Venezia Aeroporto "Marco Polo" Via Galileo Galilei, 16 - 30173 Venezia</p>	<p>Parere Favorevole: con nota del 24.03.2015, Prot. 0032153-P.</p>

<p>Regione Emilia Romagna Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Sicurezza e Legalità/Coordinamento Ricostruzione Viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna</p>	<p>Con nota del 19.01.2015, Prot. 2636; richiede il parere dell' AdB Interregionale (Marecchia-Conca) e il Servizio Tecnico Bacino Romagna, di volere esprimere il proprio parere (vedi sotto).</p>
<p>Regione Emilia Romagna - Regione Marche - Regione Toscana Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca Segreteria; P.zza Bramante, 11 - Novafeltria (RN)</p>	<p>Con nota del 26.11.2014, Prot.708; comunica che la variante <u>non interferisce con gli ambiti territoriali della P.A.I.</u> e pertanto, sintesi, la realizzazione <u>non è subordinata al parere dell'AdB</u> (vedi nota).</p>
<p>Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) Sede di Forlì Via delle Torri, 6 - 47121 Forlì</p>	<p>Con nota dell'11.02.2015, Prot. 87669; 26.11.2014, Prot.708; comunica che i lavori <u>non interferiscono con corsi d'acqua demaniali</u> iscritti nell'elenco dei corsi d'acqua di competenza (vedi nota).</p>