

All. 1



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI Riunione del 26 gennaio 2016

Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 10,30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di servizi (Cds), indetta con nota del 08 gennaio 2016 (cfr. nota AOO_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0000108 - 08/01/2016 - Uscita), nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e successive modificazioni, alla Società **TERNA S.p.A**, alla costruzione e all'esercizio di **raccordi a 132 kV per la connessione alla RTN della CP Madone, nel Comune di Madone (BG) Regione Lombardia**, con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, e inamovibilità delle opere ed inoltre con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate e del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dagli elettrodotti.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. In seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**) - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (**DGMEREEN**) – Divisione IV -Infrastrutture e sistemi di rete;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento (**MATTM**);

Sono inoltre presenti alla riunione i rappresentanti della società **Terna Rete Italia S.p.A.** - (Terna Rete Italia è la società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento) di seguito indicata come Terna.

Il rappresentante del **MiSE – (DGMEREEN)** responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa ai sensi del D.L. 239/2003 e s.m.i., da effettuarsi mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento unico è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003 e s.m.i., da parte della regione interessata dall'intervento.

Il rappresentante del **MiSE – (DGMEREEN)** fa presente che la Soc. Terna Rete Italia S.p.A., in

ll
MB
g.

nome e per conto di TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., concessionaria della RTN, **ha presentato istanza il 27 giugno 2013** (Rif. TRISPAMI/P20130001955 – 27/06/2013, acquisita in data 10 luglio 2013 dal MiSE DIP - EN Registro Ufficiale Prot. n. 0014061 - 10/07/2013 - Ingresso) e, successivamente **integrata con nota del 05/11/2013** (Rif. TRISPANO/P20130000753 - 05/11/2013, acquisita in data 18/11/2013 dal MiSE DIP - EN Registro Ufficiale Prot. n. 0022462 - 18/11/2013 - Ingresso) per la **realizzazione di raccordi a 132 kV per la connessione alla RTN della CP Madone, nel Comune di Madone (BG) Regione Lombardia**; ad essa è stato attribuito il numero di classifica **EL-315**.

Il procedimento è stato **avviato dal MiSE il 26/11/2013** (cfr. nota DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 0023057 – 26/11/2013 - Uscita).

TERNA, su indicazione del Mise, ha inviato la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti/ Società coinvolte nel procedimento (cfr. nota TRISPANO/P20130000986 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000257 - 08/01/2014 – Ingresso; cfr. nota TRISPANO/P20130000987 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000258 - 08/01/2014 – Ingresso; cfr. nota TRISPANO/P20130000988 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000260 - 08/01/2014 – Ingresso; cfr. nota TRISPANO/P20130000989 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000262 - 08/01/2014 – Ingresso; cfr. nota TRISPANO/P20130000990- 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000264 - 08/01/2014 – Ingresso).

L'Avviso è stato inviato ai soggetti interessati (<n.50) (cfr. note TRISPANO/P20130000993 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000266 - 08/01/2014 – Ingresso; TRISPANO/P20130000994 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000269 - 08/01/2014 – Ingresso; TRISPANO/P20130000995 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000272 - 08/01/2014 – Ingresso; TRISPANO/P20130000996 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000273 - 08/01/2014 – Ingresso; TRISPANO/P20130000997 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000278 - 08/01/2014 – Ingresso; TRISPANO/P20130000998 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000277 - 08/01/2014 – Ingresso; TRISPANO/P20130000999 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000279 - 08/01/2014 – Ingresso). La **TERNA** ha depositato il progetto delle opere presso il **Comune di Madone** (cfr. nota TRISPANO/P20130000991 - 13/12/2013, acquisita MiSE DIP-EN Registro Ufficiale prot. n. 00000265 - 08/01/2014 – Ingresso), richiedendo la pubblicazione online dell'avviso sull'Albo Pretorio. La **pubblicazione è avvenuta dal 10/01/2014 al 09/02/2014** (cfr. nota prot. n. 238 del 08gennaio 2016 del Comune di Madone). **L'Avviso al pubblico, inoltre, è stato pubblicato in data 19 dicembre 2013 sul Sito Informatico della Regione Lombardia - Altri Enti**, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del DPR. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal dlgs. 27 dic 2004, n. 330.

Nella documentazione del proponente sono presenti l'elenco dei proprietari (denominazione Ditte con piano particellare), la planimetria catastale (1: 2000) con il tracciato degli elettrodotti, con evidenziate le aree potenzialmente impegnate. Ad oggi non risulta pervenuta alcuna osservazione.

Il rappresentante del **MiSE – (DGMEREEN)**, invita il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.

du
MB 2.

Il rappresentante di **TERNA**, con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, comprensive anche di fotoinserti, illustra il progetto.

L'opera in progetto prevede una variante della linea elettrica aerea a 132 kV T.026 "Gorlago - Esterle - Bertini" che si realizzerà con l'inserimento di due nuovi sostegni n. 346A e 346B per raccordare in entra-esce la futura Cabina Primaria (C.P.) di Madone alla Rete di Trasmissione Nazionale, con la conseguente demolizione dell'esistente sostegno n. 346. L'intera opera sarà ubicata nel Comune di Madone, in Provincia di Bergamo.

La sopracitata variante è resa necessaria in quanto la Società Enel Distribuzione S.p.A. deve realizzare una nuova Cabina Primaria nel Comune di Madone per far fronte agli aumenti di carico previsti, richiesti dai territori limitrofi, e garantire un migliore esercizio della rete di Media Tensione (M.T.) nonché sanare le attuali criticità della rete stessa. Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto a Terna S.p.A. di predisporre un progetto per la connessione della futura C.P., autorizzata in data 30 dicembre 2015 con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo, alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso la realizzazione di raccordi in entra-esce alla linea 132 kV T.026 "Gorlago - Esterle - Bertini".

La variante in progetto si svilupperà tra gli esistenti sostegni n. 345 e 347 con la realizzazione di due nuovi sostegni n. 346A e n. 346B e la conseguente demolizione dell'attuale palo n. 346. I due nuovi sostegni consentiranno la realizzazione di due raccordi in entra-esce alla futura C.P., precisamente le tratte "P.346A - C.P. Madone" e "C.P. Madone - P.346B", della lunghezza di 40 m ciascuno. Contestualmente verranno ritesate, mantenendo la medesima percorrenza di quella attuale, la tratta di elettrodotto compresa tra l'esistente sostegno n. 345 e il futuro sostegno n. 346A e quella compresa tra il nuovo sostegno n. 346B e l'esistente sostegno n. 347, aventi una lunghezza pari a circa 550 m. I due nuovi sostegni n. 346A e n. 346B saranno della serie 132 kV (2006), semplice terna, del tipo E*, con struttura a traliccio costruita con profilati ad L in acciaio, zincati a caldo ed imbullonati, con fondazioni di cemento armato del tipo a piedini separati. La loro altezza utile sarà pari a 18 m ed i conduttori saranno fissati alle mensole con armamenti in amaro.

I conduttori che verranno installati sui tratti di nuova realizzazione saranno del tipo in Alluminio-Acciaio del diametro di 21,0 mm, come quelli presenti sul tratto di linea aerea esistente. La corda in acciaio posta all'interno del conduttore ha un diametro di 9 mm. La fune di guardia attualmente presente su tutta la dorsale dell'elettrodotto risulta essere del tipo in Acciaio avente diametro pari a 10,0 mm: il nuovo tratto di linea sarà dotato del medesimo tipo di fune di guardia.

A questo punto il rappresentante di **Terna** introduce le risultanze inerenti la problematica di verifica dei livelli dei CEM trattati nell'"Andamento Induzione Magnetica" allegato alla documentazione progettuale. Per quanto riguarda i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, è stato utilizzato il modello di calcolo che si basa sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4 edizione luglio 1996 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche" considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree ed in cavo interrato. Il campo elettrico dipende dalla tensione di esercizio ed è costante nel tempo. Il campo magnetico dipende dall'intensità della corrente circolante nei conduttori. Le diverse conformazioni nello spazio dei conduttori o la loro diversa natura avranno influenza sul tipo di distribuzione e sull'intensità del valore dei campi, ma il punto di calcolo rimane fissato in un metro dal suolo.

Le simulazioni effettuate sono riferite alle condizioni elettricamente più sfavorevoli. Le analisi effettuate hanno permesso di evidenziare la distanza, dai conduttori di energia, alla quale si raggiungono gli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 (5 kV/m e 3 µT).

04
MB
Z

I valori di corrente in ingresso utilizzati quali dati in ingresso per le simulazioni del campo elettromagnetico è pari a 386 A, come previsto dalle Norme CEI 11-60 edizione 02 Giugno 2002 (Periodo F). Sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni, sono state effettuate quattro analisi puntuali in corrispondenza degli edifici ricadenti nella Distanza di Prima Approssimazione (D.P.A.): tutti i fabbricati analizzati con le sezioni ricadono all'interno della D.P.A. ma esternamente alla fascia di rispetto.

L'analisi dei risultati ottenuti evidenzia che il collegamento in progetto, nelle condizioni elettricamente più sfavorevoli, rispetta il valore di induzione magnetica quale obiettivo di qualità contenuto nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 nella totalità del tracciato.

Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata un'analisi delle curve di isolivello del campo magnetico a $3\mu\text{T}$, considerando l'interferenza con la linea a 380 kV T.360 "Gorlago - Verderio" che sovrappassa la linea oggetto della presente variante nella campata compresa tra l'esistente sostegno n. 345 e il futuro sostegno n. 346A: l'analisi ha dimostrato l'assenza di criticità.

Il rappresentante del **MiSE - (DGMEREEN)** al termine dell'esposizione descrive tutti i pareri pervenuti (come riportati nell'elenco allegato al verbale) e successivamente invita i partecipanti alla riunione della Cds ad esprimere le loro valutazioni in merito al progetto in esame.

Il rappresentante del **MATTM – D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento** fa presente che, come da ultimo disposto dall'art. 41-bis della Legge 98 del 9 agosto 2013, recante *Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*, la Terna, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 41-bis da presentare all'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA ed al Comune competente per territorio in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

In mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 41-bis della Legge 98 del 9 agosto 2013 il materiale escavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

Chiede inoltre alla Società Terna, richiamando anche quanto evidenziato nella nota della D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. DVA-2015-0030752 del 10.12.2015, in merito alla corretta applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., in relazione, in particolare, a quella categoria di opere, che, pur non rientrando nei limiti delle soglie previste nell'Allegato II della Parte II, possano comportare comunque conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, si chiede a codesta Società di inviare direttamente alla competente Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, tenendone informata la Scrivente, una relazione ambientale, corredata della necessaria documentazione tecnica, al fine di consentire alla stessa di effettuare le opportune valutazioni in merito alla ricorrenza o meno dei presupposti per l'attivazione delle procedure di cui alla summenzionata normativa.

La Conferenza, a conclusione dei lavori, invita Terna Spa a produrre la documentazione richiesta dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia come da nota prot. 015604C1 34.19.04/26.2 del 17.12.2013.

Inoltre, invita la Regione Lombardia a rilasciare l'Atto di Intesa ai sensi del DL 239/2003.




I pareri non espressi da parte delle amministrazioni coinvolte e convocate saranno acquisiti ai

sensi della L 241/90.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri.

Alle ore 12.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto e firmato

Amministrazione/Società di appartenenza	Firma
MiSE - DGENRE/ Div. IV Infrastrutture e sistemi di rete	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATTM)	
Terna Rete Italia S.p.A.	



Ministero della Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

26 gennaio 2016

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordi per la connessione della nuova CP Madone dall'elettrodotto a 132 kV "Gorlago – Esterle – Bertini"
Interventi nel Comune di Madone (BG) - Regione Lombardia

(EL-315)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DG per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete Via Molise 2 - 00187 ROMA	Dott.ssa Mariena Barbaro		0647052115	06 47887757 06 47052534	mariena.barbaro@mise.gov.it	
MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.G. per i Rifiuti e l'inquinamento Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA	<i>M. Lupi</i>		06 57228629 06 57228682	06 57228642		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche Viale del Polidrico, 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Normanna, 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO						
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio Viale Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare Esercito Lombardia - Infrastrutture / Demanio Via V. Monti, 59 - 20145 MILANO						

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordi per la connessione della nuova CP Madone dall'elettrodotto a 132 KV "Gorlago – Esterle – Bertini"
Interventi nel Comune di Madone (BG) - Regione Lombardia





(EL-315)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico e Difesa Civile / Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA						
MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DG per le risorse minerarie e energetiche - Div. II - UNMIG. di Bologna Via Zamboni 1 - 40125 BOLOGNA						
REGIONE LOMBARDA - Presidenza Via Fabio Filzi, 22 - 20124 MILANO						
PROVINCIA DI BERGAMO - Presidenza Via Torquato Tasso, 8 - 24121 BERGAMO						
COMUNE DI MADONE - Sindaco Piazza S. Giovanni, 1 - 20040 MADONE (BG)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e il TURISMO - Segretariato Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - Corso Magenta, 24 - 20123 MILANO						
MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI e il TURISMO Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese Piazza Duomo 14 - 20122 MILANO						
MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI e il TURISMO Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia Via Edmondo De Amicis 11 - 20123 MILANO						
Autorità di Bacino del Fiume Po Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA						

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordi per la connessione della nuova CP Madone dall'elettrodotto a 132 KV "Gorlago – Esterle – Bertini"
Interventi nel Comune di Madone (BG) - Regione Lombardia

(EL-315)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
APPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA						
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - Direzioni Operazioni MI Palazzina ENAC - Aeroporto Malpensa 2000 - 21010 MALPENSA (VA)						
ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Divisione Infrastrutture e Reti Unità territoriale rete Lombardia Casella Postale 17010 Milano - Via Pindaro 29 - 20128 MILANO						
Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Ovest Via Galileo Galilei, 18 - 20126 PERO (MI)	ZANINI PIERLUIGI	✓	0223214530		qualifica.zanini@terna.it	
	FIORENTI ROSSATO		0223214524		rossato.f@terna.it	
HISE/HERBEEN - MV.4	OSSERVATORI FERUZZI ISABELLA					
HISE/HERBEEN - MV.4	Roberto Campanelli					

Riepilogo pareri di competenza: EL-315 (Raccordi per la connessione della nuova CP Madone all'elettrodotto a 132 kV "Gorlago – Esterle – Bertini" - Interventi nel Comune di Madone (BG) - Regione Lombardia)

N	ENTI	Parere
1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	
2	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	Nota (cfr. nota Registro Ufficiale prot. 0000653 - 03/02/2014 - Uscita di trasm. della nota prot. n. 699 del 28/01/2014 del Comune di Madone - Settore IV -Urbanistica e Lavori pubblici del) Conformità urbanistica Nota (cfr. nota Registro Ufficiale prot. 0000144 - 09/01/2014-Uscita) Richiesta Accertamento Conf.U.
3	MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II; Via G.Ribotta, 5 - 00144 ROMA	Nota (cfr. nota DGPRES prot. 0010497-P-14/04/2014) Parere favorevole
4	MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO	Nota (cfr. nota prot. M_D.AMI001 2085 del 06-02-2014) Parere favorevole con indicazioni
5	MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio Viale Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA	
6	MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito C.M.E Lombardia - Infrastrutture / Demanio Via V. Monti, 59 - 20145 MILANO	Nota (cfr. nota Prot. M_DE24469n./0013877 Cod. Id. LOG/Ind.Cl. INF 03-09-2014) Nulla Contro ai fini militari
7	MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico e Difesa Civile / Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	Nota (cfr. nota dipvfvf . DCPREV. Registro Ufficiale. U. 0003560 . 21-03-2014 di trasm. nota Comando Provinciale VVF Bergamo prot. 4520 del 13/03/2014) Parere favorevole
8	MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Viale America, 201 - 00144 ROMA	
9	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DG per le risorse minerarie e energetiche - Divisione II - U.N.M.I.G. di Bologna Via Zamboni 1 - 40125 BOLOGNA	
10	REGIONE LOMBARDIA - Presidenza Via Fabio Filzi, 22 - 20124 MILANO	
11	PROVINCIA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, 8 - 24121 BERGAMO	Nota (cfr. nota PEC del 25/01/2016 Prot p_bg.p_bg. Registro Ufficiale .U.0004751.25-01-2016 del Servizio Produzione e Trasporto Energia) Parere favorevole con prescrizioni
12	COMUNE DI MADONE Piazza S. Giovanni, 1 - 20040 MADONE (BG)	Nota (cfr. nota prot. n. 454 del 14/01/2016 del Settore IV -Urbanistica e Lavori pubblici) Parere favorevole Nota (cfr. nota prot. n. 699 del 28/01/2014 del Comune di Madone - Settore IV -Urbanistica e Lavori pubblici) Conformità urbanistica Nota (cfr. nota Prot. n. 624 del 25/01/2014 del Comune di Madone - Settore IV - Urbanistica e Lavori pubblici)
13	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e il TURISMO - Segretariato Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - Corso Magenta, 24 - 20123 MILANO	Nota (cfr. nota Prot. MBAC-DR-LOM TUTBAP 0001164 30/01/2014 Cl. 34.19.04/12.8) Parere di massima favorevole con prescrizioni
14	MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI e il TURISMO Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese Piazza Duomo 14 - 20122 MILANO	
15	MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI e il TURISMO Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia Via Edmondo De Amicis 11 - 20123 MILANO	Nota (cfr. nota Prot. 015604 Cl. 34.19.04/26.2 del 17/12/2013) Parere favorevole con prescrizioni
16	Autorità di Bacino del Fiume Po - Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA	

17	AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA	
18	ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - Direzioni Operazioni - Sede di Milano; Palazzina Uffici ENAC - Aeroporto Malpensa 2000 - 21010 MALPENSA (VA)	Nota (cfr. nota ENAC prot. del 17/09/2014 - 0097186/DON) Non sussiste interesse di carattere aeronautico e indicazioni
19	ENEL DISTRIBUZIONE SpA - Divisione Infrastrutture e Reti Unità territoriale rete Lombardia Casella Postale 17010 Milano - Via Pindaro 29 - 20128 MILANO	Nota (cfr. nota Enel-DIS-18/01/2016-0030112) Parere favorevole
20	MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale Vigili Fuoco di Bergamo Via Codussi, 9 24100 BERGAMO	Nota (cfr. nota dipvfvf. COM-BG . Registro Ufficiale. U. 0004520.13-03-2014) Parere favorevole
21	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ispettorato Territoriale Lombardia Via Principe Amedeo 5 - 20121 MILANO	
22	REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Energia e Reti Tecnologiche - Reti Energetiche (refente per l'intesa ai sensi del DL 239/2003); Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO	Nota (cfr. nota PEC del 19/01/2016) Parere favorevole con precisazioni
23	REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO	
24	ENAV Società Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. - Via Salaria, 716 - 00138 ROMA	