



DIREZIONE GENERALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/		
DEL	/	/	

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 Roma

Pec ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

C.a. Dott.sa **Marilena Barbaro**

Spett.le
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la
Programmazione e i Progetti Internazionali
Divisione III^A
Via Nomentana, 2
00162 Roma

Pec dq_prog-div3@pec.mit.gov.it

C.a. Dott. **Danilo Scerbo**

Spett.le
**Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza
e Legalità, Coordinamento Ricostruzione**

PEC lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it

C.a. Ing. **Stefano Isler**

Spett.le
TERNA Reta Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Nord Ovest
Via Galileo Galilei, 18
20016 Pero (MI)

Pec aot-milano@pec.terna.it

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova stazione di smistamento a
132 kV Caorso-Fossadello e dei relativi raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV
"Caorso- San Rocco al Porto" n. 651
Trasmissione delibera di intesa.
EL-135

Con la presente, si trasmette la copia dell'atto d'intesa per il rilascio dell'autorizzazione dell'intervento in oggetto, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 842 del 6 luglio 2015 il cui originale è agli atti di Giunta.

Cordiali saluti

Il Direttore
Morena Diazzi
Originale firmato digitalmente

Allegati: Delibera di Giunta regionale n. 842/2015

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 06 **del mese di** luglio
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: INTESA AI SENSI DELLA L. N. 290/04 E DELLA L.R. N. 20/00 RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO A 132 KV CAORSO FOSSADELLO E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALLA LINEA A 132 KV N. 651 "CAORSO-SAN ROCCO AL PORTO"

Cod.documento GPG/2015/800

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/800

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ed in particolare il comma n. 26 art. 1;

- il decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica" convertito con modificazioni dalla legge 27 agosto 2003, n. 290 ed in particolare l'art. 1-sexies sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. dell'8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

- il decreto legislativo del 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

- la legge del 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

- il D.P.R. 27 aprile 1992 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione

del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8.7.86 n° 349 per gli elettrodotti aerei esterni."

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successivi adeguamenti;

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- la legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. p) in ragione del quale spetta alla Regione conseguire le intese con lo Stato per lo sviluppo di attività e servizi energetici di interesse nazionale, in conformità alle norme vigenti;

- la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";

- la legge regionale del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ed in particolare l'art. 37 commi 1 e 2 che prevedono nel caso di opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, l'intesa in ordine alla localizzazione, è espressa, sentiti i Comuni interessati, anche in sede di conferenza di servizi, dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale;

- la legge regionale del 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- la società TERNA S.P.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 18 luglio 2008 la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio una nuova stazione di smistamento a 132 kV Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla linea a 132 kV n. 651 "Caorso-San Roco al Porto";

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, con nota acquisita in atti prot. PG/2008/205059 del 4 settembre 2008, l'avvio del procedimento invitando la società proponente a trasmettere copia del progetto a tutte le Amministrazioni/Enti/Società interessate;

- la procedura è stata attivata ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica" convertito con modificazioni dalla legge 27 agosto 2003, n. 290 che, al comma 1, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione interessata;

- il 27 ottobre 2010 la società TERNA Rete Elettrica nazionale s.p.a. ha inoltrato alla Regione Emilia Romagna, la documentazione tecnica acquisita agli atti prot. PG/2008/252351 ai fini del rilascio dell'intesa di cui alla legge n. 290/03;

Esaminata la documentazione prodotta è emerso che:

- l'intervento è stato predisposto da TERNA su richiesta della SAIB che a fronte di un progetto di ampliamento del proprio sito industriale situato in località Fossadello di Caorso incrementerà l'assorbimento energetico fino a 10 MW, poiché tale potenza non potrà essere soddisfatta con la rete in media tensione in quanto esaurita l'intera disponibilità, si rende necessario fornire un'alimentazione in alta tensione con un allacciamento alla RTN a 132 kV tramite un nuovo raccordo AT in doppia terna;
- il progetto di variante consiste nella realizzazione di una nuova stazione di smistamento e nel relativo collegamento in entra-esce alla RTN in sintesi:

➤ la **nuova stazione di smistamento** sarà realizzata su un lotto di terreno situato a sud ovest dell'attuale sito industriale di proprietà SAIB. La porzione di territorio occupata sarà di circa 2000 mq. All'interno della superficie verrà

realizzato un sistema a barra semplice con due montanti ed un edificio tecnologico di circa 100 mq che ospiterà i locali di misura, batterie, quadri elettrici ecc; al confine della suddetta stazione verrà realizzato il punto di consegna. Secondo quanto dichiarato dalla società proponente con la realizzazione della nuova stazione, tutta la zona trarrà beneficio dall'aumentata disponibilità di energia elettrica;

- il **collegamento in entra/esci in conduttore aereo** sarà realizzato su palificata a doppia TERNA, sarà posizionato un sostegno adiacente all'attuale 35 ed il tracciato si svilupperà verso sud fino all'ingresso della nuova stazione di smistamento per una lunghezza complessiva di circa 0,7 km. L'intervento sarà realizzato con l'inserimento di tre nuovi sostegni le cui strutture saranno del tipo tronco-piramidale a doppia terna e costituiti da angolari d'acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati che verranno infissi in fondazioni di cemento armato;
- l'area interessata dalla realizzazione della stazione elettrica e dalla percorrenza dell'elettrodotto è attualmente destinata all'agricoltura;

Preso atto che:

- con nota prot. PG/2008/251402 del 27 ottobre 2008, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha chiesto a questa Regione, ai sensi del D.L. n. 239/2003 come convertito dalla L. n. 290/03 e della legge n. 239/2004, di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità urbanistica delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati ed alle norme di settore;

- il Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare Le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III con comunicazione acquisita in atti (prot. PG/2009/273838), ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa all'intervento di interesse;

Dato atto che con decreto presidenziale del 14 dicembre 2012 n. 327 si è incaricato un funzionario del Servizio

Energia ed Economia Verde di rappresentare la Regione in sede di Conferenza di Servizi;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il 16 dicembre 2009 (verbale acquisito in atti prot. PG/2009/290822) nel corso della quale la società ha presentato l'intervento, sono stati illustrati dal rappresentante MISE i pareri acquisiti, ed in merito alle osservazioni presentate è stata data lettura del parere del Comune di Caorso/Servizio Urbanistica/Ambiente/Commercio che esprimeva parere favorevole sul tracciato presentato in quanto, al momento dell'espressione del parere interessava aree non edificabili;

Dato atto che il Ministero dello Sviluppo Economico:

- in seguito ad una verifica istruttoria effettuata congiuntamente con la Regione, ha chiesto a TERNIA di integrare per completezza formale gli elaborati progettuali inerenti i campi elettromagnetici con una cartografia che riportasse le "Distanze di prima approssimazione" DPA calcolate ai sensi del DM 29 maggio 2008;

- con nota acquisita in atti prot. PG/2014/365623 del 9 ottobre 2014 ha trasmesso la cartografia elaborata da TERNIA sulle DPA;

Dato atto che:

- con nota, prot. PG/2014/379867 del 17 ottobre 2014, la Regione ha trasmesso ad ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza copia della documentazione tecnica ricevuta al fine di acquisire il parere di competenza sui campi elettromagnetici;

- con nota, prot. PG/2014/418157 del 7 novembre 2014, ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza ha trasmesso un parere di conformità dell'intervento in esame a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodomesti;

Acquisita la nota prot. NP/2015/6478 del 19 maggio 2015, con la quale il Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento Ricostruzione ha comunicato, in merito agli aspetti localizzativi dell'intervento:

"....."

A seguito della trasmissione della documentazione questa Regione ha richiesto:

- alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Caorso, con nota n. PG.2009.0001881 in data 08.01.2009, di esprimersi in merito alla localizzazione dell'intervento proposto accertandone la conformità rispetto ai propri strumenti urbanistici;
- all'Autorità di Bacino del Fiume Po, al Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po e all'AIPO, con nota n. PG.2009.0001798 in data 08.01.2009, di esprimersi alla luce dei propri atti pianificatori e per gli ambiti di propria competenza;
- al Servizio Parchi e Risorse Forestali, con nota n. NP.2009.0000066 in data 08.01.2009, di esprimersi in ordine agli ambiti di propria competenza.

Con nota assunta al protocollo di questa Regione in data 21 gennaio 2009, al numero NP.2009.1091, il Servizio Parchi e Foreste ha comunicato, per quanto di propria competenza, che nell'area interessata dal progetto in oggetto non sono presenti Parchi o siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Con nota assunta al protocollo di questa Regione in data 10 febbraio 2009, al numero PG.2009.0033324, l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha comunicato che "l'intervento in questione ricade nell'ambito di un'area classificata come Fascia fluviale C "delimitata da un limite di progetto fra la fascia B e la fascia C" del fiume Nure, si precisa che, in riferimento al caso di specie, l'Autorità di bacino non ha competenze dirette.". E la nota precisa inoltre che: "Preso altresì atto della tipologia dell'intervento, si rimanda l'espressione di parere all'autorità idraulica competente, vale a dire l'AIPO, secondo quanto disposto dall'art. 38 delle Norme d'Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con DPCM del 24 maggio 2001 e in base a quanto stabilito dalla specifica Direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione n. 2/99 del Comitato Istituzionale.".

Rilevato che il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po, interpellato dallo scrivente Servizio con nota agli atti

n. PG.2009.0001798 del 8 gennaio 2009, non ha fatto pervenire alcuna valutazione.

Con nota assunta al protocollo di questa Regione in data 26 luglio 2010, al numero PG.2010.190049, l'AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha comunicato il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni tecnico-idrauliche:

" 1. Durante la realizzazione dei lavori nel caso in cui per accedere alle aree d'intervento che riguardano la sostituzione del traliccio a semplice terna n°35, con il nuovo a doppia terna, occorra transitare con eventuali mezzi d'opera sul vicino manufatto arginale, occorrerà richiedere una autorizzazione specifica a quest'Istituto;

2. Ogni variante tecnica apportata all'intervento di cui trattasi dovrà essere sottoposta ad ulteriore e/o approvazione dello scrivente organo idraulico."

Preso atto che in data 16 dicembre 2009 è stata convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 0134530 del 27 novembre 2009, la Conferenza di Servizi per l'esame dell'intervento in oggetto ai fini dell'autorizzazione del progetto.

Successivamente, con nota NP.2010.0001107 del 27 gennaio 2010, la Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde ha trasmesso a questo Servizio copia del verbale della Conferenza di Servizi da cui si evince: "Il rappresentante del MISE-DGERM, nel chiudere la riunione dà atto dei pareri favorevoli finora acquisiti, segnala al proponente di ottemperare alle richieste della Direzione Regionale per i beni culturali e chiede formalmente alla Regione Emilia-Romagna il rilascio dell'intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i) nel più breve tempo possibile."

Con nota prot. PG.2014.0232483 in data 10 giugno 2014 lo scrivente Servizio ha sollecitato alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Caorso la trasmissione urgente del parere in merito alla conformità urbanistica del progetto in oggetto, al fine di definire l'intesa regionale.

La Provincia di Piacenza, con nota assunta al protocollo di questa Regione in data 20 giugno 2014, al numero

PG.2014.0240847, ha trasmesso copia digitale della deliberazione di Giunta provinciale n. 118 del 19 giugno 2014 avente per oggetto "Progetto di una stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso-San Rocco al Porto" nel Comune di Caorso. Valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale".

Dal testo della delibera si evince:

" 1. di prendere atto delle risultanze contenute nella Relazione istruttoria (in atti) e di esprimere una valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale del progetto per la costruzione e l'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso-Fossadello", e relativi raccordi per entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso-San Rocco al Porto", in Comune di Caorso, rilevando che:

- i tratti di linea aerea a 132 kV in progetto (a nord dell'autostrada A21 e ad ovest della strada argine fiume Po) con un nuovo sostegno (35) in sostituzione di quello esistente (35) risultano assentibili ai sensi del comma 5, lettera a, dell'art. 12 e alle condizioni di cui al comma 5, lettera h, dell'art. 11 delle norme allegate al PTCP vigente;

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

2. di prendere atto di quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota in data 31/01/2011 n. 2063 di prot. (agli atti) in merito all'esclusione dell'opera in esame dall'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale di cui al D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010).

3. di dare atto che, in relazione all'interferenza dell'intervento progettato con la fascia fluviale C - Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, spetta al Comune di Caorso verificare la conformità urbanistica dell'opera con le condizioni di

rischio idraulico assunte nel PSC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2012;

4. di dare atto che nella fase attuativa degli interventi previsti risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 "Assetto vegetazionale", 9 "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" e 27 "Viabilità storica" delle Norme allegate al PTCP vigente;

5. di dare atto infine che, in relazione all'interferenza degli interventi proposti con la SP n. 10R "Padana inferiore", gli attraversamenti della predetta strada provinciale sono subordinati a provvedimento concessorio che dovrà essere richiesto alla competente struttura della Provincia (rif. nota Servizio Infrastrutture -Edilizia, del 18 gennaio 2010, prot. Provinciale n. 2780);

6. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Caorso, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Società Terna;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato.".

Con nota prot. PG.2015.0087140 in data 11 febbraio 2015 lo scrivente Servizio ha ulteriormente sollecitato al Comune di Caorso la trasmissione urgente del parere in merito alla conformità urbanistica del progetto in oggetto, da inviare entro 10 giorni dal ricevimento della nota di sollecito.

In risposta all'ultimo sollecito il Comune di Caorso, con nota agli atti prot. PG.2015.0204645 del 30 marzo 2015, ha inviato la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6 marzo 2015 recante "Progetto di una nuova stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV Caorso-S. Rocco al Porto nel Comune di Caorso. Valutazione Urbanistica.".

Il dispositivo dell'atto riporta:

- "Di prendere atto del tracciato della Linea elettrica in oggetto predisposta in planimetria da Terna Rete Italia agli atti;
- Di prendere atto delle risultanze dell'iter procedimentale che ha accertato la conformità urbanistica del progetto per la realizzazione di una nuova stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV Caorso-San Rocco al Porto nel Comune di Caorso e di esprimere una valutazione urbanistica favorevole in merito agli effetti di Variante allo strumento Urbanistico Comunale implicati nel progetto medesimo...".

In conclusione, tenuto conto delle risultanze istruttorie sopra riportate e delle espressioni essenzialmente favorevoli degli Enti Territoriali consultati, si ritiene pertanto - limitatamente all'accertamento di conformità urbanistica dell'intervento - che si possa esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto denominato "Linea a 132 kV n. 652 "Caorso-San Rocco al Porto". Progetto di una nuova Stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla RTN nel Comune di Caorso in provincia di Piacenza.".

Che si debbano inoltre dettare le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo di rispettare le specifiche norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;
- prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere acquisita, ove necessaria, l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;
- che debbano essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Piacenza riportato in parte narrativa;
- che si debba ottemperare a quanto disposto dall'AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po nel proprio parere riportato in parte narrativa;
- è fatto obbligo di osservare le normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, provvedendo, ove necessario, ad acquisire ogni

altra autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato, previsti da norme vigenti.”;

Dato atto:

- che l'intervento rientra tra quelli comunicati da TERNA ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 26/04 con documentazione acquisita agli atti prot. PG/2009/57384;

- dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Energia ed Economia Verde e dal Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento ricostruzione;

Valutati gli interessi coinvolti e rilevato che:

- sotto il profilo di programmazione energetica regionale nulla osta al rilascio dell'intesa sull'autorizzazione in questione;

- sotto il profilo localizzativo e della compatibilità territoriale e urbanistica le opere sopra illustrate risultano assentibili visti i pareri favorevoli degli Enti interessati;

Ritenuto pertanto di poter esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000 l'intesa relativamente alla localizzazione ed alla costruzione ed esercizio di una nuova stazione di smistamento a 132 kV Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla linea a 132 kV n. 651 "Caorso-San Roco al Porto";

Vista la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 recante "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto dei pareri allegati;
su proposta dell'Assessore alle Attività produttive,
Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma
e
dell'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture
materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda
digitale;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

a) di esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000, l'intesa della Regione Emilia-Romagna relativamente alla localizzazione ed alla costruzione ed esercizio di una nuova stazione di smistamento a 132 kV Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla linea a 132 kV n. 651 "Caorso-San Rocco al Porto" con le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo di rispettare le specifiche norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;
- prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere acquisita, ove necessaria, l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;
- devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Piacenza riportato in parte narrativa;
- si deve ottemperare a quanto disposto dall'AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po nel proprio parere riportato in parte narrativa;
- è fatto obbligo di osservare le normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, provvedendo, ove necessario, ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato, previsti da norme vigenti;

b. di trasmettere la presente deliberazione alla società proponente, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Infrastrutture.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/800

data 29/06/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/800

data 29/06/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Da "energia@postacert.regione.emilia-romagna.it" <energia@postacert.regione.emilia-romagna.it>
A "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>
Data giovedì 30 luglio 2015 - 11:48

**Invio documentazione registrata in uscita con id. PG/2015/484226 del 08/07/2015
alle ore 10:15**

L'Amministrazione REGIONE EMILIA-ROMAGNA [r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [AOO_EMR] Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. PG/2015/484226 del 08/07/2015 alle ore 10:15.

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Cordiali saluti

Allegato(i)

segnatura.xml (2 Kb)

7_7_2015_trasmissione delibera a tutti.pdf.p7m (39 Kb)

delibera 842_2015.pdf (315 Kb)



2.2

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali

Divisione: III^A

M_INF-TER_PROG
D.G. Svil. Territorio, Programmazione, Progetti
TER_PROG_D03
REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0004941-25/06/2014-USCITA**

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche

Via Molise, 2

00187 ROMA

ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

dgtri@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0012494 - 25/06/2014 - INGRESSO**

Alla TERN A RETE ITALIA S.p.A.

Rapporti Con il Territorio

Autorizzazioni

Via E. Galbani, n. 70

00156 ROMA

svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

e, per conoscenza:

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per le reti, le Infrastrutture elettriche ed idrauliche

Via del Policlinico, n. 2

00185 ROMA

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Alla Regione Emilia Romagna

Presidenza

Viale Aldo Moro, 52

40127 BOLOGNA

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Emilia Romagna

Direzione Generale Attività Produttive

Servizio Politiche Energetiche

(Referente Intesa ai sensi del DL 29.8.2003, n. 239)

Viale Aldo MORO, n. 44

40127 BOLOGNA

attprod@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Opere e Lavori Pubblici
Viale Aldo MORO, n. 30
40127 BOLOGNA
LavoriPubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Provincia di Piacenza
Servizio sviluppo economico
pianificazione territoriale, ambiente e urbanistica
Servizio Urbanistica e Attività estrattive
Corso Garibaldi, 50
29121 PIACENZA
prov.pc@cert.provincia.pc.it

Alla TERNA Rete Italia
Direzione Territoriale Nord Ovest
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti
Via G. Galilei, 18
20016 PERO (MI)
aot-milano@pec.terna.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i. - Trasmissione parere


Progetto: Costruzione ed esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di “Caorso-Fossadello” e relativi raccordi all’esistente elettrodotto a 132 kV “Caorso – S. Rocco al Porto”, in comune di Caorso (PC)

POSIZIONE EL/135

Proponente: TERNA Rete Italia

Si trasmette, per il seguito di competenza, il verbale di deliberazione della Giunta Provinciale di Piacenza n. 118 del 19/6/2014, pervenuto a questa Direzione con nota prot. 40783 del 19/6/2014

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)


Referenti

Antonella Antonelli tel. 06/44123130
Maria Teresa Federico tel. 06/44124225

antonella.antonelli@mit.gov.it
mariateresa.federico@mit.gov.it



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 118 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 19/06/2014

Oggetto: PROGETTO DI UNA NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO CAORSO-FOSSADELLO E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO A 132 KV "CAORSO-SAN ROCCO AL PORTO" NEL COMUNE DI CAORSO. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 10:10 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Assente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ANTONIO MERLI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: PROGETTO DI UNA NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO CAORSO-FOSSADELLO E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO A 132 KV "CAORSO-SAN ROCCO AL PORTO" NEL COMUNE DI CAORSO. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE.

LA GIUNTA

Richiamato il seguente quadro normativo e regolamentare in materia di localizzazione di opere pubbliche di interesse statale:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, all'art. 37, comma 1, ha ridisegnato il quadro delle competenze, in ambito regionale, ad esprimere l'assenso all'intesa tra Stato e Regione prevista dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e dal D.P.R. n. 383/1994, operando una distinzione tra procedimenti per opere conformi agli strumenti urbanistici e procedimenti per opere difformi;
- la normativa urbanistica regionale del 2000 ha definito norme di semplificazione procedurale in quanto il comma 4 del sopra menzionato art. 37 ha disposto che, nel caso di opere pubbliche di interesse statale, già previste negli strumenti urbanistici, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del medesimo art. 37, consentendo in tal modo allo Stato di concludere il procedimento senza interpellare la Regione o la Provincia;
- per le opere difformi dallo strumento urbanistico, in quanto non previste, il predetto articolo della legge regionale prevede che l'atto di assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale sia espresso, in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati (commi 1 e 2): a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale, ovvero che riguardino il territorio di due o più Province; b) dalla Provincia nei restanti casi;
- il citato art. 37 della L.R. n. 20/2000, al comma 3, ha rinviato alla Giunta regionale la specificazione dei criteri di classificazione delle opere di interesse statale, ai fini del riparto delle competenze di cui al comma 1 sopra richiamato;
- in applicazione dei citati commi 1 e 3 dell'art. 37 della L.R. n. 20/2000 e in ossequio al principio di sussidiarietà, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1100 del 4 luglio 2000, ha definito il riparto delle competenze rispetto alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici rimanendo, tra le altre, assegnate alla competenza regionale le opere inerenti le reti per il trasporto di energia elettrica con tensioni superiori a 150 kV e le altre infrastrutture per il trasporto di energia di interesse nazionale;
- in seguito, la Regione Emilia-Romagna ha fornito prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 37 della L.R. n. 20/2000 (nota assessorile del 26 ottobre 2000) le quali chiariscono che, in caso di accertata difformità delle opere, gli effetti modificativi degli strumenti di pianificazione che all'intesa direttamente conseguono impongono - oltre all'acquisizione del parere di merito del Comune interessato - anche la compiuta verifica della compatibilità dell'intervento con gli atti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati;

Premesso che:

- con lettera registrata al protocollo provinciale con n. 67382 del 3 settembre 2008, il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato a Terna S.p.A., oltre che agli Enti, Autorità e gestori dei servizi interessati - tra cui anche Regione Emilia-Romagna, Comune di Caorso e questa Amministrazione - l'avvio del procedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 24 agosto 2004, n. 239 (elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica), alla

costruzione e all'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso- Fossadello" e relativi raccordi, per entra-esce, all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso-San Rocco al Porto", in Comune di Caorso;

- con la predetta lettera, il Ministero ha inoltrato una scheda sintetica del progetto delle opere di interesse statale informando i soggetti destinatari che:
 - l'istanza è stata presentata al Ministero medesimo ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nell'ambito quindi di un procedimento unico, da svolgere nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, che prevede il rilascio di un'autorizzazione unica, di competenza dello stesso Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Regione interessata all'opera;
 - l'autorizzazione unica rilasciata sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti da leggi vigenti e può comprendere anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - l'accertamento della conformità urbanistica delle opere è compiuto nel corso del procedimento unico e, in caso di non conformità urbanistica dell'opera, l'autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica;
- inoltre, il Ministero ha invitato la Soc. Terna ad inviare copia del progetto a tutti gli Enti, Autorità e gestori di servizi interessati e a procedere all'invio delle comunicazioni personali, per conto del Ministero stesso, così come previsto dalla normativa vigente;
- con lettera registrata al protocollo provinciale con n. 81025 del 27 ottobre 2008, la Soc. Terna ha trasmesso a questa Amministrazione copia dell'istanza di autorizzazione e del Piano tecnico delle opere;
- in relazione al procedimento autorizzativo avviato dal Ministero, e in quanto si tratta di opera di interesse statale, la Direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali" della Regione Emilia-Romagna, con lettera PG. 2009.0001881 dell'otto gennaio 2009, ha:
 - richiesto alla Provincia di Piacenza e al Comune di Caorso di segnalare se il suddetto intervento, in relazione agli effetti prodotti dalla sua eventuale realizzazione, rivesta aspetti problematici di compatibilità con il più generale assetto urbanistico e territoriale;
 - invitato gli Enti locali ad accertare, dandone riscontro alla Regione, la conformità dell'intervento alle previsioni e prescrizioni dei propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti ed adottati, chiarendo che spetta al Comune:
 - qualora l'opera non risulti conforme agli strumenti urbanistici, valutare la natura del contrasto e far pervenire il parere del Consiglio comunale in merito alla realizzazione dell'opera stessa;
 - segnalare se l'intervento di cui trattasi interessi aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o sismico e se ricada entro zone di tutela paesaggistica ed ambientale, o assoggettate a usi civici;
 - nel caso in cui l'opera debba essere autorizzata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, trasmettere copia del provvedimento autorizzativo di competenza comunale ovvero, in caso contrario, esplicitare che l'opera non interessa zone di tutela;
- con lettera registrata al protocollo provinciale con n. 87065 del 30 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo economico ha convocato presso la sede del Ministero la prima riunione della conferenza dei servizi per il 16 dicembre 2009 per la presentazione del Progetto, cui questa Amministrazione non ha

partecipato, e di cui, in allegato alla successiva lettera del Ministero dello Sviluppo economico registrata al protocollo provinciale con n. 92462 del 22 dicembre 2009, è stato trasmesso il resoconto verbale;

- da detto resoconto verbale, risulta acquisita agli atti della Conferenza la nota del Comune di Caorso (prot. n. 11671 del 21 novembre 2009) con cui viene espresso un parere positivo al tracciato;
- con lettera registrata al protocollo provinciale con n. 31733 del 21 aprile 2010, l'allora Servizio pianificazione territoriale e ambientale della Provincia, ha richiesto alla Soc. Terna integrazioni inerenti la valutazione ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e legge regionale 13 giugno 2008, n. 9) e la valutazione di compatibilità sismica dell'area interessata, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;
- la Soc. Terna, con lettera TE/P20100013525 del 6 ottobre 2010 (registrata al protocollo provinciale con n. 72215 del 12 ottobre 2010), in risposta a tale lettera provinciale del 21 aprile 2010 e ad analoga posizione assunta dalla Regione, ha ricordato che, essendo nel frattempo intervenuta una modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (in vigore dal 26 agosto 2010), la valutazione ambientale dell'opera in questione non è dovuta;
- con lettera registrata al protocollo provinciale con n. 30820 del 9 maggio 2014, è stato comunicato alla Soc. Terna, ai Ministeri interessati, alla Regione e al Comune di Caorso che, avendo assunto al fascicolo le integrazioni alla Relazione geologica, ed essendo le medesime rispondenti a quanto richiesto, l'istruttoria poteva essere avviata;

Tenuto conto che:

- in relazione al quadro normativo vigente, all'interno del procedimento di localizzazione dell'opera di interesse statale in argomento, spetta alla Provincia svolgere la verifica di conformità con i propri strumenti di pianificazione aventi effetti territoriali ed esprimere il parere sismico previsto dall'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;
- per quanto riguarda la pianificazione provinciale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente PTCP), vigente dal 2000 e già adeguato al Piano territoriale paesistico regionale (brevemente PTPR), attraverso la Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ha recepito il Piano per l'assetto idrogeologico (brevemente PAI), il Piano stralcio delle fasce fluviali (brevemente PSFF), il Piano di tutela delle acque (brevemente PTA), oltre ad aver specificato, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, le linee d'azione della programmazione regionale definendo l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovra comunali che attengono al paesaggio, all'ambiente, alle infrastrutture per la mobilità, al sistema insediativo, ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovra comunale e ai servizi territoriali di interesse provinciale e sovra comunale, e ad aver dettato gli indirizzi e le direttive per coordinare la pianificazione urbanistica comunale definendo le condizioni e i limiti della sua sostenibilità con riferimento a quanto indicato dai commi 2 e 3 dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000 medesima;
- inoltre, la Provincia è titolare dei seguenti ulteriori strumenti di pianificazione:
 - il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui l'ultima è stata approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
 - il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
 - il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
 - il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- in merito agli aspetti di tutela paesaggistica, risulta avviata la procedura di autorizzazione

paesaggistica, di competenza del Comune di Caorso, all'interno della quale risulta comunque acquisito al fascicolo (agli atti della Provincia) il parere favorevole espresso con nota del 26 luglio 2011 (prot. n. 5900) dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza sulla proposta di autorizzazione paesaggistica formulata dal Comune di Caorso;

Preso atto della Relazione istruttoria resa a compimento dell'esame di conformità dell'intervento con gli atti di pianificazione territoriale provinciale, cui si fa integrale rinvio per quanto non indicato nel presente provvedimento deliberativo, e ritenuto di assumere le seguenti considerazioni cui è pervenuta l'istruttoria:

- la nuova stazione di smistamento e i tratti di linea aerea a 132 KV in progetto con i due nuovi sostegni, essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, come dispone il comma 4, lettera c., dell'art. 13 delle Norme dello stesso Piano provinciale, risultano ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art.10 del citato Piano. Il Comune di Caorso risulta dotato, all'interno del Piano strutturale comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2012, di specifico "Studio idraulico" dalla cui lettura non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera, fermo restando che spetta comunque al Comune verificare la compatibilità urbanistica dell'opera con le condizioni di rischio idraulico;
- i tratti di linea aerea a 132 KV in progetto (a nord dell'autostrada A21 e ad ovest della strada argine fiume Po) con un nuovo sostegno (35) in sostituzione di quello esistente (35), essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale B – Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: Zona B3 – Zona ad elevato grado di antropizzazione così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, risultano assenti ai sensi del comma 5, lettera a., dell'art. 12 ed alle condizioni di cui al comma 5, lettera h., dell'art. 11 dello stesso Piano provinciale;
- nell'ambito interessato dall'intervento in progetto sono presenti in adiacenza all'autostrada A21, alla SP n. 10R e alla strada argine F. Po, delle formazioni lineari vegetazionali; al fine di non compromettere tali elementi, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente;
- considerato che le linee elettriche in progetto attraversano la strada provinciale n.10R "Padana inferiore" e la strada argine fiume Po, individuate nel PTCP vigente come viabilità storica - percorsi consolidati, risulta necessario, in sede di attuazione degli interventi, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 delle Norme del Piano provinciale;
- considerato che gli interventi proposti interferiscono con la viabilità provinciale (SP n. 10R "Padana inferiore"), gli attraversamenti della SP n. 10R potranno avvenire solo a seguito di regolare concessione (rif. nota Servizio Infrastrutture – Edilizia, del 18 gennaio 2010 prot. provinciale n. 2780);

Evidenziato, per quanto concerne la valutazione ambientale degli effetti di variante urbanistica implicati nel procedimento di autorizzazione dell'opera in argomento, che:

- l'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 12, introdotto dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", entrato in vigore il 26 agosto 2010, ha disposto che *"per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere"*;
- Il Ministero per lo Sviluppo Economico con nota in data 31/01/2011 n. 2063 di prot. (agli atti) ha ritenuto che la localizzazione dell'opera di cui trattasi rientrasse nell'ambito di applicazione del suddetto art. 6, comma 12, ed è pertanto esclusa dall'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale;

Dato atto che:

- il Comando militare Esercito Emilia-Romagna (Ufficio personale, logistico e servizi militari - Sezione logistica poligoni e servizi militari), con lettera 2 dicembre 2008 (prot. M_D-E24466 n. 0034073) ha inoltrato nulla-osta n. 235-08 del 2 dicembre 2008 (agli atti) alla realizzazione dell'opera, avendo acquisito dagli organi tecnici competenti il parere che l'opera interessa una zona nella quale non esistono né immobili in uso all'Esercito, né zone soggette a servizi militari;
- con lettera registrata il 18 gennaio 2010 al protocollo provinciale con n. 2780, la responsabile dell'Ufficio di staff espropriazioni e appalti ha reso nulla-osta all'attraversamento aereo dell'elettrodotto sulla strada provinciale n. 10R "Padana inferiore", precisando che la Soc. Terna dovrà formulare apposita istanza per il rilascio della concessione;

Ritenuto, quindi:

1. di esprimere una valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale del progetto per la costruzione e l'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso- Fossadello", e relativi raccordi per entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso-San Rocco al Porto", in Comune di Caorso, rilevando che:
 - i tratti di linea aerea a 132 KV in progetto (a nord dell'autostrada A21 e ad ovest della strada argine fiume Po) con un nuovo sostegno (35) in sostituzione di quello esistente (35) risultano assentibili ai sensi del comma 5, lettera a., dell'art. 12 e alle condizioni di cui al comma 5, lettera h., dell'art. 11 delle Norme allegate al PTCP vigente;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
3. di prendere atto di quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota in data 31/01/2011 n. 2063 di prot. (agli atti) in merito all'esclusione dell'opera in esame dall'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale di cui D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010);
4. di dare atto che, in relazione all'interferenza dell'intervento progettato con la Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, spetta al Comune di Caorso verificare la conformità urbanistica dell'opera con le condizioni di rischio idraulico assunte nel PSC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2012;
5. di dare atto che, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 "Assetto vegetazionale", 9 "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" e 27 "Viabilità storica" delle Norme allegate al PTCP vigente;
6. di dare infine atto che, in relazione all'interferenza degli interventi proposti con la SP n. 10R "Padana inferiore", gli attraversamenti della predetta strada provinciale sono subordinati a provvedimento concessorio che dovrà essere richiesto alla competente struttura della Provincia (rif. nota Servizio Infrastrutture – Edilizia, del 18 gennaio 2010, prot. provinciale n. 2780);

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- l'art. 37 della Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 15/2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1100 del 4 luglio 2000, recante "Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Definizione delle competenze della Giunta regionale e delle Province in ordine alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici.";
- la legge regionale n. 19/2008;
- l'art. 6, comma 12, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale provinciale:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83, a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e a una recente Variante approvata con atto del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Servizio "Urbanistica e Attività estrattive" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in ragione della necessità di partecipare tempestivamente la decisione agli organi ministeriali competenti, alla Regione Emilia-Romagna e al comune di Caorso;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

1. di prendere atto delle risultanze contenute nella Relazione istruttoria (in atti) e di esprimere una valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale del progetto per la costruzione e l'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso- Fossadello", e relativi raccordi per entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso-San Rocco al Porto", in Comune di Caorso, rilevando che:
 - i tratti di linea aerea a 132 KV in progetto (a nord dell'autostrada A21 e ad ovest della strada argine fiume Po) con un nuovo sostegno (35) in sostituzione di quello esistente (35) risultano assentibili ai sensi del comma 5, lettera a., dell'art. 12 e alle condizioni di cui al comma 5, lettera h., dell'art. 11 delle Norme allegate al PTCP vigente;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
3. di prendere atto di quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota in data 31/01/2011 n. 2063 di prot. (agli atti) in merito all'esclusione dell'opera in esame dall'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale di cui D.Lgs. 152/2006, come modificato dal

D.Lgs. n. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

4. di dare atto che, in relazione all'interferenza dell'intervento progettato con la Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, spetta al Comune di Caorso verificare la conformità urbanistica dell'opera con le condizioni di rischio idraulico assunte nel PSC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2012;
5. di dare atto che, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 "Assetto vegetazionale", 9 "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" e 27 "Viabilità storica" delle Norme allegate al PTCP vigente;
6. di dare infine atto che, in relazione all'interferenza degli interventi proposti con la SP n. 10R "Padana inferiore", gli attraversamenti della predetta strada provinciale sono subordinati a provvedimento concessorio che dovrà essere richiesto alla competente struttura della Provincia (rif. nota Servizio Infrastrutture – Edilizia, del 18 gennaio 2010, prot. provinciale n. 2780);
7. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Caorso, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Società Terna;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO
ANTONIO MERLI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1480/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PROGETTO DI UNA NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO CAORSO-FOSSADELLO E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALL'ESISTENTE ELETTRDOTTO A 132 KV "CAORSO-SAN ROCCO AL PORTO" NEL COMUNE DI CAORSO. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 18/06/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari**

Delibera di Giunta N. 118 del 19/06/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 1480/2014

Oggetto: PROGETTO DI UNA NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO CAORSO-FOSSADELLO E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALL'ESISTENTE ELETTRDOTTO A 132 KV "CAORSO-SAN ROCCO AL PORTO" NEL COMUNE DI CAORSO. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 19/06/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

EL-135

Da "dg_prog_div3 mit" <dg.prog-div3@pec.mit.gov.it>
"ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>,
"dgtri@pec.minambiente.it" <dgtri@pec.minambiente.it>, "svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it"
<svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it>, "dg.digheidrel@pec.mit.gov.it"
A <dg.digheidrel@pec.mit.gov.it>, "capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it"
<capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it>, "attprod@postacert.regione.emilia-romagna.it"
<attprod@postacert.regione.emilia-romagna.it>, "lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it"
<lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it>, "provpc@cert.provincia.pc.it"
<provpc@cert.provincia.pc.it>, "aot-milano@pec.terna.it" <aot-milano@pec.terna.it>

Data mercoledì 25 giugno 2014 - 10:43

D.L. 239/2003 e ss.mm.ii. Trasmissione Delibera della Giunta Provinciale di Piacenza - progetto EL-135

Si trasmettono in allegato la nota di invio della scrivente Direzione e copia della Delibera della Giunta Provinciale di Piacenza n. 118/2014 relativamente al seguente intervento:

Costruzione ed esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di Caorso - Fossadello e relativi raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV Caorso- S.Rocco al Porto, in comune di Caorso (PC)

POSIZIONE EL/135

Proponente: TERNA Rete Italia

Allegato(i)

EL-135-TRASM-PARERE.pdf (319 Kb)

EL-135-all-DG 118_2014.pdf (127 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0012494 - 25/06/2014 - INGRESSO**

MODULARIO
INTERNO - 261

2 3

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

Largo Santa Barbara - Capannelle - 00178 ROMA; fax:06-718.77.66
e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

Prot. DCPST/A4/RA/EL sott. 138/3027

Roma, 15 dicembre 2008

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.E.R.M. - Ufficio XIV
c.a. ing. Gianfelice POLIGIONI
fax 06-4705.2534

e, per conoscenza: Alla Direzione Regionale dei
Vigili del Fuoco per l'EMILIA ROMAGNA
fax 051-41.99.510

“

Al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Piacenza
fax 0544-28.15.13

OGGETTO: Elettrodotto "Caorso - San Rocco al Porto" n.651. Autorizzazione, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n.239, alla costruzione e all'esercizio di una nuova stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla Rete di Trasmissione Nazionale, nel Comune di Caorso (PC). Proponente Terna S.p.A.

Con riferimento all'oggetto, si esprime, ai soli fini antincendi, parere favorevole sul progetto in argomento alle stesse condizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza con l'allegata nota prot. 0011104 del 24/11/2008.

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 16/12/2008 - 0056570

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Concetto APRILE)



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI PIACENZA
Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza, li 04.11.2008

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio XIV (ex ufficio C3)
Reti di Trasporto Distribuzione e Importazione Elettricità
Via Molise n. 2
00187 ROMA

e p.c. Ministero dell'Interno
Dip.to dei Vigili del Fuoco-Socc. Pubblico e Difesa
Civile - Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 ROMA

e p.c. TERNI - Rete Elettrica Nazionale SPA
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Via Beruto n. 18
20131 Milano

Oggetto: Linea a 132 kV n° terna 651 "Corso - S. Rocco al Porto" Progetto di una Nuova Stazione di Smistamento Corso - Fossadello e del relativo collegamento in entra - esce alla Rete di Trasmissione Nazionale nel Comune di Corso in Provincia di Piacenza.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto della variante dell'elettrodotto in oggetto, si comunica che, per quanto rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, l'elettrodotto e relativa stazione di smistamento non interferisce con attività a rischio di incidente rilevante.

Inoltre da una verifica degli atti di Prevenzione Incendi non risulterebbero evidenti interferenze tra l'impianto in questione ed eventuali attività comprese nel D.M. 16.02.1982, ovvero soggette a controlli dei Vigili del Fuoco.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'ISTITUTTORIA
P.I. Pier Giorgio Groppi

gpi



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Luigino Ercoli
IL VICE COMANDANTE
Dott. Ing. Francesco Scrima



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-PC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0011104 del 24/11/2008

7 De Nicholas
RA/3018 /15308
(02.003/2.5)

R



36451544

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per l'Energia e le Risorse
Minerarie – Ufficio C3
Via Molise, 2 - 00187 Roma



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO II
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

E.p.c.

alla Soc. TERNA – RTN
Unità Progettazione Realizzazione
Impianti
Via Beruto, 18 20131 Milano

A. I. S. C. V.

Risposta al Foglio del

A.

OGGETTO:

Linea a 132 kV N Terna 651 " Caorso –S.Rocco al Porto " progetto di una Nuova Staz-E. di Smistamento Caorso –Fossadello e del relativo collegamento in entra –esce alla Rete di Trasmissione Nazionale nel comune di Caorso - provincia di Piacenza (Pos. **EL-135**). Domanda di autorizzazione della Soc. Terna S.p.A / Rit. n.TEAOTMI / P/2008002800/18.07.2008 (P.T.O. / -Relaz.Tecnico Illustrativa ed elenco documenti, Elab. n. RG23651A1B BX000 11/05-2008; -Relazioni / Fotografica, Campi Elettrici e Magnetici, Elementi Tecnici Impianto, Geologica Geotecnica, docc. nn. RG23651A1 BBX00012/ '... A1BBX00013/ '...A1BBX00014 /'...A1BBX00016; -Piano Partic. Dis. n RG23651A1 BBX00015; - Corografie, - Ortofotocarta , -Tavole Azzonamento e Vincoli Paesaggistici, Ambientali ed Archeologici, -Planimetrie Aree Impegnate e Fasce di rispetto CEM , Dis. nn. DG2365 1A1BBX00011/ '... BBX00012 /'...BB X00013/ '... BBX00014/ '..... BBX00015/ '... BBX00016/ '....BBX00017/ '...BBX00018/ '...BBX 00019; -Planimetria Gen. Elettromeccanica, Sez. Montante Linea, Dis.nn. DI23651A1BBX00 011/ '...A1BBX00012; -Schema unifilare, Dis. n WG23651A1BBX00011; Profilo altim. Dis. n. LE23 651A1BBX00011; -Edificio comandi, pian./ sez./ prosp./ Dis. n DC 23651A1BBX00011).

Con riferimento alla comunicazione della soc. TERNA S.p.A (TEAOM/P/2008003929/17ottobre 2008), relativa alla domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Nuova Stazione Elettrica di smistamento e dei relativi raccordi in oggetto, indirizzata a codesto Ministero ed al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, si rappresenta che, per quanto di competenza di quest'Amministrazione, non si hanno osservazioni da formulare in proposito; fermo restando, nella realizzazione e nell'esercizio dell'Elettrodotto in progetto, al fine della tutela della salute della popolazione interessata dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 febbraio 2001, delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 ("limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità in corrispondenza delle aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere..."), nonché dell'art 6/stesso DPCM, relativo alla determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di rete -50 Hz.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
(Dott. Giancarlo Marano)

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
ENTRATA - 06/03/2009 - 0028489

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

Il referente

Aleandro Renzi



Marina Militare

**COMANDO IN CAPO
DEL DIPARTIMENTO M.M. DELL'ADRIATICO
- ANCONA -**

Ufficio Infr/Dem/All *Sex.* Demanio

INDIRIZZO TELEGRAFICO: Maridipart Ancona

Prot. N. 14175 *Allegati*

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 12/11/2008 - 0040707

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

2,5

60100 ANCONA **31 OTT. 2008**

Ass. di Amm.ne FRATONI - Tel 071/5931265

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio XIV (ex Ufficio C3)
Via Molise, 2
00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
D.G. per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

a per conoscenza:

Terna S.p.A.
Rete Elettrica Nazionale
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Via Beruto, 18
20131 MILANO

Argomento: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, alla costruzione ed all'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso - Fossadello" e relativi raccordi, per entra-esce, all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso - S.Rocco al Porto", in Comune di Caorso (PC).
Posizione n. **EL-135**

Riferimento fg TEAOTMI/P2008003986 in data 20/10/2008 della Soc. Terna di Milano.

Nulla osta, per quanto di competenza ed ai soli fini Demaniali Militari Marittimi, alla realizzazione dei lavori in argomento.

Per quanto sopra, non si ritiene necessaria la partecipazione di un rappresentante di questo Alto Comando alla Conferenza di Servizi di futura convocazione.

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(C.V. Andrea FAZIOLI)
IL SOTTOCAPITOLO MAGGIORE LOG.
C.V. Antonio L. L. L.



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^a REGIONE AEREA

REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Piazza E. Novelli n° 1 - 20129 MILANO

(Tel. 02/73906074 - Fax 02/73903409)

Milano, li 10.11.2008

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - UFF. XIV**

VIA MOLISE, 2 - 00187 ROMA

Prot. TR1-RTP/21/29775 / 433 /2008/ CS

**Oggetto: LINEA 132 KV N. 651 "CAORSO - S. ROCCO AL PORTO" - PROGETTO DI UNA
NUOVA STAZ. DI SMISTAMENTO CAORSO - FOSSADELLO E RELATIVO
COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI – Conferenza dei Servizi.**

Comune di: CAORSO

e, p.c. **AL COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture
V. le Università, 4 – 00185 ROMA**

**AL C.I.G.A.
Aeroporto Pratica di Mare – 00040 POMEZIA (RM)**

**ALLA TERNA
Via Beruto, 18 - 20131 MILANO**

Riferimento: Foglio N° TEAOTMI/P2008003988 datato 20/10/2008.

1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella comunicazione a riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (ex L. 898/76) a loro servizio.
2. Pertanto **Nulla Osta** relativamente ai **solli aspetti demaniali** di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.
3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si precisa quanto segue:
 - si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella **circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000** "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
 - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
 - piattaforme marine e relative sovrastrutture.
 - (Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta **tramite fax** al n° 02/73903409, fornendo contestualmente un **indirizzo e-mail** ove poterla inoltrare);
 - si rimarca infine, l'opportunità di interessare in proposito, qualora non già provvedutovi, anche l'E.N.A.C. e l'E.N.A.V. per gli aspetti di relativa competenza.
4. Il presente Nulla Osta viene esteso al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, conformemente e per le finalità di cui al teledispaccio n. SQA-153/47300 del 03/05/2007.

**Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 17/11/2008 - 0042654**

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

d'ordine
Il Capo Reparto
(Col. G.A.r.n. Elio LASAGNI)



2.7

COMANDO MILITARE ESERCITO
EMILIA ROMAGNA
-Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari-
Sezione Logistica Poligoni e Servizi Militari

Prot. M_D-E24466 n. 0034073 del 02-12-2008
Cod. Id. LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/I3B/**235-08**
Annessi : 1

Bologna , li 02 dicembre 2008
PDC : Sig.ra P. GAMBERINI
Tel. 051/584130 int 616 Sotrin 1351616

OGGETTO: Elettrodotto a 132 kV n° terna 651 "Caorso - S. Rocco al Porto" Progetto di una Nuova Stazione di Smistamento Caorso – Fossadello e del relativo collegamento in entra – esce alla Rete di Trasmissione Nazionale nel Comune do Caorso in Provincia di Piacenza.
Invio Nulla Osta.

A: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
UFF. XIV
Via Molise n. 2

00187 ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
Via C. Colombo n. 44

00147 ROMA

e, per conoscenza

Spett. le Societa'
TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Via Beruto n. 18

20131 MILANO

PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica
Via Garibaldi n. 50

29100 PIACENZA

~~~~~  
Rif. lett prot. n. TEAOTMI/P2008003987 datata 20 ottobre 2008 TERNA  
~~~~~

Si invia, annesso, il Nulla Osta rilasciato da questo Comando per la realizzazione dell'opera citata in oggetto, richiesto con lettera a riferimento.

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 15/12/2008 - 0055798
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE in S.V.
Col. f. (g) spe (RN) Massimo MEINERO



**COMANDO MILITARE ESERCITO
EMILIA ROMAGNA**
*-Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari-
Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari*

NULLA OSTA N. 235-08 in data 02 dicembre 2008

**IL COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO
EMILIA-ROMAGNA**

ESAMINATA: *l'istanza presentata con rif. prot. n. TEAOTMI/P2008003987
datata 20 ottobre 2008 dalla Ditta TERNA Rete Elettrica
Nazionale S.p.A.- Area Operativa Trasmissione di Milano –
Via Beruto n. 18 – 20131 Milano ;*

ACQUISITO: *dagli Organi tecnici competenti, il parere che l'opera descritta
nella succitata istanza interessa una zona nella quale non
esistono né immobili in uso all'Esercito né zone soggette a
Servitù Militari;*

RILASCIÀ; *per quanto di mera competenza dell'Esercito, il*
“NULLA OSTA”

*alla realizzazione dell'opera di cui all'istanza in argomento senza l'imposizione
di particolari vincoli.*

Bologna, lì 02 dicembre 2008

IL COMANDANTE S.V.
Col. c. (cr) t. SG Giovanni DECICCO

2.8



**Ministero per i Beni e le Attività
Culturali**

Bologna li 10 DIC. 2009

URGENTE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI
dell'EMILIA-ROMAGNA
Via S. Isaia, 20 - 40123 BOLOGNA
Tel. 0513397011 - Fax 0513397077
E-mail: dr-erog@beniculturali.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direz. Generale per l'energia nucleare le
energie rinnovabili e l'efficienza
energetica
Via Molise, 2
00187 ROMA
Fax 06-47052534

E p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Parma
e Piacenza
Via Bodoni, 6
43100 PARMA

E p.c. Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell'Emilia Romagna
Via Belle Arti, 52
40126 BOLOGNA

Class. 34.19.04/281-6

Prot. n. 18757

Allegati

Risp. a nota 134630 del 27.11.2009

**OGGETTO: Comune di CAORSO (PC), loc. S. Rocco al Porto, Realizzazione di nuova
stazione di smistamento Linea AT a 132 Kv Caorso-Fossadello e relativi raccordi -
Convocazione Conferenza dei Servizi - 16 dicembre 2009 presso Ministero dello Sviluppo
Economico**

- richiesta di documentazione integrativa e di realizzazione di saggi archeologici preventivi ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

In merito alla convocazione in oggetto, si conferma - come da comunicazioni telefoniche intercorse - che questa Direzione Regionale concorda con i pareri istruttori già espressi da entrambe le Soprintendenze competenti per materia e per territorio, che si allegano alla presente.

Per quanto attiene gli aspetti legislativi si fa presente che la relazione paesaggistica è normata dal DPCM 12.12.2005, mentre gli obblighi in materia di archeologia preventiva fanno capo agli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 che recepisce quanto stabilito dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, le cui disposizioni in materia restano comunque valide anche nel caso di procedure semplificate.

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Carla Di Francesco

CS



**Ministero per i Beni e le Attività
Culturali**

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI PARMA E
PIACENZA
Via Bodoni n. 6
43100 PARMA
Tel 0521-212311 Fax 0521-212390

PAESAGGIO

PC- BN/38

6 DIC. 2009
Parma, li.....

Al Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente Commercio
Arch. Giorgio TANSINI
del Comune di CAORSO
29012 CAORSO (PC)
FAX 0523 821109

3418.04/281.4
18169
24/12/09

————— e p. c. Alla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Emilia Romagna
Via S. Isaja, 20
40123 BOLOGNA
Fax 051 3397077

Prot. N° 7817 Allegati /

Risposta al Foglio del
pervenuto il

prot. N°
prot. N.

OGGETTO: Comune di CAORSO (PC) – Località s. Rocco al Porto - D.Lgs. 42/2004 - Terza Parte
"Beni Paesaggistici" - art. 159 "Procedimento di autorizzazione in via transitoria" – Richiesta per la
realizzazione di Linea AT a 132 Kv a semplice Terna.
Richiesta documentazione integrativa – Convocazione Conferenza dei Servizi - 16 dicembre 2009
alle ore 12 presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Roma.

Con riferimento all'oggetto, ed a seguito della convocazione alla Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 16 dicembre 2009, alle ore 12, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, questa Soprintendenza rimane ancora in attesa di ricevere quanto già richiesto con propria nota del 23.03.2009 prot. n. 1897 alla quale codesta Amministrazione Comunale ha dato seguito elencando i vincoli di P.R.G., ma non le eventuali interferenze del progetto presentato con le aree vincolate per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Pertanto, questo Ufficio deve ricordare che le competenze in materia paesaggistica sono state attribuite dallo Stato alle Regioni, le quali hanno subdelegato i Comuni del proprio territorio, così come stabilito dalla L.R. dell'Emilia Romagna n. 26/78.

Quindi, sarà l'Amministrazione Comunale di Caorso (PC) che dovrà indicare l'eventuale vincolo paesaggistico gravante sull'area, tra quelli elencati all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 sopra richiamato, e in caso di esito positivo, dovrà attivarsi per le procedure di cui all'art. 159 dello stesso decreto.

In particolare, una volta accertato il vincolo gravante sull'area oggetto d'intervento, codesta Amministrazione Comunale dovrà inviare, oltre al progetto delle strutture, anche:

- 1) autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di cui all'oggetto, con esplicitate le motivazioni poste alla base dell'autorizzazione rilasciata, in ordine alle esigenze di tutela paesaggistica della zona e comprendente la verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata, da svolgersi a cura di codesta Amministrazione, e corrispondenti stralci delle tavole di PTCP e dell'Unità di Paesaggio corredati dalle norme e raccomandazioni relative; a tal proposito, particolare attenzione dovrà essere prestata al rispetto delle "Raccomandazioni" e degli "Indirizzi di tutela cogenti";



**Ministero per i Beni e le Attività
Culturali**

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI PARMA E

PIACENZA

Via Bodoni n. 6

43100 PARMA

Tel 0521-212311 Fax 0521-212390

- 2) **mappa** in scala adeguata del progetto che individui, con evidente perimetrazione, la zona vincolata in relazione al sito interessato dall'intervento e che ricomprenda l'oggetto del vincolo;
- 3) **relazione ambientale del professionista incaricato**, che dovrà essere redatta seguendo quanto stabilito dall'allegato B dell'Accordo tra il Min. Beni e attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali, e che dovrà essere oggetto di valutazione al progetto da parte anche della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.
- 4) Copia del **Verbale della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio**;
- 5) **analisi della visibilità dell'intervento** anche tramite simulazioni fotografiche dai punti di vista panoramici preferenziali da cui se ne può cogliere la vista d'insieme (esempio: punti panoramici sopraelevati rispetto al territorio, via di comunicazione, ecc.) e in rapporto alla presenza dei beni culturali e paesaggistici che ricadono nell'area e/o nell'intorno.

Si resta in attesa di quanto sopra richiesto.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Luciano SERCHI)

PB

PB

15-DIC-2009 12:34

+39 051

+39 051

P.02/03

MOD. 300
USI AAAAS - 251

COPIA

Mod. 300

- 3 NOV 2008



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

Bologna,

Spett.le Terna SPA
Direzione Operation Italia
Area Operativa di Trasmissione di Milano
Via C. Beruto 18
20131 Milano

Prot. N. 12360 - Pos. B/15 Allegati 1

Risposta al Foglio del 17/10/2008
Prot. TELIOTIMI / P2008003926.

Pervenuto il 27/10/08 Prot. 12066 B/15....

**OGGETTO: CAORSO (PC) - LINEA A 132 Kv N. TERNA 651 "Caorso - S. Rocco al Porto - Nuova
stazione di smistamento Caorso - Fossadello e relativo collegamento alla Rete di Trasmissione
Nazionale - VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA**

e.p.c.

Comune di Caorso
Piazza della Rocca 1
29012 Caorso (PC)

Con riferimento alle opere di cui all'oggetto, si specifica quanto segue. I lavori di realizzazione della nuova stazione di smistamento ricadono in stretta prossimità di un'area interessata in passato dal rinvenimento di un sepolcro di età romana (località Le Cascine di Fossadello: M. MARINI CALVANI, *Schedario Topografico*, p. 45, n. 01.30.07, in AA.VV., *Storia di Piacenza*, I, 1990; di cui si allega stralcio planimetrico). Pertanto, si ritiene opportuno che siano eseguite indagini archeologiche preventive in corrispondenza sia del sedime della nuova stazione che dei nuovi tralicci.

Tali indagini consisteranno in un numero sufficiente di trincee di verifica del rischio archeologico e dovranno essere effettuate, con oneri non a carico di questo Ufficio, da personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. In caso di rinvenimento di resti archeologici si dovrà procedere a regolare scavo stratigrafico e scientifico.

Questa Soprintendenza si riserva, inoltre, di valutare ulteriori misure di indagine e tutela delle eventuali emergenze archeologiche.

IL SOPRINTENDENTE

Dot. Luigi Mahati

/MMO
31/10/08

40126 BOLOGNA - Via Belle Arti n. 52 - Tel. (051) 223773 - 220675 - 224402 - Telefax 227170
e-mail: archeobo@arti.beniculturali.it



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITA'
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE
UFFICIO XXII**

2.9

6 NOV. 2008

40125 Bologna,
Via Zamboni, 1 - Tel. 051-234326
Fax. 051-228927
Email: unmig_bologna@tiscali.it

Prot. n. 9539

Classifica

Allegati

Risposta al foglio n. 3928

del 17.10.2008



- Alla TERN S.p.A.

Via Beruto n. 18

20131 - MILANO

- Al MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per la Competitività

Dir.ne Gen.le Energia e R. M. - Uff. XIV

00187 - ROMA

- Al MINISTERO AMBIENTE

Dir.ne Gen.le Difesa del Suolo

Via C. Colombo n. 44

00147 - ROMA

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 12/11/2008 - 0040769

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

**OGGETTO: Art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Linea elettrica a 132 Kv "Caorso - S. Rocco al Porto" nel Comune di Caorso
Disegno n. RG23651A1BBX00011**

Con riferimento alla linea elettrica di cui alla nota in riscontro e relativi allegati,
NULLA OSTA alla esecuzione ed esercizio.

Il presente nulla osta viene rilasciato in relazione agli impianti di ricerca e coltivazione mineraria di idrocarburi attuali, in progetto o previsti. Per futuri impianti che interferissero con il tracciato della linea, nelle more di esecuzione della stessa, varrà il principio di prima opera eseguita; questo Ufficio ne darà eventuale avviso senza impegno formale.

Il presente nulla osta non comprende eventuali possibili diramazioni.

/lf



IL DIRETTORE
(Ing. Ezio ZAPPARDINO)



2 10

Bologna, 24/11/2008

Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie – Ufficio XIV
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

BO/IE/08/12/ENMI/27 – Prot. n° 24360

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 02/12/2008 - 0050203
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

Ministero dell'Ambiente Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

TERNA S.P.A.
Area Operativa Trasmissione di Milano
Via Beruto, 18
20131 MILANO (MI)

Oggetto: Linea elettrica 132 kv "Caorso – San Rocco al Porto", progetto di una nuova
stazione di smistamento Caorso – Fossadello e del relativo collegamento di entra/
esce alla Rete di Trasmissione Nazionale, nel Comune di Caorso (Pc)

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata in data 06/11/2008 con prot. n° Terna 651, con la quale la
Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Milano ha chiesto a norma T.U. di Legge sulle Acque
ed impianti Elettrici n° 1775 del 11/12/1933 di poter costruire il suindicato elettrodotto e presa
visione della dichiarazione d'impegno n° AOT/MI/UPRI/AUT-TEAOTMI/P2008004181 del
06/11/2008,

RILASCIA

→ Il NULLA OSTA alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto secondo il *tracciato presentato* di
cui al progetto della Società Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Milano, con progetto
definitivo n° D G 23651A1 B BX 00018 del 26/05/2008 per quanto di competenza.

Il rilascio del NULLA OSTA alla COSTRUZIONE previsto dal D.L.vo 259/03 art. 95 e
subordinato alla approvazione del progetto dettagliato relativo agli eventuali attraversamenti e
avvicinamenti redatti in conformità alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne o
sotterranee, dall'organo competente al rilascio di detto Nulla Osta, attualmente la Direzione
Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico Ufficio III[^] del Ministero dello
Sviluppo Economico Comunicazioni Viale America 201 Roma.

Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO TECNICO
(Giovanni D'Amico)



Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni

Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna

Bologna 13/01/2009



Ministero Attività Produttive
Direzione Generale per l'Energia e
Risorse Minerarie – Ufficio XIV
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

III/BO/IE/08/12/ENMI/27/SAG . Prot. n° 765

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 02/02/2009 - 0011630
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

Ministero dell'Ambiente Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

TERNA S.P.A.
Area Operativa Trasmissione di Milano
Via Beruto, 18
20131 MILANO (MI)

Oggetto: Linea a 132 kv “Caorso – S. Rocco al Porto” progetto di una Nuova Stazione di
Smistamento Caorso – Fossatello e del relativo collegamento in entra – esce alla
Rete di Trasmissione Nazionale nel Comune di Caorso Provincia di Piacenza

Vista l'istanza presentata in data 06/11/2008 prat. n° Terna 651 del 06/11/2008 con la quale
la Ditta Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Milano ha chiesto, a norma del T.U. di Legge
sulle Acque ed impianti Elettrici n° 1775 del 11/12/1933, di poter costruire il suddetto elettrodotto,
ed esaminata la corografia dell'Impianto e le documentazioni progettuali redatte secondo le norme
della Legge 339 del 28/6/1986, D.M. 21/03/1988 e successive integrazioni,

SI RILASCIÀ

Per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo
all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia per:
n° 1 attraversamento con linea di comunicazione sotterranea tra i sostegni n° 35 e 35a;
n° 1 attraversamento con linea di comunicazione sotterranea tra i sostegni n° 35a e 35b.
 - 2) tra i dispersori di terra dei sostegni elettrici e la linea telefonica in cavo sotterraneo dovranno
essere rispettate le distanze minime prescritte nel capo IV della Circolare Ministeriale n°
DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18/02/1982;
 - 3) qualora sia previsto installare nella stazione di smistamento SAIB degli impianti di
telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, dovranno essere rispettate le prescrizioni
contenute nella Ministeriale prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/1973;
 - 4) tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
- Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentato dalla
Terna S.p.a. in data 19/05/2003, registrato a Torino, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso
contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni
dal R.D. n°1775/1933 e dal D.L. n° 259 del 1/08/2003.

Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO TECNICO
(Giovanni D'Amico)



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE - COMMERCIO

Piazza Rocca, 1- 29012 Caorso. Tel. 0523 814725 - Fax 0523 821109

e-mail: urbanistica.caorso@sintranet.it

Prot. n. 2371
del 27.03.2015

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO Energia
Struttura: DGMREEN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0006898 - 30/03/2015 - INGRESSO

Spett.le

Regione Emilia Romagna
Servizio Opere Pubbliche ed edilizia,
Sicurezza e legalità
Coordinamento e ricostruzione
Via A. Moro 30
40027 Bologna
lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it
giborghi@regione.emilia-romagna.it

e p.c. **Regione Emilia Romagna**
Servizio Energia ed Economia Verde
energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ministero dello Sviluppo Economico
dgmreen.div04@pec.mise.gov.it
e p.c. Dott.ssa Isabella Peruzzi
isabella.peruzzi@mise.gov.it

Provincia di Piacenza
Settore Sviluppo Economico,
Montagne, Pianificazione e Programmazione del
territoriale. Ambiente e Urbanistica
C.so Garibaldi 50
29121 Piacenza
provpc@cert.provincia.pc.it

Terna Rete Italia
Via G. Galilei 18
20016 Pero Milano
uprimi@pec.terna.it

OGGETTO: Progetto di una nuova stazione di smistamento Caorso - Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV Caorso - S. Rocco al Porto nel Comune di Caorso. Valutazione Urbanistica.


Con la presente si trasmette copia conforme del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.03.2015 avente ad oggetto: "Progetto di una nuova stazione di smistamento Caorso - Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV Caorso - S. Rocco al Porto nel Comune di Caorso. Valutazione Urbanistica."

Distinti saluti.

Allegato: D.C.C. n. 2 del 06.03.2015



Il Responsabile del Servizio
Urbanistica - Ambiente - Commercio
Dott. Arch. Giorgio Pansini



COMUNE di CAORSO

Provincia di PIACENZA

COPIA
DELIBERAZIONE N.2

Adunanza del 06-03-2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza aperta Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una nuova stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132kv Caorso-San Rocco al Porto nel Comune di Caorso. Valutazione Urbanistica.

L'anno duemilaquindici, addì sei del mese di marzo alle ore 11:05 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunale:

ROBERTA BATTAGLIA	Sindaco	Presente
FABIO CALLORI	Vice Sindaco	Presente
GIULIANO ROSSI	consigliere	Presente
MARINA BARBIERI	Consigliere	Presente
MICHELE CASELLA	consigliere	Presente
ANDREA BURGAZZI	consigliere	Presente
MARIO DOTELLI	consigliere	Assente
CARLA TRABUCCHI	consigliere	Presente
SALIHA EZ ZAHRAOUI	consigliere	Assente
CLAUDIO BONFANTI	consigliere	Presente
CARMEN GARILLI	consigliere	Presente
ANGELO GIOSTRI	consigliere	Presente
FABRIZIO PASSERA	consigliere	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Regondi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. ROBERTA BATTAGLIA SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO CAORSO-FOSSADELLO E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO A 132KV CAORSO-SAN ROCCO AL PORTO NEL COMUNE DI CAORSO. VALUTAZIONE URBANISTICA

Presenti n. 12. L'ass. Dotelli Mario assente all'appello nominale è entrato in aula durante la discussione del punto figurante al n. 1 dell'O.D.G. - Il cons. Ez Zahraoui Saliha è assente giustificata per motivi di lavoro

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Allora questo punto è una linea che passa a Fossadello, è una vecchia, praticamente una vecchia linea richiesta già dal 2009.

Noi praticamente dobbiamo dare un assenso di tipo urbanistico, cioè se la linea può passare o meno, se ci sono delle problematiche di tipo urbanistico per questo passaggio.

Diciamo che noi siamo l'ultimo tassello di una catena in questa valutazione e in questa votazione perché questa presentazione è stata fatta da Terna al Ministero dell'Ambiente, che praticamente circa un mese fa, un po' di più di un mese fa ha fatto la richiesta alla Regione di andare in approvazione, ha dato 30 giorni alla Regione per andare in approvazione, la Regione a questo punto ha praticamente scritto a noi dicendoci che avevamo un tempo entro appunto gli inizi di marzo per andare ad approvazione di questa linea.

Quindi per noi diciamo è un assenso di tipo urbanistico, dopo che sono già state fatte tutte le Conferenze di Servizio precedente dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione.

È una linea che serve per portare energia nella zona adiacente a Saib e per tutta quella zona poiché appunto la potenzialità elettrica in quella zona non è sufficiente, non solo per questa azienda ma anche per futuri insediamenti.

Quindi diciamo che chiediamo la approvazione di questo punto per una esigenza anche di tipo appunto pubblico, di necessità pubblica.

Se qualcuno vuole intervenire.

Giostri.

CONS. GIOSTRI ANGELO del gruppo consiliare Il Patto per Caorso

Allora questo è diciamo un atto obbligato se non sbaglio, mi dispiace, un attimo ma mi sa che ci siano state cinque sollecitazioni di intervento e che la data di presentazione ha, presentato domanda di autorizzazione con copia del piano tecnico delle opere riferito alla costruzione

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

dell'esercizio della nuova linea il 17 ottobre 2008. Giusto per puntualizzare.

Quello che andiamo a fare oggi mi pare che venga riassunto al punto quattro pagina cinque, della bozza di delibera.

Dice: spetta al Comune di Caorso verificare la conformità urbanistica dell'opera con le condizioni di rischio idraulico assunte nel PSC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 22 giugno 2012. Quindi noi andremmo ad approvare una conformità urbanistica. Al PSC, sì, sì.

L'ho solo richiamato.

Vorrei ricordare che quella linea è una linea che alimenta la centrale di Caorso, è una linea privilegiata diciamo.

Vorrei ricordare anche che intorno all'anno 2000, tra il 2000 e il 2003 quella zona è stata interessata da una alluvione, infatti penso che anche la ditta Saib abbia avuto dei danni.

E quindi stavo... la nuova stazione che sarà costruita si trova nella zona che è stata appunto interessata da quella alluvione che citavo prima.

Ora, chiedendoci di verificare la conformità urbanistica con le condizioni di rischio idraulico, è necessario conoscere se la realizzazione è progettata tenuto conto di una alluvione catastrofica, quelle cose che sono prescritte nel PSC, onde evitare che in tal caso i fuori servizi di quella linea e della stazione che serve la centrale, una utenza privilegiata, non provochi altri danni.

A esempio la stazione elettrica della centrale di Caorso è posta a un metro sopra la cima dell'argine, questa, il progetto non c'è, non è stato visto, e penso che sarà fatta allo stesso modo, però qui non è descritto da nessuna parte, com'è costruita la stazione. Almeno in questa delibera non si legge in nessun punto le caratteristiche che la stazione e la linea debbono avere in considerazione del servizio, del luogo e dei rischi connessi prima che appunto che ho specificato.

Poi c'è un altro punto, io ho guardato sul PSC, è disegnata una bretella che va dalla statale 10 alla statale di Cortemaggiore, sembra, è nelle adiacenze di questa linea, è chiaro che questa, qualora si realizzasse questa bretella bisogna tenere in considerazione il fatto che lì si andava a insediare un tale tipo di installazione, quindi potrebbero esserci delle interferenze.

E poi appunto ci viene chiesto un parere, ma sono sette anni che questa cosa è in giro, come mai c'è voluto così tanto per esprimere un parere su queste cose qua che come ho appena elencato io sono molto dubbioso di esprimere un parere favorevole, potrebbe essere abbastanza favorevole se fosse chiarita quella situazione, ma visto che anche nel punto diciamo a pagina 7 in cui si dice: visto quanto sopra esposto il parere dell'amministrazione comunale è favorevole con la condizione che l'intervento non crei disagi e danni nelle aree attraversate.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

Quindi è un parere condizionato.

Nella mia esposizione lo condiziona da un punto di vista tecnico.

Poi c'è una nota che non ho capito, sempre a pagina 7, l'inizio della pagina, visto che in data 16 febbraio 2015 in Pec, con protocollo 1186 del 13 febbraio 2015, è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica dell'intervento in oggetto e il parere di conformità urbanistica inteso come progetto urbanisticamente ammissibile dopo atto del Consiglio Comunale protocollo 1284 del 16 febbraio 2015, a Terna Rete Italia, e alla Regione Emilia-Romagna.

Non ho capito magari ho dei problemi io a capire, ma non ho capito il significato di questa frase, in particolare modo le date riportate qua.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Altri devono intervenire? Prego Carmen Garilli.

CONS. GARILLI CARMEN GIOVANNA del gruppo consiliare Il Patto per Caorso

Tale intervento ovviamente si rende necessario in relazione al progetto di ampliamento no? Del proprio, del sito industriale dell'utente Saib, è vero che ci sarà una utilità pubblica, però al momento tant'è che la richiesta è stata avanzata da Saib.

Il mio auspicio è che fermo restando il rispetto della conformità delle norme vigenti gli imprenditori siano sempre posti con procedure chiare, tempi certi nella condizione di potere esercitare il legittimo diritto di investire e sviluppare le proprie attività.

Contribuendo ovviamente a porre basi necessari per il superamento della crisi economica in atto garantendo ovviamente no? Poi tutto quello che ci va dietro, lo sviluppo e l'occupazione, fermo restando questo io non voglio entrare nel merito di aspetti tecnici dell'intervento, non sono un tecnico e quindi non mi ci accingo.

Avrei preferito ovviamente che si optasse per un cavidotto interrato, meglio vedere, lasciatemelo dire così, spuntare alberi che tralicci, ma come dicevo prima non sono un tecnico e magari questa opzione non poteva trovare realizzazione.

Io vorrei porre dei quesiti, chiedevo all'amministrazione se si sono rimosse tutte quelle cause dipendenti della proprio competenza ovviamente, per quanto possibile, a favorire accordi con i proprietari dei terreni interessati, atti ad evitare l'insorgere ovviamente di conflitti che possono compromettere anche la realizzazione dell'intervento.

Mi spiego meglio, nell'ipotesi che terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi all'esecuzione di lavori, il Comune dovrà assumere provvedimenti di propria competenza nei loro confronti?

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

Seconda domanda, nessuna compensazione ambientale per l'intervento? E qui ovviamente mi riferisco per l'amministrazione comunale.

Terza domanda, quali sono le cause che non hanno permesso all'amministrazione comunale di adottare in tempi ragionevoli diciamo così perché visto che sono stati sollecitati da più enti, il parere di conformità urbanistica del progetto?

E volevo appunto sapere se vi sono state dei motivi ostativi.

Un'altra cosa che non comprendo è per quale motivo nel 2012 con la approvazione dei nuovi strumenti urbanistici è stata classificata l'area di proprietà di alcuni proprietari, da area agricola a area produttiva, sapendo che era già iniziato addirittura l'iter autorizzativo.

Era già iniziato l'iter nel 2008 - 2009.

Per il momento mi fermo qui, grazie.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Altri? Consigliere Passera.

CONS. PASSERA FABRIZIO capo gruppo del gruppo consiliare Caorso Insieme

Anche io un paio di perplessità che vorrei valutare da un punto di vista di, più che altro, più che a livello tecnico dove probabilmente ci sono tutte le caratteristiche visto anche tutti i pareri favorevoli degli altri enti che hanno appunto dato questo tipo di parere, quindi dicevo due valutazioni che oserei fare stamattina dal mio punto di vista rispetto a quello che è stato un po' come io ho interpretato questa proposta, è stata un po' la superficialità con la quale l'amministrazione ha portato avanti questo tipo di parere.

Questo lo dico perché allacciandomi a quello che già i Consiglieri Giostri e Garilli hanno sottolineato, qui non si tratta soltanto di un sollecito arrivato 15 - 20 giorni fa che intimava il Comune entro dieci giorni di dare questo parere, ma qui, e leggo quello che c'è scritto nella proposta di delibera, dice: in riferimento alla nota numero tal dei tali, del 10 giugno 2014 di sollecito di trasmissione urgente del parere, in merito alla conformità urbanistica del progetto in oggetto, considerato il notevole lasso di troppo trascorso e considerato inoltre la nota del Ministero dello Sviluppo Economico che si allega in copia e che appunto invita a prendere posizione alla Regione. Quindi la Regione di conseguenza chiede al Comune però questo è successo già da giugno, e quindi da lì numerosi solleciti per arrivare all'ultimo che anche qui è citato dove dice che si prende atto che la Regione Emilia-Romagna in data 12 febbraio, con la comunicazione anche del Ministero ha intimato di procedere per altre vie se non veniva approvato in dieci giorni questo, se non veniva portato in Consiglio Comunale questo parere,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

quindi questo è un aspetto che secondo me dimostra l'amministrazione di non avere preso in dovuta considerazione questo parere che avrebbe dovuto dare comunque mesi precedenti, senza fare intimare all'ultimo momento di essere commissariato su questo punto, nel caso in cui non fosse venuto in Consiglio comunale in questi termini. L'altra perplessità è relativamente appunto al fatto che su questo passaggio di linea che legittimamente Saib ha richiesto per potere sviluppare la sua azienda, quindi libererebbe quella... darebbe disponibilità di maggiore energia elettrica per tutta la zona, però ho letto dalla delibera che c'è stata una osservazione da parte appunto di un privato che si reputa danneggiato da questo attraversamento e siccome il privato ha già nel 2009 quando è stata proposta questo tipo di linea, aveva già fatto alcune valutazioni, osservazioni e aveva fatto delle proposte alternative e siccome leggo che l'amministrazione trasmettendo questi diciamo tracciati alternativi proposti dal privato dice di essere favorevole a questi tracciati alternativi, salvo i diritti di terzi, e chiaramente cercando il raggiungimento di un accordo bonario, la cosa che secondo me anche qui denota un po' di superficialità da parte dell'amministrazione è che si sarebbe dovuta secondo me, avrebbero dovuto operare nel corso di questi anni, l'amministrazione per cercare di fare in modo che la linea, questa o una alternativa che passasse diciamo in zone limitrofe potesse essere concordata senza creare comunque un disagio a un proprietario che legittimamente si sente danneggiato da questo tipo di intervento, grazie.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Prego Consigliere Garilli.

CONS. GARILLI CARMEN GIOVANNA

A pagina 7 della proposta di delibera al punto, al comma uno, c'è scritto: visto che in data 16 febbraio 2015 in Pec, non leggo tutto ovviamente, è stata trasmessa autorizzazione paesaggistica, si fa riferimento a un atto di Consiglio Comunale protocollo 1234 del 16 febbraio 2015, io voglio dire che non esiste nessun atto di Consiglio Comunale del 16 febbraio 2015 perché non è stato convocato nessun Consiglio, quindi molto probabilmente, non lo so, qui non si capisce se si fa riferimento perché c'è un documento che è il 1234 no? Che è una comunicazione tra l'amministrazione comunale, però non si capisce, c'è una nota di Consiglio.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Allora sulla parte tecnica architetto Tansini se vuole rispondere.

CONS. GARILLI CARMEN GIOVANNA

Visto che è un parere tecnico urbanistico quindi...

ARCH. TANSINI GIORGIO Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente

Allora questo ribadisco che è un parere prettamente di valutazione urbanistica, quindi noi abbiamo valutato che non era conforme urbanisticamente per il semplice fatto che non esisteva, quindi non esisteva e non era conforme urbanisticamente. Si può tracciare una linea nei nostri strumenti urbanistici? Sì.

In quanto è di pubblica utilità e allora diventa urbanisticamente diciamo possibile.

Quindi la valutazione urbanistica è favorevole.

Poi il verbale della Giunta Provinciale è in data 19 giugno 2014, quindi sei mesi fa.

Anche la Giunta Provinciale ha aspettato tutti questi anni, in quanto doveva essere perfezionato tutto quello che diciamo i vari enti hanno perfezionato. Noi abbiamo sempre aspettato di non dare danni ai privati e infatti l'ultima osservazione di un privato è stata fatta in dicembre.

Dopo che abbiamo avuto quindi questa autorizzazione della Provincia, dopo che la Terna ha risposto: la suddetta società ritiene che non ci siano i presupposti per l' accettazione delle richieste di variante proposte rispetto al progetto definitivo, cioè noi abbiamo aspettato che tutti fossero d'accordo, parlo degli enti superiori, che tutte le ditte società interessate diciamo avanzassero le loro problematiche, dopo questo, a questo punto non c'è più niente, abbiamo deciso, andiamo in Consiglio Comunale.

In contemporanea anche la Regione perché è tutto questo, la Regione prima di mandare la lettera ci telefonava, a questo punto, sì, in ritardo, forse in ritardo sono stati gli altri.

Noi dal 2014 ad oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

Poi per quanto riguarda il progetto (audio disturbato) (microfono spento)..... poi per quanto riguarda il progetto noi non dobbiamo entrare, non entriamo nel merito del progetto, noi diamo una valutazione urbanistica.

È Terna, cioè questo è una linea di pubblica utilità, loro potevano, guardandosi tutte le norme e leggi che ci sono, adesso in ufficio ce ne ho di pacchi, loro dicono: io voglio realizzare la linea, perché è una pubblica utilità.

Abbiamo fatto la Conferenza dei Servizi, e io la realizzo, punto chiuso.

Quindi l'unica cosa che ha fatto l'amministrazione, ha fatto l'ufficio, è quello di cercare di valutare tutto quello che era valutabile per cercare di fare delle proposte alternative ma nel momento che tutte le cose diciamo hanno avuto uno sviluppo corretto, ribadisco in giugno 2014 la Provincia ha detto sì, l'ultima osservazione è stata in dicembre, io direi che siamo stati anche

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

tempestivi.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Allora siccome già l'architetto Tansini ha risposto appunto al discorso del ritardo, non è, cioè anche la Giunta Provinciale appunto è andata circa sei mesi fa, c'è stato tutto un iter, il Comune ha cercato anche di fare da tramite per quanto riguarda il privato, per arrivare a una gestione bonaria, ma l'ultima risposta è poi quella che ha letto l'architetto, che praticamente la suddetta società ritiene che non ci siano i presupposti per l' accettazione delle richieste di variante proposte al progetto definitivo.

Quindi praticamente anche queste, cioè diciamo che se il privato vorrà poi fare delle diciamo cause, vorrà farsi delle opposizioni, le farà a Terna, le farà alla Regione, non può farle al Comune di Caorso perché il Comune di Caorso in questo caso non c'entra, nel senso che noi abbiamo appunto provato, ma non c'è stata appunto possibilità in questo senso.

Per quanto riguarda il discorso di energia elettrica, volevo rispondere a Carmen.

Hanno già qualche problema diciamo di quantità di energia, non è solo per la nuova linea di produzione, ce l'hanno già, diciamo che ne hanno a sufficienza ma hanno già qualche difficoltà anche perché avendo tolto il discorso del termovalorizzatore che non è stato approvato da questa amministrazione, abbiamo eliminato con l'ultimo appunto articolo, ovviamente adesso hanno una necessità assoluta di questo, di andare avanti con questo tipo di linea per avere una elettricità sufficiente per portare avanti l'azienda.

Ci sono delle dichiarazioni di voto, altrimenti io metto al voto... Consigliere Bonfanti.

CONS. BONFANTI CLAUDIO capo gruppo del gruppo consiliare Il Patto per Caorso

Allora noi come patto per Caorso ci asterremo dal voto perché ancora una volta non siamo nelle condizioni di esprimere una opinione concreta.

Rileviamo sempre e quasi in ogni caso degli errori di forma e di contenuto, lavoriamo spesso come hanno già ripreso precedentemente sia Giostri che Carmen, su dei documenti che sono errati, sono errori magari di poca rilevanza ma comunque di forma che possono compromettere una analisi e un giudizio approfondito da parte nostra.

E poi ci sono anche sempre dei limiti di contenuto che sono quelli che ha espresso Giostri, con delle valutazioni tecniche, quelle che ha ripreso anche Garilli successivamente.

Non vogliamo privare questo Comune, gli imprenditori che sono sul territorio di svolgere una attività di sviluppo e che è e rimane la nostra priorità, però dall'altra parte non vogliamo neanche esprimere e avvalorare delle procedure viziate, delle procedure che poi possono

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

compromettere quelle efficaci che sono rilevanti sul nostro territorio.

Per cui noi ci asterremo ancora, anche in questo caso per questi motivi.

Grazie.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Consigliere Passera.

CONS. PASSERA FABRIZIO

Anche il mio voto sarà di astensione per i motivi che ho detto prima, quindi non sto qui a ripeterli, anche se ho ascoltato quelle che sono state le risposte sia del tecnico che del Sindaco, ritengo che comunque il ritardo ci sia e il non essersi adoperati a fondo per riuscire a risolvere certi problemi anche, per cui mi astengo.

SINDACO BATTAGLIA ROBERTA

Mi spiace che venga messa in discussione quella che è l'attività dell'ufficio, soprattutto dell'ufficio tecnico, in questo caso del Comune, perché non ci sono vizi di procedura, non ci sono errori, non ci sono ritardi in questo caso, poi va beh, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ci mancherebbe.

Allora favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4.

Immediata eseguibilità, favorevoli? Sempre 8, contrari? Nessuno. Astenuti? 4.

Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

- Premesso che in data 03.09.2014 Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha trasmesso all'Amministrazione Comunale "Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n.239, alla costruzione ed in corrispondenza dell'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 KV di Caorso-Fossadello" e relativi raccordi, per entra-esce, all'esistente elettrodotto a 132 KV " Caorso - S. Rocco al Porto" in Comune di Caorso(PC) ." ricevuta il 04.09.2014 al prot.8322 con Comunicazione di avvio Procedimento;
- Visto che in data 17.10.2008 Terna ha presentato domanda di autorizzazione con copia del Piano Tecnico delle Opere riferito alla costruzione ed all'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 KV di Caorso-Fossadello e relativi raccordi, per entra-esce, all'esistente elettrodotto a 132 KV Caorso - S. Rocco al Porto" in Comune di Caorso (PC);
- Visto che in data 10.11.2008 L'Amministrazione Comunale di Caorso ha ricevuto per conoscenza da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Emilia Romagna la Valutazione Archeologica preventiva dell'intervento in oggetto con la condizione che siano eseguite indagini archeologiche preventive in corrispondenza della nuova stazione e dei nuovi tralicci;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico in data 21.11.2009 prot.11671 in RRR al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie Ufficio XIV (ex Ufficio C3) - Reti di Trasporto Distribuzione e Importazione di Elettricità, Via

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

Molise, 2 00187 Roma e a Terna Rete elettrica Nazionale S.p.A. -Unità Progettazione Realizzazione Impianti -Via Beruto,18- 20131 Milano avente per oggetto:

"Determinazioni in merito alla pratica inerente alla realizzazione di una linea elettrica a 132kV "Caorso-San Rocco al Porto". Progetto di una nuova Stazione di Smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra - esce alla Rete di Trasmissione Nazionale nel Comune di Caorso in Provincia di Piacenza."

con cui si informa:

"Visto quanto trasmessoci, riportato all'oggetto, si comunica che sono state predisposte valutazioni volte alla identificazione dei vincoli che l'attuazione della linea potrebbe causare su terreni interessati al suo passaggio.

In particolare l'area interessata è quella attraversata in linea aerea tra l'autostrada e la ex SS10, individuata al Catasto Terreni del Comune di Caorso al foglio 14, mapp. 123, facente parte di una area più vasta di circa mq.71.000 il tutto di proprietà dei Sigg. Ghezzi Ernesto e Ghezzi Antonella (foglio 14, mapp.122-123-126.127 e foglio 18, mapp.165).

L'identificazione del transito della linea elettrica avviene passando sopra una area che oltre alle fasce di rispetto autostradale e della ex SS10, copre uno spazio con valenza non edificabile anche nel caso di una variazione dell'area in quanto compresa nel rispetto della fascia dei 150 metri dal fiume Po ed evidenziato con una simbologia specifica come zona di tutela dei corsi d'acqua.

Pertanto lo scrivente ufficio esprime parere favorevole al tracciato della linea elettrica passante in area che con gli attuali vincoli risulta non edificabile e qualora venisse classificata produttiva come è stato richiesto dai proprietari non sarà possibile edificare o quantomeno rientra nelle competenze della Soprintendenza per un vincolo ambientale."

- Vista la trasmissione del resoconto verbale della Conferenza di Servizi del 16.12.2009 e Richiesta dell'Intesa alla Regione Emilia Romagna ricevuta il 19.12.2009 che riporta:

"Il giorno 16 dicembre 2009, alle ore 12, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot. n. 0134530 del 27/11/2009, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.) alla Società TERNIA S.p.A., alla costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica di smistamento a 132 kV "Caorso Fossadello" e dei relativi raccordi all'elettrodotto a 132 kV "Caorso - S. Rocco al Porto", con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, e inamovibilità ed inoltre con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nelle aree interessate dalle nuove opere.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Dipartimento per l'Energia -D.G. per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica (DGENRE) - Divisione III Reti elettriche (ex Ufficio XIV della DGERM);
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni /DG Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico;
- Regione Emilia - Romagna / Direzione Generale Attività Produttive TERNIA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Milano.

Il rappresentante del MISE - DGENRE, responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 241/1990. L'esito positivo del procedimento è sancito da un decreto alla costruzione ed all'esercizio degli interventi oggetto dell'istanza.

Il DL 29 agosto 2003 attribuisce una competenza particolarmente significativa alla Regione, che è chiamata a formulare l'Intesa sull'opera in autorizzazione.

Il rappresentante del MISE- DGENRE fa presente che la Soc. TERNIA S.p.A., concessionaria della RTN, ha presentato istanza (N. Rif. TEAOTM/P2008002800 del 18/07/2008), acquisita dal MISE in data 30 luglio 2008 con il prot. 0008818, ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239, per la costruzione e l'esercizio della stazione di smistamento a 132 kV "Caorso Fossadello" e dei relativi raccordi a 132 kV all'elettrodotto a 132 kV "Caorso - S. Rocco al Porto", in comune di Caorso (PC). All'istanza è stato attribuito il numero di classifica EL-135.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi per l'ammissibilità dell'istanza ha comunicato in data 3 settembre 2008 (prot. 0014495), l'avvio del procedimento invitando contestualmente il proponente ad inviare la documentazione inerente il nuovo tracciato a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte nell'iter e a provvedere alle comunicazioni di legge in merito agli asservimenti.

Dalle note intercorse, risulta che Terna S.p.A., ha inviato nell'ottobre 2008 la documentazione progettuale alle Amministrazioni / Enti / Società (cfr. nota N. Rif. TEAOTMI/P2008004014 - 22/10/2008 - acquisita dal MiSE con prot. 31/10/2008 -0035984) coinvolti nel procedimento. La Società, ai sensi della normativa vigente ha inviato le comunicazioni personali ai proprietari dei fondi interessati nel marzo 2009 e ha provveduto a far pubblicare l'Avviso al pubblico all'Albo Pretorio del Comune di Caorso (dall' 11 marzo 2009, per trenta giorni) Inoltre è stata effettuata la pubblicazione sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 40 dell'11 marzo 2009.

A seguito della pubblicazione del progetto è stata prodotta una istanza di accesso agli atti, datata il 10 marzo 2009, da parte dei Sig.ri Ghezzi, proprietari dei terreni di cui al foglio 14, mappale 123 in comune di Caorso, con richiesta di poter svolgere l'accesso presso il Comune stesso. Tale istanza è stata reiterata con nota datata 2 aprile 2009. Il MiSE ha ritenuto di ritardare la convocazione della Conferenza di Servizi, con l'auspicio che tale situazione, sicuramente riconducibile ad una opposizione, potesse essere composta a seguito di opportuni contatti tra il proponente, il Comune e gli osservanti.

Trascorsi ormai alcuni mesi, il MiSE ha dato seguito al procedimento convocando in data 27 novembre 2009 (cfr. la citata nota MiSE 0134530 di pari data) l'odierna riunione della Conferenza di Servizi nel corso della quale sarà discussa anche l'osservazione dei sig.ri Ghezzi.

Il rappresentante del MiSE DGENRE, invita poi il rappresentante della società proponente ad illustrare l'intervento in istanza.

Il rappresentante di TERNA AOT/MI, con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto. Terna S.p.a. evidenzia, che il progetto è stato previsto su richiesta dell'Utente SAIB, in relazione al progetto di ampliamento del proprio sito industriale, che prevede un assorbimento energetico di 10 MW, potenza quest'ultima che non può essere soddisfatta attraverso l'alimentazione a 15 kV fornita dall'Enel S.p.A... - di conseguenza si rende necessario fornire un'alimentazione in alta tensione con un allacciamento alla Rete di Trasmissione Nazionale a 132 kV tramite un nuovo raccordo AT a doppia terna entra/esce e la realizzazione di un stazione di smistamento.

Gli interventi previsti saranno effettuati sull'elettrodotto a 132 kV appartenente alla Rete di Trasmissione Nazionale e di proprietà società Terna S.p.A., denominato "Caorso-San Rocco al Porto", n. 651, che collega la stazione elettrica di Caorso (PC) alla stazione elettrica di S. Rocco al Porto (LO). Gli interventi si svilupperanno interamente nel territorio del Comune di Caorso (PC).

L'allacciamento in conduttore aereo sarà realizzato su palificata a doppia terna che si deriverà dall'attuale sostegno n. 35 in adiacenza al quale sarà posizionato un nuovo sostegno. Il tracciato si svilupperà verso Sud fino all'ingresso della nuova stazione di smistamento per una percorrenza complessiva di circa 0,7 km. Per quanto riguarda il nuovo sostegno di derivazione, lo stesso, sarà collocato nelle immediate vicinanze dell'attuale, disassato verso sud, al fine di utilizzare le aree già asservite per la dorsale dell'elettrodotto. L'intervento sarà pertanto realizzato con l'inserimento di tre nuovi sostegni.

Tali strutture saranno del tipo tronco-piramidale a doppia terna e costituiti da angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati che verranno infissi in fondazioni di cemento armato.

La nuova Stazione di smistamento a 132 kV sarà realizzata su un lotto di terreno di proprietà dell'Utente SAIB, situato a Sud Ovest dell'attuale sito industriale. La porzione di territorio occupata sarà di circa 2000 mq. All'interno di tale superficie verrà realizzato un sistema a sbarra semplice con due montanti ed un edificio tecnologico di circa 100 mq che ospiterà i locali di misura, batterie, quadri elettrici ecc. Al confine della suddetta stazione verrà realizzato il punto di consegna dell'utente SAIB.

Con la realizzazione della Stazione di smistamento, tutta la zona trarrà beneficio dall'aumentata disponibilità di energia elettrica, in quanto sarà resa disponibile la potenza attualmente prelevata dall'utente SAIB sulla rete in media tensione.

L'area che interessa il raccordo in argomento è prevalentemente agricola. Per quanto riguarda i vincoli presenti sul territorio interessato dalla variante, occorre segnalare che il nuovo sostegno di derivazione dell'elettrodotto attuale, verso la nuova stazione, è situato in una zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, mentre il resto del tracciato e la stazione di smistamento sono situati in una zona di rispetto dell'ambito fluviale.

La soluzione di tracciato scelta è tesa a realizzare un compromesso tra i vincoli citati e la necessità di ridurre al minimo l'occupazione di nuovo territorio.

Per quanto riguarda l'esposizione ai CEM, l'analisi dei risultati ottenuti evidenzia che l'induzione magnetica al suolo generata dall'elettrodotto, anche nella situazione più sfavorevole si attesta a valori nettamente al di sotto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. Analoghe considerazioni valgono per la Stazione di smistamento.

Il rappresentante di Terna precisa che la parte aerea è costituita da conduttori di diverse sezioni tuttavia a scopo conservativo la corrente utilizzata per le simulazioni è quella relativa alle CEI 11-60 dei diversi conduttori (675 A e 772 A) e non quella del solo conduttore a sezione più piccola. Nell'esercizio operativo della linea la corrente che transiterà in servizio normale potrà viceversa essere solo quella relativa al conduttore con portata inferiore in quanto questo costituisce il fattore limitante del collegamento.

Terminata l'esposizione del proponente, il rappresentante del MiSE- DGENRE descrive brevemente tutti i pareri pervenuti (come riportati nell'elenco allegato al verbale), soffermandosi su quelli più articolati o contenenti prescrizioni.

In particolare viene citato il parere del comune di Caorso (che viene sintetizzato nella successiva parte del verbale dedicata alle osservazioni dei privati) e quello della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia - Romagna, pervenuto in data odierna.

La Direzione Regionale chiede l'integrazione della documentazione con la relazione paesaggistica e allega i pareri delle due Soprintendenze di riferimento da cui risulta che sono già state chieste delle integrazioni.

Il rappresentante del MiSE chiede di acquisire idonea documentazione sulla gestione di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 136 del "Codice Ambiente".

Il rappresentante del MiSE- DGENRE invita poi i partecipanti alla riunione della CdS ad esprimere le loro definitive valutazioni circa il progetto in esame.

Il rappresentante della Regione Emilia - Romagna - D. G. Attività Produttive / Servizio Politiche Energetiche reitera la richiesta formulata a Terna in merito agli esiti delle procedure di pubblicazione ai fini delle espropriazioni. Chiede altresì di acquisire copia delle osservazioni pervenute.

Il rappresentante del MiSE Comunicazione conferma il nulla osta già espresso del competente Ispettorato Territoriale dell'Emilia Romagna, con le relative prescrizioni (vedi Tab. pareri).

A questo punto si passa all'esame delle osservazioni dei sig.ri Ghezzi. Gli osservanti, proprietari dei terreni di cui al foglio 14, mappale 123 in comune di Caorso, hanno presentato in due riprese (10 marzo 2009 e 2 aprile 2009) istanza di accesso agli atti, manifestando forti perplessità, in particolare, sulla natura pubblica dell'intervento stesso e sulla localizzazione del tracciato, per il quale hanno anche allegato delle soluzioni alternative. Ciò in quanto ritengono che la scelta attuale penalizzi il loro fondo, anche alla luce di un possibile utilizzo, che risulterebbe concordato con il comune stesso. Per quanto riguarda l'accesso agli atti, in relazione alla prima nota gli osservanti hanno acquisito gli elementi presso il comune di Caorso. In relazione alla seconda nota, il MiSE ha risposto allegando gli elementi a sua disposizione, invitando gli osservanti a formulare la richiesta per gli elementi mancanti al Comune o a Terna.

Al riguardo viene data lettura della nota del 21 nov 2009 (prot. 11671) del Comune di Caorso / Servizio Urbanistica/Ambiente/Commercio nella quale si esprime parere favorevole sul tracciato presentato in quanto, ad oggi, interessa aree non edificabili.

Il rappresentante di Terna in risposta alle osservazioni presentate, consegna agli atti una nota di controdeduzioni, che viene allegata.

Il rappresentante della Regione Emilia - Romagna da atto che è in corso l'istruttoria a livello regionale e si riserva di rilasciare l'intesa al termine della stessa.

Il rappresentante del MiSE-DGERM, nel chiudere la riunione da atto dei pareri favorevoli finora acquisiti, segnala al proponente di ottemperare alle richieste della Direzione Regionale per i beni culturali e chiede formalmente alla Regione Emilia-Romagna il rilascio dell'intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i) nel più breve tempo possibile.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze, l'elenco pareri, nonché la lettera con le controdeduzioni di Terna alle osservazioni.

Contro il presente verbale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente e nei termini di legge.

Alle ore 15,15 viene dichiarata chiusa la riunione."

- Visto che in data 27.06.2011 si è riunita la Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio che ha valutato il progetto "costruzione di una nuova stazione di smistamento a 132 KV di Caorso-Fossadello" e collegamento all'esistente elettrodotto a 132 kv "Caorso-San Rocco al Porto" esprimendo parere favorevole;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

- Visto che la proposta Paesaggistica di Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2011 del 16.07.2011 prot. 6620, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Parma e Piacenza, e alla Ditta TERNA spa di Roma in data 16.07.2011 prot. 6621;
- Visto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. n. 5900 del 26.07.2011, ricevuto il 01.08.2011 prot. 7172 avente per oggetto "costruzione di una nuova stazione di smistamento a 132 KV di Caorso-Fossadello" e collegamento all'esistente elettrodotto a 132 kv "Caorso-San Rocco al Porto" con le seguenti prescrizioni: "limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, ritiene che le opere previste non presentino impatti significativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato";
- Visto che in data 22.06.2012, con Delibera di Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) che ha classificato l'area in oggetto come "Area per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi";
- Visto che il Comune di Caorso ha sostituito il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con il Piano Strutturale Comunale (P.S.C. vigente dal 16.08.2012), Piano Operativo Comunale (P.O.C. vigente dal 12.02.2014), Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E. vigente dal 24.09.2014),
- Visto il Verbale della Giunta Provinciale di Piacenza n. 118 del 19.06.2014 che ha deliberato:

“1. di prendere atto delle risultanze contenute nella Relazione istruttoria (in atti) e di esprimere una valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale del progetto per la costruzione e l'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso- Fossadello", e relativi raccordi per entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso-San Rocco al Porto", in Comune di Caorso, rilevando che:

 - i tratti di linea aerea a 132 KV in progetto (a nord dell'autostrada A21 e ad ovest della strada argine fiume Po) con un nuovo sostegno (35) in sostituzione di quello esistente (35) risultano assentibili ai sensi del comma 5, lettera a., dell'art. 12 e alle condizioni di cui al comma 5, lettera h., dell'art. 11 delle Norme allegate al PTCP vigente;

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

3. di prendere atto di quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota in data 31/01/2011 n. 2063 di prot. (agli atti) in merito all'esclusione dell'opera in esame dall'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale di cui D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

4. di dare atto che, in relazione all'interferenza dell'intervento progettato con la Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, spetta al Comune di Caorso verificare la conformità urbanistica dell'opera con le condizioni di rischio idraulico assunte nel PSC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2012;

5. di dare atto che, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 "Assetto vegetazionale", 9 "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" e 27 "Viabilità storica" delle Norme allegate al PTCP vigente;

6. di dare infine atto che, in relazione all'interferenza degli interventi proposti con la SP n. 10R "Padana inferiore", gli attraversamenti della predetta strada provinciale sono subordinati a provvedimento concessorio che dovrà essere richiesto alla competente struttura della Provincia (rif. nota Servizio Infrastrutture – Edilizia, del 18 gennaio 2010, prot. provinciale n. 2780);

7. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Caorso, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Società Terna;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato.”
- Visto che in data 20.12.2014 con prot. 10984 è stata inoltrata dal Sig. Ghezzi Ernesto e Ghezzi Antonella Vadora una proposta alternativa all'attraversamento del tracciato della linea elettrica San Rocco – Caorso (132 kv) ad uso Ditta Saib spa e successivamente è stata trasmessa a Terna Rete

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

Italia e alla Regione Emilia Romagna in PEC con prot. 1122 del 11.02.2015 con una lettera di accompagnamento così sotto riportata:

“OGGETTO: Proposta alternativa all'attraversamento dei tracciati della linea elettrica San Rocco - Caorso (132 Kv) ad uso della ditta S.A.I.B. spa, comunicataci dai Sigg. Ghezzi.
Si trasmette la proposta alternativa riguardante l'attraversamento dei tracciati della linea elettrica San Rocco Caorso (132 Kv) ad uso della ditta S.A.I.B. spa., a noi comunicata dai Sigg. Ghezzi.

L'Amministrazione chiede una valutazione di quanto proposto, al fine del raggiungimento di un accordo bonario ed è favorevole ai tracciati, sempre salvo i diritti terzi, e nel rispetto delle competenze tecniche di Terna e per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

- Visto che a seguito della trasmissione sopra riportata Terna Rete Italia ha trasmesso al Comune di Caorso la comunicazione TRISPA-NO-UPRI-AUT P2015 0000109 del 12.02.2015 ricevuta il 13.02.2015 al prot. N. 1166 indirizzata anche alla Regione Emilia Romagna e al Ministero dello Sviluppo Economico che riporta:

“Oggetto: Costruzione ed esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV "Caorso - Fossadello" e del relativo collegamento in entra/esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso - San Rocco al Porto" nel comune di Caorso in provincia di Piacenza. Posizione EL-135.

Con riferimento alla nota del Comune di Caorso pervenuta a mezzo pec, prot. 1122 dell'11 febbraio 2015, nella quale vengono espresse le alternative di tracciato relative all'intervento in oggetto, comunicate dai Sigg.ri Ghezzi, e alle comunicazioni telefoniche intercorse, riportiamo di seguito le nostre osservazioni:

Premesso che la prima e la seconda soluzione espresse nella nota sopracitata (allegati proposta 1 e proposta 2) ricalcano totalmente le soluzioni alternative già presentate dagli stessi osservanti, alle quali la suddetta società aveva già espresso le dovute controdeduzioni con nota consegnata agli atti della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2009, ed allegata al verbale della stessa;

Considerato che per nessuna delle varianti proposte è stato mai ottenuto un esplicito nulla osta dei proprietari interessati dai nuovi tracciati e soprattutto da parte dell'utente SAIB, titolare della richiesta di connessione;

La suddetta società ritiene che non ci siano i presupposti per l'accettazione delle richieste di variante proposte rispetto al progetto definitivo.

Si richiede pertanto alla Regione Emilia-Romagna di procedere con il rilascio dell'intesa Regionale, come peraltro già richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico -Direzioe Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare -Ex Divisione III -Reti Elettriche, che legge in copia.”

- Visto che in data 12.02.2015 con prot. 1134 il Comune di Caorso ha ricevuto una comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità – coordinamento ricostruzione e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Provincia di Piacenza, a Terna e al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia Romagna che riporta:

“Oggetto: Terna S.p.A - Linea a 132 kV n. 651 "Caorso - S. Rocco" Progetto di una nuova stazione di smistamento Caorso - Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla rete di trasmissione nazionale nel Comune di Caorso in provincia di Piacenza".
Sollecito richiesta parere conformità urbanistica.

In riferimento alla nostra nota n. PG.2014.0232483 del 10/06/2014, di sollecito di trasmissione urgente del parere in merito alla conformità urbanistica del progetto in oggetto, considerato il notevole asso di tempo trascorso, e considerata inoltre la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0002024 del 02/02/2015, che si allega in copia,
si invita codesto Comune di Caorso a fornire con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della presente, l'atto deliberativo del Consiglio Comunale al fine di consentire la definizione dell'atto di Intesa regionale.”

Con in allegato una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico inviata alla Regione Emilia Romagna e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare D.G. che riporta:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

“OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s. m. alla costruzione ed all'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kv di "Caorso - Fossadello" e relativi raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kv "Caorso – S. Rocco al Porto" in comune di Caorso (PC). (EL- 135)

Si fa seguito alla nota n 0018237 del 2 ottobre 2014, con la quale questa Amministrazione ha rinnovato a codesta Regione la richiesta di rilascio del prescritto atto di intesa ai fini della conclusione del procedimento, già avanzata con le note n. 0142208 del 18 dicembre 2009, 11. 0007056 del 5 aprile 2011, n. 0006576 del 12 aprile 2014 e n. 0009931 del 22 maggio 2014.

Per quanto sopra, nel segnalare l'esigenza di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi positivamente conclusa la Conferenza di servizi, nonché l'istruttoria svolta da questa Divisione, si chiede di comunicare, entro 30 giorni dalla presente, l'esistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio del suddetto atto.

Resta inteso che, in caso di mancata definizione dell'intesa entro i termini previsti dal decreto legge 239/2003 e s.m.i., si procederà alla convocazione del Comitato interistituzionale di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 2009.

F.to Il Dirigente - (Dott.ssa Marilena Barbaro)”

- Visto che in data 16.02.2015, in PEC con prot. 1186 del 13.02.2015 è stata trasmessa l'Autorizzazione Paesaggistica dell'intervento in oggetto e il parere di conformità urbanistica inteso come progetto urbanisticamente ammissibile dopo atto di Consiglio Comunale prot. 1234 del 16.02.2015 a Tema Rete Italia e alla Regione Emilia Romagna;
- Vista la tavola che individua il tracciato della Linea elettrica in oggetto predisposta da Tema Rete Italia, agli atti;
- Visto che l'intervento previsto in oggetto rientra nelle realizzazioni di pubblica utilità, inamovibile, urgente, con il vincolo apposto preordinato all'esproprio e l'autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'art.1 comma 26 della Legge n. 239 del 23.08.2004, del Decreto Legislativo 27.12.2004 n. 330 e ai sensi del DPR n. 327 del 08.06.2001;
- Visto quanto sopra esposto il parere dell'Amministrazione Comunale è favorevole con la condizione che l'intervento non crei disagi e danni alle aree attraversate;
- **Considerato che come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, resta inteso che, in caso di mancata definizione dell'intesa entro i termini previsti dal decreto legge 239/2003 e s.m.i., si procederà alla convocazione del Comitato interistituzionale di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 2009;**
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente - Commercio per quanto attiene la regolarità tecnica;
- Dato atto che il presente atto non comporta l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Procedutosi a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco Presidente;
 - presenti n. 12
 - voti favorevoli n. 8
 - voti contrari n. 0
 - astenuti n. 4 (Bonfanti Claudio, Giostri Angelo, Garilli Carmen Giovanna e Passera Fabrizio)

DELIBERA

- Di prendere atto della nota della Regione Emilia Romagna del 12.02.2015 prot. 1134 con allegata comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico inviata alla Regione Emilia Romagna e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare D.G. con cui si sollecita il Comune a comunicare eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ministeriale e con cui si informa che, in caso di mancata definizione dell'intesa entro i termini previsti dal Decreto-legge 239/2003, il Ministero procederà alla convocazione del Comitato interistituzionale di cui al D.M. del 23 Dicembre 2009, sollecito confermato dalla Regione Emilia Romagna più volte;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

- Di prendere atto del tracciato della Linea elettrica in oggetto predisposta in planimetria da Terna Rete Italia, agli atti;
- Di prendere atto delle risultanze dell'iter procedimentale che ha accertato la conformità urbanistica del progetto per la realizzazione di una nuova stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce all'esistente elettrodotto a 132kv Caorso-San Rocco al porto" nel Comune di Caorso, e di esprimere una valutazione urbanistica favorevole in merito agli effetti di Variante allo strumento Urbanistico Comunale implicati nel progetto medesimo;
- Di trasmettere il presente atto a:
 - Regione Emilia Romagna – Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e legalità – coordinamento e ricostruzione – Via A. Moro 30 40027 Bologna;
 - p.c. Regione Emilia Romagna – Servizio Energia ed Economia Verde
 - Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi 50, 29121 Piacenza;
 - Terna Rete Italia, Via G. Galilei 18 20016 Pero Milano;
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare Ex Divisione III -Reti Elettriche - Via Molise, 2 00187 ROMA;
- Successivamente, procedutosi a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco Presidente;
 - presenti n. 12
 - voti favorevoli n. 8
 - voti contrari n. 0
 - astenuti n. 4 (Bonfanti Claudio, Giostri Angelo, Garilli Carmen Giovanna e Passera Fabrizio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI

Parere di Regolarita' tecnica
Si esprime PARERE Favorevole
Motivazione:

Caorso, lì 26-02-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to **GIORGIO TANSINI**

Controllo della Regolarita' Amministrativa e Contabile

Caorso, lì 26-02-2015

Visto: il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Regondi Rosa

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 06-03-2015 Comune di Caorso

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to ROBERTA BATTAGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Regondi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caorso, li 24-03-2015 _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
PER GG. 15 CONSECUTIVI DAL 24-03-2015**

Caorso, li 24-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Regondi

**IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO DECORSI GG. 10 DALLA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D. LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.08.2000**

Caorso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Regondi

Da "CAORSO COMUNE" <comune.caorso@sintranet.legalmail.it>
"lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it" <lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it>, "giborghi@regione.emilia-romagna.it" <giborghi@regione.emilia-romagna.it>,
A "energia@postacert.regione.emilia-romagna.it" <energia@postacert.regione.emilia-romagna.it>,
"dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>,
"isabella.peruzzi@mise.gov.it" <isabella.peruzzi@mise.gov.it>
Data venerdì 27 marzo 2015 - 12:01

trasmissione verbale Deliberazione Consiglio Comunale stazione smistamento Caorso-Fossadello prot. 2371

Si trasmette, in allegato, la documentazione relativa all'oggetto.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgo distinti saluti

Allegato(i)

trasm regione.pdf (568 Kb)
dcc.pdf (1273 Kb)



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE - COMMERCIO

Piazza Rocca, 1- 29012 Caorso. Tel. 0523 814725 - Fax 0523 821109

e-mail: urbanistica.caorso@sintranet.it

Prot. n. 1234,
del 16.02.2015

Spett.le

Terna Rete Italia
Via G. Galilei 18
20016 Pero Milano

Regione Emilia Romagna
Servizio Opere Pubbliche ed edilizia,
Sicurezza e legalità
Coordinamento e ricostruzione
Via A. Moro 30
40027 Bologna

OGGETTO: Terna S.p.A – Linea a 132 kV n. 651 “Caorso – S. Rocco Progetto di una nuova stazione di smistamento Caorso – Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla rete di trasmissione nazionale nel Comune di Caorso in provincia di Piacenza”. Parere conformità urbanistica.

Visto il parere favorevole espresso dallo scrivente ufficio in data 21.11.2009 prot. n. 11671 e trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare, Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete e a Terna Rete Italia;

Visto quanto definito dalla conferenza dei Servizi del 16.12.2009 presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto che in data 27.06.2011 si è riunita la Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio che ha valutato il progetto “costruzione di una nuova stazione di smistamento a 132 KV di Caorso-Fossadello” e collegamento all'esistente elettrodotto a 132 kv “Caorso-San Rocco al Porto” esprimendo parere favorevole;

Vista la proposta Paesaggistica di Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2011 del 16.07.2011 prot. 6620, trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Parma e Piacenza, e alla Ditta TERNA spa di Roma in data 16.07.2011 prot. 6621;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. n. 5900 del 26.07.2011, ricevuto il 01.08.2011 prot. 7172 avente per oggetto “costruzione di una nuova stazione di smistamento a 132 KV di Caorso-Fossadello” e collegamento all'esistente elettrodotto a 132 kv “Caorso-San Rocco al Porto” con le seguenti prescrizioni: “limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, ritiene che le opere previste non presentino impatti significativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato”

Visto il Verbale della Giunta Provinciale di Piacenza n. 118 del 19.06.2014 che ha deliberato:

1. di prendere atto delle risultanze contenute nella Relazione istruttoria (in atti) e di esprimere una valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale del progetto per la costruzione e l'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV di “Caorso- Fossadello”, e relativi raccordi per entra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV “Caorso-San Rocco al Porto”, in Comune di Caorso, rilevando che:

- i tratti di linea aerea a 132 KV in progetto (a nord dell'autostrada A21 e ad ovest della strada argine fiume Po) con un nuovo sostegno (35) in sostituzione di quello esistente (35) risultano assenti ai sensi del comma 5, lettera a., dell'art. 12 e alle condizioni di cui al comma 5, lettera h., dell'art. 11 delle Norme allegate al PTCP vigente;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
 3. di prendere atto di quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota in data 31/01/2011 n. 2063 di prot. (agli atti) in merito all'esclusione dell'opera in esame dall'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale di cui D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010);
 4. di dare atto che, in relazione all'interferenza dell'intervento progettato con la Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata sulla Tavola A1.2 del PTCP vigente, spetta al Comune di Caorso verificare la conformità urbanistica dell'opera con le condizioni di rischio idraulico assunte nel PSC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2012;
 5. di dare atto che, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 "Assetto vegetazionale", 9 "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" e 27 "Viabilità storica" delle Norme allegate al PTCP vigente;
 6. di dare infine atto che, in relazione all'interferenza degli interventi proposti con la SP n. 10R "Padana inferiore", gli attraversamenti della predetta strada provinciale sono subordinati a provvedimento concessorio che dovrà essere richiesto alla competente struttura della Provincia (rif. nota Servizio Infrastrutture – Edilizia, del 18 gennaio 2010, prot. provinciale n. 2780);
 7. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Caorso, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Società Terna;
 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato.

Visto che l'intervento previsto in oggetto rientra nelle realizzazioni di pubblica utilità, urgente, con il vincolo apposto preordinato all'esproprio e l'autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge n. 239 del 23.08.2004, del Decreto Legislativo del 27.12.2004 n. 330 e del DPR n. 327 del 08.06.2001;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n.3/2015 rilasciata in data 13.02.2015 prot. n. 1186 del 13.02.2015;

Visto quanto sopra esposto e riportato il parere dell'Amministrazione Comunale è favorevole e, il progetto in oggetto, è urbanisticamente ammissibile.

Si comunica inoltre che l'Amministrazione Comunale sta procedendo alla convocazione del Consiglio per la variante degli strumenti urbanistici inserendo la linea della Terna spa al fine di consentire la definizione dell'atto di intesa regionale;

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica - Ambiente - Commercio
Dott. Arch. Giorgio Tansini



Allegato: Autorizzazione paesaggistica n. 2/15, prot. n. 1186 del 13.02.2015



Comune di Caorso

Provincia di Piacenza

SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE-COMMERCIO

Piazza Rocca, 1 - 29012 CAORSO (PC)
Tel. 0523 814726-28 - fax 0523 821109
E-mail: urbanistica.caorso@sintranet.it

Prot. n. 1186

Del 13.02.2015

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 02/2015 (Art. 146 D.Lgs. 42/04)

- Vista la Richiesta di Permesso di Costruire prat. n°02/2011, presentata dalla ditta **TERNA Spa** con sede in viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma, e la successiva integrazione pervenuta il 13.06.2011 prot.n.5407, per la **COSTRUZIONE DI NUOVA STAZIONE SMISTAMENTO A 132 Kv "Caorso-Fossadello del relativo collegamento in entra/esce all'esistente elettrodotto a 132kV "Caorso-S.Rocco al Porto" nel Comune di Caorso, loc. Fossadello;**
- Evidenziato che :
 - ⇒ Il tracciato dell'elettrodotto interessa un'area a destinazione agricola normale E1 (art.77 NTA del PRG vigente) e ricadente:
 - parte in Fascia B "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" e specificatamente in "Zona B3: ad elevato grado di antropizzazione" regolamentata dall'art. 91 delle NTA del PRG vigente del PGR vigente;
 - parte in Fascia C "Rispetto dell'ambito fluviale" e specificatamente in "Zona C1: extrarginale o protetta da infrastrutture lineari", regolamentata dall'art.91.bis delle NTA del PRG vigente.
 - ⇒ La stazione di smistamento interessa (vedi tav. DG23651A1 B BX 00016):
 - In parte un'area attualmente a destinazione agricola normale E1 (art.77 NTA del PRG vigente) e ricadente in Fascia C "Rispetto dell'ambito fluviale" e specificatamente in "Zona C1: extrarginale o protetta da infrastrutture lineari", regolamentata dall'art.91.bis del PRG vigente;
 - In parte una zona produttiva classificata D3 di ampliamento delle imprese esistenti (art.69 NTA del PRG vigente) ricompreso in Fascia C "Rispetto dell'ambito fluviale" e specificatamente in "Zona C1: extrarginale o protetta da infrastrutture lineari", regolamentata dall'art.91.bis del PRG vigente. Dato atto, al riguardo, che gli elaborati descrittivi allegati al progetto riportano che la realizzazione del suddetto manufatto interessano un'area classificata dal PRG vigente quale zona D3 di ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti, mentre le rappresentazioni grafico/planimetriche ne fanno ricadere parte in zona E1 agricola normale;
- Ricontrato, altresì, che l'intervento ricade in fascia di rispetto dei corsi d'acqua, di particolare interesse paesaggistico di cui all'art.146 del D.Lgs.42/04, sostituito dall'art.142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.41 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della L.6 luglio2002 n.137" e risulta quindi soggetto al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, art.151 del D.Lgs490/99 come sostituito dall'art.146 del D.Lgs.42/04 in quanto compresa nella fascia di 150 metri dalla sponda del Fiume Po;
- Verificato che l'intervento richiesto non risulta in contrasto con le previsioni normative e cartografiche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con atto G.R. n.2037 del 09 ottobre 2001;

- Accertato che l'intervento in progetto riguarda la modifica con ampliamento per una lunghezza inferiore a 5Km, dell'esistente elettrodotto a 132kV, inserito nella Rete di Trasmissione Nazionale;
- Acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio di cui al verbale del 27.06.2011 (pratica n°02/2011);
- Visti:
 - il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
 - gli artt.142 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
 - la L.R. 24 marzo 2000, n.20;
 - la L.R. 25 novembre 2002, n.31
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il Regolamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.58 del 23.03.2004 e il decreto del Sindaco n. 160 del 30/12/2014 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi;
- Esaminato il progetto consistente nella **COSTRUZIONE DI NUOVA STAZIONE SMISTAMENTO A 132 Kv "Caorso-Fossadello del relativo collegamento in entra/esce all'esistente elettrodotto a 132kV "Caorso-S,Rocco al Porto" nel Comune di Caorso, loc. Fossadello**
- Visto il Parere Paesaggistico espresso dal Responsabile del Procedimento in data 26.06.2011 (prot.n.6565 del 15.07.2011);
- Considerato che gli interventi previsti in progetto garantiscono il mantenimento delle condizioni idrogeologiche esistenti in quanto non prevedono intercettazioni di falde sotterranee né derivazioni da rivi e fossi rientranti nei procedimenti previsti dall'art.2, comma 3 del regolamento di cui alla Del.G.R.E.R. n.41/01;

ANALIZZATA

ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, la documentazione trasmessa relativa alla **COSTRUZIONE DI NUOVA STAZIONE SMISTAMENTO A 132 Kv "Caorso-Fossadello del relativo collegamento in entra/esce all'esistente elettrodotto a 132kV "Caorso-S,Rocco al Porto" per una lunghezza inferiore ai 5Km, nel Comune di Caorso, loc. Fossadello;**

visto il **parere favorevole** espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Parma e Piacenza, via Bodoni, 6 – 43100 PARMA, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.146 del D.Lgs.42/20004, qui pervenuto in data 01.08.2011 e assunto al prot. n. 7172, parte integrante e sostanziale di questa autorizzazione;

SI RILASCI

Autorizzazione paesaggistica alla ditta **TERNA Spa** con sede in viale E. Galbani, 70 – 00156 Roma, per la **COSTRUZIONE DI NUOVA STAZIONE SMISTAMENTO A 132 Kv "Caorso-Fossadello del relativo collegamento in entra/esce all'esistente elettrodotto a 132kV "Caorso-S,Rocco al Porto" nel Comune di Caorso, loc. Fossadello;**

Caorso, 13.02.2015

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica-Ambiente-Commercio
Dott. Arch. Giorgio Tansini



Da "UPRI MILANO - TERNA PEC" <uprimi@pec.terna.it>
A "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>
Cc "pierluigi.zanni@terna.it" <pierluigi.zanni@terna.it>, "roberto.fiorani@terna.it" <roberto.fiorani@terna.it>
Data mercoledì 26 agosto 2015 - 11:14

Autorizzazione Paesaggistica_Nuova STazione di smistamento a 132kV

Ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo EL-135 dell'opera di cui l'oggetto, si trasmette copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Caorso.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione

Distinti Saluti

Pierluigi Zanni

Responsabile Unità Progettazione e Realizzazione Impianti

Direzione Territoriale Nord Ovest

Allegato(i)

Aut ppaesag.pdf (1750 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Energia

Struttura: DGMEREEN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0019569 - 26/08/2015 - INGRESSO

2.13



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via S. Franca, 38 - 29100 PIACENZA

1

Ufficio di Piacenza

12 LUG. 2010
Piacenza,

Prot. N. 26881 /2010

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la competitività
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse
Minerarie
Ufficio XIV (ex Ufficio C3)
Rete di Trasporto Distribuzione e Importazione di
Elettricità
Via Molise, 2
00187 ROMA

Alla TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Via Beruto, 18
20131 MILANO

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Programmazione Territoriale
Negozziata, Intese.
Relazioni Europee e Internazionali
Via Aldo Moro, 52
401027 BOLOGNA

Alla Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico
dei Bacini degli Affluenti del Po
Sede di Piacenza
Via Santa Franca, 38
29121 PIACENZA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0013071 - 30/07/2010 - INGRESSO

All' Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Tecnico Dirigenziale
Settore Programmi, Interventi, Monitoraggi -
Concessioni ed Autorizzazioni, Derivazioni,
Demanio Idrico e Polizia Idraulica
Via Garibaldi, 75
43100 PARMA

Oggetto: (III N/1 PC 184) Linea a 132Kv n° terna 651 “Caorso-S.Rocco al Porto”. Progetto di una nuova stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento in entra-esce alla rete di trasmissione nazionale nel comune di Caorso (PC) (UT. SAIB)

In riferimento all'istanza di codesto Ufficio n. 47429 del 14.11.2008 (GIUSTA PROT. AIPO N. 48264 del 20.11.2008) afferente la richiesta di rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione della nuova stazione di smistamento dell'utente società SAIB S.p.A. e del relativo collegamento in entra-esce alla linea elettrica a 132Kv T.651 denominata “Caorso – San Rocco al Porto”.

Attualmente l'elettrodotto collega la stazione elettrica di Caorso (PC) alla stazione elettrica di San Rocco al Porto (LO), questa linea fa parte della Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.) ed è di proprietà della società TERNA S.p.A..

A fronte di un progetto di ampliamento del sito industriale della società SAIB S.p.A., situata in località Fossadello di Caorso, la richiesta di assorbimento energetico passerà da circa 7 MW a 10 MW, potenza che non potrà essere soddisfatta dalla rete di media tensione, pertanto si è reso necessario fornire un'alimentazione in alta tensione con allacciamento alla R.T.N. a 132 Kv.

Come previsto dalla normativa vigente dell'Autorità per l'Energia ed il Gas (A.E.E.G.), lo schema di allacciamento al R.T.N. prevede che l'impianto in oggetto sia collegato “in antenna” a 132 Kv con una nuova stazione di smistamento a 132Kv della R.T.N. da inserire in entra-esce alla linea n° 651 “Caorso – San Rocco al Porto”.

L'intervento in oggetto si colloca all'interno del Comune di Caorso nei pressi della località denominata Fossadello, nella zona nord ovest del comune al confine con quello di Piacenza.

La nuova stazione di smistamento a 132 Kv da allacciare alla R.T.N. sarà realizzata in un lotto di terreno di proprietà SAIB S.p.A., situato a sud ovest dell'attuale sito produttivo e collegato direttamente all'impianto di consegna dell'Utente industriale.

L'area interessata dalla realizzazione della stazione elettrica e dalla percorrenza dell'elettrodotto è attualmente destinata all'agricoltura e i principali attraversamenti che interferiranno con il nuovo tracciato in conduttore aereo saranno un oleodotto ENEL, attualmente dismesso, l'Autostrada A 21 Piacenza – Torino e la Strada Provinciale n° 10R denominata “Padana inferiore”.

L'allacciamento in conduttore aereo sarà realizzato derivandosi dall'attuale sostegno n. 35, posizionandone uno nuovo in adiacenza e sviluppando il tracciato verso sud fino all'ingresso della nuova stazione di smistamento per una percorrenza di circa 0,7 Km.

La variante sarà realizzata con l'inserimento di tre nuovi sostegni, due in ormeggio ed uno in sospensione, e la contestuale rimozione di un sostegno non più idoneo a consentire la derivazione.

Il nuovo conduttore che verrà realizzato sarà del tipo Alluminio-Acciaio di diametro di 31,50 mm, già presente sulla dorsale, che rappresenta lo standard per le linee elettriche che fanno parte della R.T.N. di proprietà di TERNA S.p.A..

Il nuovo sostegno di derivazione, sarà collocato nelle immediate vicinanze dell'attuale da demolire (che si trova ad una distanza di circa 70 m dall'argine esistente), disassato verso sud, al fine di utilizzare le aree già asservite per la dorsale dell'elettrodotto.

I sostegni saranno del tipo tronco-piramidale a doppia terna e saranno realizzati con angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati, che verranno infissi in fondazioni di cemento armato, come previsto dalle normative vigenti "norme tecniche la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aree esterne", (vedere tavole DG 23651A1 B BX 00014 corografia con attraversamenti, LE 23651A1 B BX 00011 profilo altimetrico e RG 23651°1 B BX 00012 relazione fotografica).

- **ESPERITI** i sopralluoghi ricognitivi volti all'acquisizione di informazioni necessarie all'analisi dell'intervento nel contesto degli attuali assetti idraulici;
- **ESAMINATI** gli allegati grafico-progettuali allegati alla istanza testé citata;
- **VISTO** il T.U. delle Leggi approvato con R.D. n° 523 del 25.07.1904 e successive modificazioni ed integrazioni quest'Ufficio;
- **VISTO** che l'allacciamento in condotta aerea sarà realizzato derivandosi dall'attuale sostegno n°35 (del tipo P240 SERIE 132 kV Semplice Terna con altezza di circa 27,00 m), posizionandone uno nuovo in adiacenza (del tipo E serie 132kV a doppia Terna con altezza di circa 47,00 m), ad una distanza di circa 65 m dal vicino manufatto arginale, pertanto senza impedimenti funzionali alle opere idrauliche esistenti;
- **VISTO** la nota Dirigenziale dell'A.I.P.O. di Parma Settore Programmi, Interventi, Monitoraggi – Concessioni e Autorizzazioni, Derivazioni, Demanio Idrico e Polizia Idraulica, del 16.06.2010 prot. n. 23375, con cui si esprimeva parere favorevole al rilascio del Nulla Osta idraulico alle opere in oggetto;

Visto quanto sopra, con la presente si precisa, per quanto di propria competenza e ai soli fini idraulici, il parere favorevole, all'intervento in oggetto indicato con le seguenti prescrizioni tecnico-idrauliche.

1. Durante la realizzazione dei lavori nel caso in cui per accedere alla aree d'intervento che riguardano la sostituzione del traliccio a semplice terna n°35, con il nuovo a doppia terna, occorra transitare con eventuali mezzi d'opera sul vicino manufatto arginale, occorrerà richiedere una autorizzazione specifica a quest'Istituto;
2. Ogni variante tecnica apportata all'intervento di cui trattasi dovrà essere sottoposta ad ulteriore valutazione e/o approvazione dello scrivente organo idraulico.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.

L'INGEGNERE
Dott. Ing Massimo Valente



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio XIV (ex ufficio C3)
Reti di Trasporto Distribuzione e Importazione di Elettricità
Via Molise, 2
00187 - ROMA -

e, per conoscenza:
ENAV AOT
Via Salaria, 716
00138 - ROMA -

Aeronautica Militare
C.I.G.A.
Aeroporto di Pratica di Mare
00040 - POMEZIA - (RM).

Al Comando 1^a Regione Aerea
1^o Reparto Operativo Infrastrutture
Piazza Novelli, 1
20100 - MILANO -

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Via Beruto, 18
20131 - MILANO -

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
ENTRATA - 16/02/2009 - 0017947
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

2.14
ENAC
Protocollo del 04/02/2009
0007171/AOC/DIRGEN

OGGETTO: Ostacoli alla navigazione aerea.
Valutazione **STAZIONE SMISTAMENTO E COLLEGAMENTO RTN** di proprietà di
TERNA in località **STAZIONE SMISTAMENTO CAORSO-FOSSANELLO** nel Comune di
CAORSO (PC).

Con riferimento alla richiesta in oggetto datata **17.10.08**, Prot. **TEAOTMI/P2008003923**, considerato che:

- l'Enav ha comunicato, con foglio AV/AOP/PSA/SC7955/0005653 del 14.01.09, scheda ostacolo n. 7955(non allegata), che non ha riscontrato implicazioni per quanto di competenza;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
- l'A.M. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi, la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo;


si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CERTIFICAZIONE AEROPORTI

Ing. Dario Stajolo

RIG



CONSORZIO BACINI PIACENTINI DI LEVANTE

29017 • FIOREZZUOLA D'ARDA (PC) • Via Mischì, 3 • Tel. 0523985711 • Fax 0523982020

E-mail: consorzio.bacini@agonet.it • Codice Fiscale n° 91020890330

www.consorziobacinipiacentini.it

**Consorzio Bacini
Piacentini di Levante**

2.15



00187

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per L'Energia e
Le Risorse Minerarie
Reti di Trasporto Distribuzione e
Importazioni Elettricità
Ufficio XIV (ex Ufficio C3)
via Molise, 2
Roma

e p.c.

Spett.le
Terna s.p.a.
Area Operativa
Trasmissione di Milano
via Beruto, 18
Milano

20131

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
ENTRATA - 20/04/2009 - 0047287
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

e p.c.

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Centrale
Risorse Finanziarie e Patrimonio
Servizio Patrimonio
Viale Aldo Moro, 38
Bologna

40127

Fiorenzuola D'Arda 10.06.08

Prot. 1646 /PL

Oggetto: Linea a 132 kV "Caorso - San Rocco al Porto". Progetto di nuova
Stazione di smistamento Caorso-Fossadello e del relativo collegamento
in entra-esce alla rete di Trasmissione Nazionale del comune di Caorso
Provincia di Piacenza.

PARERE PRELIMINARE (n.1545)

Il sottoscritto prof. Giovanni Melodi in qualità di Presidente pro-tempore del
Consorzio Bacini Piacentini di Levante:

Uffici periferici

S. NAZZARO D'ONGINA • Tel 0523827441
DIGA DI MIGNANO • Vernasca • Tel 0523899102 • Fax 0523899265
LOC. CAMPAGNE S. PROTASO, 368 • Fiorenzuola • Tel 0523983978

VISTA la lettera in data 16/03/2009 prot. n.64534 (ns. prot. n.1266 del 18/03/2009) della Regione Emilia-Romagna con la quale la stessa trasmette allo scrivente Consorzio la documentazione della soc. Terna s.p.a. relativa al progetto in oggetto, al fine di presentare al Ministero Dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie - con sede a Roma, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali osservazioni e di assumere eventuali conseguenti adempimenti;

VERIFICATO che:

- la nuova linea elettrica aerea di collegamento in progetto attraverserà:
 - < la tubazione consortile denominata Braciforti in corrispondenza del Mappale n.125 del Foglio n.14;
 - < il canale Dolzana 1 (in fregio al Mappale n.38 del Foglio n.16) in corrispondenza della S.P. Padana Inferiore;
- la fascia di rispetto della linea elettrica (pari a 30,00 mt a cavallo della stessa) intersecherà inoltre:
 - < parte del Mappale n.329 sede della tubazione consortile Braciforti;
 - < parte del Mappale n.351 sede del canale Dolzana 1 a cui è affiancata la tubazione consortile Braciforti;

VISTO il "Regolamento e tariffe per le concessioni, licenze ed autorizzazioni attinenti alla polizia idraulica per le opere di bonifica e di irrigazione" modificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.13/06 del 30/06/2006, aggiornata con delibera del Comitato Amministrativo n.9/08 del 23/01/2008;


VISTA la Delibera del Comitato Amministrativo n.64/09 del 07/04/2009;
esprime

PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE ←

al progetto di cui all'oggetto, presentato dalla soc. Terna s.p.a., con le seguenti prescrizioni:

1. I sostegni della nuova linea elettrica aerea e la stazione di smistamento dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 dalle opere consortili (tubazioni e/o canali), riducibili al massimo a mt. 5,00 in caso di particolari necessità.
2. Rispetto alla verticale la nuova linea elettrica dovrà essere costruita ad un'altezza non inferiore a mt. 10,00 dal piano campagna.

3. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta richiedente dovrà trasmettere al Consorzio il progetto finale comprensivo dei disegni del tracciato definitivo, anche al fine del rilascio della relativa Concessione ai sensi del R.D. n.368/1904.
4. Il presente parere preliminare si ritiene rilasciato senza pregiudizio di diritti di terzi.



IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Melodi)

Allegati:

- planimetria canali consortili



Cremona, li 18 dicembre 2009

Prot. n. 14594

Anticipo via fax

raccomandata ar

Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per l'Energia Nucleare

le Energie Rinnovabili

e l'Efficienza Energetica

Div. III (ex Uff. XIV della DGERM)

Via Molise, 2

00187 ROMA

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio della nuova stazione di smistamento a 132 kV "Caorso - Fossadello" e relativi raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso - San Rocco al Porto", in comune di Caorso (PC)

Scusandoci per il ritardo e non avendo potuto presenziare alla Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 16 u.s., relativa al progetto di cui all'oggetto, con la presente si esprime parere favorevole. <

Ministero Sviluppo Economico

ex Dipartimento Competitività

ENTRATA - 18/01/2010 - 0005063

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie



IL PRESIDENTE
(Rag. Augusto Galli)

Prot.n.2057/UT

RS /it




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST
SVILUPPO RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE

40121 Bologna, Casella Postale 1752 - succ. 1
T +039 800900800 - F +39 0516345953

2.17



Piacenza

RTI/MAT/NE/DTR-ERM/SVR/PLA/DPR/PC

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 02/02/2009 - 0011337

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie



Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie - Ufficio XIV (ex uff C3)
Reti di Trasporto Distribuzione e
Importazione di Elettricità
Via Molise, 2
00187 ROMA

e p.c.
Spettabile
TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Via Beruto, 18
20131 MILANO

Oggetto: Nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso-Fossadello" e relativi raccordi per "Entra- Esci" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso- S.Rocco al P." nel Comune di Caorso (Pc) - **Nulla Osta.**

Spettabile Ente, /Spettabile Società,
in relazione alla corrispondenza intercorsa di pari oggetto, siamo a confermare il nulla Osta per quanto di ns. competenza all'esecuzione dei lavori con le seguenti prescrizioni:

- Nell'area interessata dai lavori sono presenti impianti e linee elettriche di proprietà Enel Distribuzione, ed è quindi necessario venga data attuazione a quanto già segnalato con lettera prot. 0489393 del 08/10/2008, che per Vs. comodità riportiamo in allegato.
- E' necessario che venga riservato uno locale/spazio idoneo atto a contenere i gruppi di misura.
- E' opportuno, in relazione al servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica gestito, che il Vs. progetto tenga in considerazione le eventuali necessità inerenti un eventuale ampliamento della rete pubblica a media tensione esistente nella zona, a partire dalla nuova stazione di smistamento.

Siamo in oltre a ricordare che eventuali forniture di energia elettrica in Media e/o Bassa Tensione da realizzare a cura di Enel Distribuzione in quanto necessarie alla realizzazione e/o all'esercizio dei Vs. impianti, vengano formalmente richieste con congruo anticipo.

Desideriamo fin d'ora segnalarvi che in assenza di significative variazioni relative al progetto già analizzato, alle forniture di energia elettrica occorrenti all'insediamento, e/o alle linee esistenti interferenti e/o in progetto, con la presente è da ritenersi confermato il nulla osta, per quanto di nostra competenza, come sopra descritto, per tutte le fasi successive del procedimento autorizzativo.

In attesa di un cortese riscontro, segnaliamo che per ogni ulteriore chiarimento potete contattare il sig. Giuseppe Nicoletti Tel. 0523-634053 - 3292251985 e/o il Sig. Cavallini Enrico 051/4232544.

Distinti saluti

Sauro Carillini
Un Procuratore

Copia a: RTI/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZOPC ZONA DI PIACENZA - RTI/MAT/NE/DTR-ERM/SVR/PLA PROGETTAZIONE E LAVORI
DIS/PC/CPC/NE/ERM/PNF Pianificazione





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST
ZONA DI PIACENZA

40121 Bologna, Casella Postale 1752 - succ. 1
T +039 800900800 - F +39 0516345953



Enel-DIS-08/10/2008-0489393

Piacenza

RTI/MAT/NE/DTR-ERM/SVR/PLA/DPR/PC

Spettabile
TERNA S.p.A.
Dir Ingegneria e Mantenimento Impianti
Area Operativa Trasmissione Milano
Via Beruto, 18
20131 MILANO

E p.c.
Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie
Ufficio XIV (ex uff C3) Reti di Trasporto
Distribuzione e Importazione di Elettricità

0144 ROMA
c.a. Ing Gianfelice Poligioni

Oggetto: Nuova stazione di smistamento a 132 kV di "Caorso-Fossadello" e relativi raccordi per "Entra- Esci" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Caorso- S.Rocco al P." nel Comune di Caorso (Pc) – Comunicazione di avvio del procedimento - **Interferenze con linee elettriche 15-0,400 kV**

Con riferimento alla comunicazione di pari oggetto del ministero dello sviluppo economico, direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, del 03/09/2008 ns. prot. 0421065 del 04/09/2008, Vi trasmettiamo una planimetria, sulla quale abbiamo individuato di massima (coloritura verde e azzurra) gli impianti elettrici di proprietà Enel Distribuzione a 15 e 0,400 kV attualmente in essere nell'area oggetto di intervento.

Tenuto conto che le predette planimetrie, in relazione a quanto rappresentatoci, hanno carattere informativo preliminare, Vi segnaliamo che, procederemo alle puntuali definizioni tecnico-economiche ed amministrative per la regolarizzazione delle interferenze e/o spostamenti di impianti elettrici che si rendessero necessari, solamente previa specifica richiesta scritta.

Vi ricordiamo che, all'atto dell'esecuzione di eventuali lavori di escavazione in prossimità dei nostri impianti e/o condutture, particolare diligenza, prudenza e perizia, andrà utilizzata per evitare danni al servizio elettrico. Per la eventuale esatta individuazione delle condotte sotterranee, se necessario, andranno effettuate, a Vostra cura e spese, le operazioni di assaggio con escavazione manuale sotto la nostra diretta sorveglianza.

Resta comunque stabilito che, sono a Vostro totale carico le spese di riparazione per eventuali guasti e tutti i conseguenti danni diretti e/o indiretti verso l'ENEL S.p.A. o verso i terzi per possibili discordanze fra i suddetti rilievi e la loro reale ubicazione.

Con l'occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 **"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Pertanto la nostra società declina fin da ora ogni responsabilità, per i danni di qualsiasi genere, che potessero comunque ed a chiunque derivare in occasione dei Vostri lavori di costruzione e successivamente di manutenzione, per la non osservanza delle condizioni di cui sopra.
Per ulteriori informazioni, ed una eventuale picchettazione dei cavi, potrete contattare il Sig. Nicoletti Giuseppe Tel. 0523634053 - 329/2251985.
Distinti saluti

Sauro Camillini
Un Procuratore

All.: c.s.d.

Referente: p.i. Poggioli Tel 0523/634066

Copia a: RTI/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZOPC
RTI/MAT/NE/DTR-ERM/SVR/PLA/API
DIS/PC/CPC/NE/ERM/PNF

ZONA DI PIACENZA
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO
Planificazione



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica
Sviluppo Rete

N° Pratica

Pagina / di

1 / 1

NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO A 132 kV DI "CAORSO-FOSSADELLO" E
RELATIVI RACCORDI PER "ENTRA- ESCI" ALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO A
132 kV "CAORSO- S.ROCCO AL P." NEL COMUNE DI CAORSO (PC)
INTERFERENZE CON LINEE ELETTRICHE 15-0,400 kV

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO (TIMBRO)



Enel Distribuzione Spa
Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche
Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Sauro Camillini
Il Responsabile

LEGENDA

Cabina Secondaria in muratura o prefabbr./a palo ■ ▲
Linea elettrica AEREA NUDA a 15 kV ———
Linea elettrica in CAVO AEREO a 15 kV - - - - -
Linea elettrica in CAVO INTERRATO a 15 kV - - - - -

Linea elettrica in CAVO AEREO a 15 kV ———
Linea elettrica in CAVO INTERRATO a 0,4 kV - - - - -

Scala 1:5000 CTR n° 162141

