



cc-757

2.1

AREA 12

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico
Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA**Prot. 2012. 0632463 28/08/2012**

Ritorno: R.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico...

Destinatari: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L'E...

Classifica: 12.1.30. Fanzetta: 1 del 2010

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0017157 - 31/08/2012 - INGRESSO

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia nucleare,
le energie rinnovabili,
l'efficienza energetica
Divisione III - Reti Elettriche
Fax n. 06-47052534
SEDE

06-47887757

Oggetto: Trasmissione Deliberazioni.

Si trasmettono le deliberazioni nn. 421 e 422 del 09/08/2012, pubblicate sul BURC n. 53 del 20/08/2012, relative alla Formalizzazione delle intese da parte della Regione Campania a favore di TERNA S.p.A. ai sensi del co. 1 art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003 convertito in L. 290/2003.

Il Coordinatore
Dr. Luciano Califano

**Giunta Regionale della Campania****Delibera di Giunta****Area Generale di Coordinamento:****A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico**

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
422	09/08/2012	12	4	3

Oggetto:

FORMALIZZAZIONE EX CO. 1 DELL'ART. 1 SEXIES DEL D.L. N. 239/2003, CONVERTITO IN L. N. 290/2003 E SS. MM. E II., DELL'INTESA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE DI TERNA S.P.A. PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'Interramento elettrodotto 150 kV "Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t.-150/60 kV "Fratta-Gricignano" e "Aversa-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta Di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 680FBAE9BBD9731081EAB4B2468EF03823B48B18

Frontespizio Allegato : 17F00ED2DBBB1E151169CB47203B3B75B102E4BE

Deliberazione N.

422

Assessore

Assessore Vetrella Sergio



Area

Settore

12

4

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

09/08/2012

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

FORMALIZZAZIONE EX CO. 1 DELL'ART.1 SEXIES DEL D.L. N. 239/2003, CONVERTITO IN L. N. 290/2003 E SS. MM. E II., DELL'INTESA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE DI TERNA S.P.A. PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'Interramento elettrodotto 150 kV "Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t.-150/60 kV "Fratta-Gricignano" e "Aversa-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta Di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gactano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii., stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b. che la società TERNA S.p.A., il 01 Luglio 2011, ha presentato istanza, ai sensi dell'art.1 comma 26 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'interramento elettrodotto 150 kV "Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 kV "Fratta-Gricignano" e "Aversa-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta Di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta;
- c. che con nota prot. 0010562 del 25.05.2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel trasmettere il resoconto verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 17.05.2012, dal quale emerge, sulla base dei pareri pervenuti e dall'esito della stessa, il positivo orientamento nei confronti del progetto, ha chiesto alla Regione Campania il "rilascio dell'intesa" ai sensi della Legge 239/2004;
- d. che il progetto è compatibile con "le linee di indirizzo strategico" di cui all'allegato alla DGR 962/08.

RILEVATO che l'opera in questione è stata inserita nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) elaborato da TERNA S.p.A. ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il fine di migliorare la sicurezza di esercizio della rete nell'area di Napoli e di eliminarne i vincoli di esercizio; infatti tale intervento fa parte di una vasta attività di potenziamento e riclassamento della rete a 60 kV reso necessario dallo stato di vetustà ed affidabilità di quest'ultima.

DATO ATTO

- a. che la proposta progettuale si inquadra nella più ampia pianificazione di sviluppo della rete proposta da TERNA in Regione Campania;
- b. che il Ministero dello Sviluppo Economico ha interessato e coinvolto in sede di conferenza dei servizi gli Enti locali interessati dall'elettrodotto in questione con le modalità di cui alla legge 241/90 e s.m.i..

RITENUTO di poter procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in legge n. 290/2003 e ss.mm.ii., ai fini dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, alla formalizzazione dell'intesa della Regione Campania sul progetto, proposto dalla società TERNA S.p.A., relativo alla costruzione ed esercizio dell'interramento elettrodotto 150 kV "Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 kV "Fratta-Gricignano" e "Aversa-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta Di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati

1. di formalizzare, con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., l'intesa da parte della Regione Campania a favore di TERNA S.p.A. per la costruzione ed esercizio dell'interramento elettrodotto 150 kV "Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 kV "Fratta -

- Gricignano" e "Aversa-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta Di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta;
2. di trasmettere l'intesa così formulata al Ministero dello sviluppo Economico per la formalizzazione degli atti di competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti in questione;
 3. di inviare, inoltre, copia della deliberazione:
 - 3.1 all'AGC 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione ed inoltro al competente Ministero
 - 3.2 all'AGC 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale"
 - 3.3 al BURC per la pubblicazione, nonché al Web Master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

**Giunta Regionale della Campania**

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati

Il Dirigente

AREA 12 - SETTORE 04

2.2

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia Direzione Generale

per l'Energia Nucleare

Divisione III - Reti Elettriche

Fax n° 0647052534

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0362583 11/05/2012

Mittente: Regolazione dei Mercati

Destinatari: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L'E...

Classifica: 12.1.10 Fascicolo: 3 del 2010



Oggetto: Nulla osta al rilascio dell'intesa relativa all'Autorizzazione ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n.290 e successive modificazioni alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Fratta- Gricignano".
Interventi siti nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore e nei comuni di Orta di Atella, Succivo, e gricignano d'Aversa in provincia di Caserta.

Atteso che le Linee di indirizzo strategico per l'adozione del PEAR, approvate con DGR 962/09, rappresentano, quale linea tendenziale di politica energetica, lo sviluppo della rete elettrica in ambito regionale, si rilascia

NULLA OSTA

All'intesa di cui all'oggetto.

Il Dirigente del Servizio
Mercato energetico regionale
Dott. Fortunato Polizio

Il Dirigente del Settore
Regolazione dei Mercati
Dott. Luciano Califano



EL-241

AREA 16 - SETTORE 01

2.3

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici,
Ambientali e Culturali
Settore Urbanistica

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0241953 28/03/2012

Mittente: Interventi OO.PP.

Destinatari: PROVINCIA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO E UR...
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE...
Classifica: 16.1.5. Fascicolo: 2 del 2012



Provincia di Napoli
Area Pianificazione Territorio e Urbanistica
Via Don Bosco, 4/F
80141 **NAPOLI**

Provincia di Caserta
Pianificazione Territoriale
Corso Trieste, 133
81100 **CASERTA**

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia Nucleare e
Energie Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica - Divisione III - Reti Elettriche
Via Molise, 2
00184 **ROMA**

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Frattamaggiore
Piazza Umberto I
80027 **FRATTAMAGGIORE (NA)**

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007291 - 11/04/2012 - INGRESSO

Al Sindaco del Comune di Frattaminore
Via Giuseppe Di Vittorio, 21
80020 **FRATTAMINORE (NA)**

Al Sindaco del comune di Orta di Atella
Viale Petrarca, 1
81030 **ORTA di ATELLA (CE)**

Al Sindaco del Comune di Succivo
Piazza IV Novembre, 8
81030 **SUCCIVO (CE)**

Al Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa
Piazza Municipio, 1
81030 **GRICIGNANO di AVERSA (CE)**

Terna S.p.A.
Area Operativa Trasm. di Napoli
via Aquileia, 8
80143 **NAPOLI**

Anticipata via fax

OGGETTO: Interramento elettrodotto 150kV "Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 kV "Fratta-Gricignano" e "Aversa-Fratta" nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in prov. di Napoli e nei comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in prov. di Caserta. Proc. Mi.S.E.n.EL-257. Accertamento conformità urbanistica, art. 1 sexies D.L. 239/2003

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, afferente l'oggetto, si precisa che la verifica ai fini dell'accertamento e dell'espressione del parere di conformità urbanistica dell'opera in questione alle leggi e regolamenti, nonché agli strumenti urbanistici



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici,
Ambientali e Culturali
Settore Urbanistica

Il Dirigente

di pianificazione territoriali, sovraordinati e di settore competete, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011, pubblicato sul BURC n. 53 del 08 agosto 2011, alle Amministrazioni Comunali interessate dagli interventi, fermo restando la disponibilità della Regione ad ogni forma di cooperazione istituzionale con gli Enti interessati.

La Società Terna S.p.A., notiziata per opportuna conoscenza, è invitata a trasmettere, ai Comuni in indirizzo, copia degli elaborati progettuali dei lavori in argomento.

ed'ordine

Il Dirigente del Settore
Dr. Maria Adinolfi

A.Marz 19/11

EL-25 +

2.4



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione E i Progetti Internazionali

Divisione: III^A

M.IT-TER_PROG
D.G.Svil. Territorio, Programmaz.
Progetti Internaz.
TER_PROG_D03
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0002964-04/04/2012-USC17

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0007092 - 06/04/2012 - INGRESSO

Roma,

Al Comune di Frattamaggiore
Urbanistica

Piazza Umberto I

80027 Frattamaggiore (NA)

(trasmissione via fax al numero: 081.8346616)

Al Comune di Frattaminore
Urbanistica

Via Giuseppe di Vittorio, 21

80020 Frattaminore (NA)

(trasmissione via fax al numero: 081.5058257)

Al Comune di Orta di Atella
Urbanistica

Viale Petrarca, 1

81030 Orta Di Atella (CE)

(trasmissione via fax al numero: 081.5023777)

Al Comune di Succivo
Urbanistica

Piazza IV Novembre, 8

81030 Succivo (CE)

(trasmissione via fax al numero: 081.5014733)

Al Comune di Gricignano di Aversa
Urbanistica

Piazza Municipio, 1

81030 Gricignano di Aversa (CE)

(trasmissione via fax al numero: 081.5027595)

per conoscenza:

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia

D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili

e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche

Via Molise, 2

00187 ROMA

(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e

della tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la Tutela del Territorio e

delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

(trasmissione via fax al numero: 06.57228642)

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per le reti,

le Infrastrutture elettriche ed idrauliche

Via del Policlinico, n. 2

00185 ROMA

(trasmissione via fax al numero: 06.989532746)

Alla Regione Campania
Presidenza
Via di Santa Lucia, n. 81
80321 NAPOLI
(trasmissione via fax al numero: 081.7962512)

Alla Regione Campania
Area Gen. di Coord. Sviluppo Economico
Settore 4 – Regolazione dei mercati
Servizio 3 – Mercato Energetico Regionale
Via G. Porzio, 4
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239)
Centro Direzionale – Isola/A6
80143 NAPOLI (fax al numero: 081.7966904)

Alla TERNA S.p.A.
Direzione mantenimento e impianti
AOT Napoli
Via Aquileia, 8
80143 Napoli
(trasmissione via fax al numero: 081.3454494)

Alla TERNA S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria
Via E. Galbani, n. 70
00156 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.83138731)

per informativa:

Alla TERNA S.p.A.
Direzione Affari Istituzionali
Via E. Galbani, n. 70
00156 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8157)

(Si trasmette unicamente via fax, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 403/98).

Oggetto: Richiesta Parere di Conformità Urbanistica ai sensi del Decreto legge n. 239/2003 e s.m.i

PROGETTO: Interramento elettrodotto 150 kV "Fratta –Gricignano" e smantellamento linea d.t. 150/60 kV "Fratta –Gricignano" e "Aversa –Fratta" nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli , e nei Comuni di Orta di Atella , Succivo e Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta.

POSIZIONE EL/257

Proponente: TERNA SPA, Sede Operativa di Napoli

Si rende noto che con nota Rif. TEAOTNA/P20110002030, datata 14/09/2011, assunta agli atti della scrivente con prot. 0008639 del 05/10/2011, la Società TERNA AOT Napoli, nella sua qualità di Soggetto proponente ha formulato un'istanza, corredata di progetto tecnico, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire ed esercire le opere elettriche indicate in oggetto, facenti parte della Rete elettrica nazionale di trasporto.

L'istanza in questione, formulata ai sensi dell'articolo 1 – sexies – del Decreto legge n. 239/2003 del 29 agosto 2003, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ha trovato il preliminare assenso del Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota n. 0017561, in data 01/09/2011, ha dato comunicazione di avvio del procedimento unico

autorizzativo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza medesima.

Ciò premesso, la scrivente Direzione generale, nell'ambito delle proprie competenze, è chiamata ad accertare la conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

Con nota prot. 0009829 del 10/11/2011, questo Ufficio, ha dato avvio all'endoprocedimento, per la propria competenza, interessando le Province di Napoli e di Caserta in virtù della L.R. 16/2004.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011 l'attività di verifica e di accertamento in materia urbanistica è stata trasferita ai singoli comuni direttamente interessati.

Il progetto definitivo dell'opera, risulta esser già stato trasmesso agli Enti comunali interessati, ad opera di Terna S.p.A. di Napoli, Direzione Mantenimento Impianti, Area Operativa di Trasmissione.

Si chiede pertanto a Codesti Comuni di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

Si evidenzia che l'accertamento di conformità urbanistica richiesto si configura quale riscontro delle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti rispetto all'opera proposta, e **si sostanzia essenzialmente nell'enunciazione di conformità/non conformità rispetto alle stesse prescrizioni.**


L'accertamento di conformità urbanistica, infatti, **non equivale in alcun modo ad un parere sulla realizzabilità dell'opera.** Gli Enti locali interessati potranno esprimere il loro motivato parere in merito alla realizzabilità dell'opera in sede di Conferenza di Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del richiamato procedimento unico di autorizzazione di cui al D.L. 239/2003 e s.m.i.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere formale comunicazione circa la conformità/non conformità dell'opera in oggetto.

Sarà cura della scrivente la trasmissione dell'esito del suddetto accertamento al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'acquisizione dello stesso nell'ambito del procedimento unico autorizzativo.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)



Referenti

Antonella Antonelli tel. 06/44123130
Maria Teresa Federico tel. 06/44124225

antonella.antonelli@mit.gov.it
mariateresa.federico@mit.gov.it

EL-257

24



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^a

Roma,

M.IT-TER_PROG
D.G.Svil. Territorio, Programmazi.
Progetti Internaz.
TER_PROG_D03
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003334-17/04/2012-USCI

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.57228642)

per conoscenza:

Al Comune di Orta di Atella
Urbanistica
Viale Petrarca, 1
81030 Orta Di Atella (CE)
(trasmissione via fax al numero: 081.5023730)

Alla Regione Campania
Area Gen. di Coord. Sviluppo Economico
Settore 4 - Regolazione dei mercati
Servizio 3 - Mercato Energetico Regionale
Via G. Porzio, 4
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239)
Centro Direzionale - Isola/A6
80143 NAPOLI (fax al numero: 081.7966904)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008153 - 23/04/2012 - INGRESSO

Alla TERNA S.p.A.
Direzione mantenimento e impianti
AOT Napoli
Via Aquileia, 8
80143 Napoli
(trasmissione via fax al numero: 081.3454494)

(Si trasmette unicamente via fax, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 403/98).

Oggetto: Richiesta Parere di Conformità Urbanistica ai sensi del Decreto legge n. 239/2003 e s.m.i – Trasmissione Parere di Conformità Urbanistica – Comune di Orta di Atella

PROGETTO: Interramento elettrodotto 150 kV "Fratta -Gricignano" e smantellamento linea d.t. 150/60 kV "Fratta -Gricignano" e "Aversa -Fratta" nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli , e nei Comuni di Orta di Atella , Succivo e Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta.

POSIZIONE EL/257

Proponente: TERNA SPA, Sede Operativa di Napoli

Per il seguito di competenza si trasmette l'esito dell'accertamento di conformità urbanistica del Comune di Orta di Atella, relativamente all'opera indicata in oggetto, pervenuto alla scrivente con nota prot. 771/4RB del 12/04/2012.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)

Referenti

Antonella Antonelli tel. 06/44123130
Maria Teresa Federico tel. 06/44124225
Fax 06/44267373

antonella.antonelli@mit.gov.it
mariateresa.federico@mit.gov.it



COMUNE DI ORTA DI ATELLA
Provincia di Caserta
"Comune insignito della Medaglia d'Argento al Merito Civile"
Settore: Politiche del Territorio - Servizio Urbanistica

Prot. n. 111/488 del 12 APR. 2012

M.IT-TER_PROG
D.G.Svil. Territorio, Programmaz.
Progetti Internaz.
TER_PROG_D03
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003227-16/04/2012-
INGRESSO

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture
e gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione ed i Progetti Internazionali
VIA Nomentana, 2 - 00162 ROMA
FAX : 06-44267373

c. a. signora Antonelli

Oggetto: Interramento elettrodotto 150kV "Fratta-Grignano" e smantellamento linea 150/60 kV "Fratta-Grignano" e "Aversa-Fratta" nei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta di Atella, Succivo e Grignano d'Aversa in Provincia di Caserta
Posizione EL/257
Proponente: TERNA SPA - Sede Operativa di Napoli
Richiesta PARERE CONFORMITA' URBANISTICA ai sensi del D. L. n.239/2003 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Vista la richiesta in oggetto, acquisita al prot. 5803 del 4.04.2012;

Visto il progetto della Terna Spa inerente l'oggetto ed acquisito al prot. n. 16195 del 21.09.2011

Visto il vigente P.R.G.

ATTESTA

La conformità urbanistica delle opere in oggetto alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico.



Il Responsabile del Settore
Ing. Renato Terelli

Segue Raccomandata

Il presente documento è stato
depositato presso il Servizio Urbanistico

12 APR 2012

SEGRETERIA

2.4



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^A

Roma,

M.IT-TER_PROG
D.G.Svil. Territorio, Programmazi
Progetti Internaz.
TER_PROG_D03
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0003453-23/04/2012-USCI

→ Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.57228642)

per conoscenza:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008435 - 27/04/2012 - INGRESSO

Al Comune di Frattamaggiore
Urbanistica
Piazza Umberto I
80027 Frattamaggiore (NA)
(trasmissione via fax al numero: 081.8346616)

Alla Regione Campania
Area Gen. di Coord. Sviluppo Economico
Settore 4 - Regolazione dei mercati
Servizio 3 - Mercato Energetico Regionale
Via G. Porzio, 4
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239)
Centro Direzionale - Isola/A6
80143 NAPOLI (fax al numero: 081.7966904)

Alla TERNI S.p.A.
Direzione mantenimento e impianti
AOT Napoli
Via Aquileia, 8
80143 Napoli
(trasmissione via fax al numero: 081.3454494)

(Si trasmette unicamente via fax, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 403/98).

Oggetto: Richiesta Parere di Conformità Urbanistica ai sensi del Decreto legge n. 239/2003 e s.m.i – Trasmissione Parere di Conformità Urbanistica – Comune di Frattamaggiore

PROGETTO: Interramento elettrodotto 150 kV "Fratta –Gricignano" e smantellamento linea d.t. 150/60 kV "Fratta –Gricignano" e "Aversa –Fratta" nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli , e nei Comuni di Orta di Atella , Succivo e Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta.


POSIZIONE EL/257

Proponente: TERNA SPA, Sede Operativa di Napoli

Per il seguito di competenza si trasmette l'esito dell'accertamento di conformità urbanistica del Comune di Frattamaggiore, relativamente all'opera indicata in oggetto, pervenuto alla scrivente con nota prot. 0007541 del 12/04/2012.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)



Referenti

Antonella Antonelli tel. 06/44123130
Maria Teresa Federico tel. 06/44124225
Fax 06/44267373

antonella.antonelli@mit.gov.it
mariateresa.federico@mit.gov.it



Città di Frattamaggiore

(Provincia di Napoli)

C.A.P. 80027 - P.zza Umberto I° - Tel. 081/ 8990111 - Fax 081/ 8346616

R.A.I. Protocollo - Comune di
Frattamaggiore

Prot.



0033893

20/12/2011
10:09



AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
-Dipartimento per L'Energia - Div. III Reti Elettriche -
Via Molise, 2

00147 ROMA

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

- Direzione generale per la tutela del territorio - Div. X
Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

e.p.c. **ALLA TERNA S.p.A.**

- Area operativa trasmissione di Napoli -
Via Aquileia, 8

80143 NAPOLI

OGGETTO: Interramento elettrodotto 150 Kv " Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 kV " Fratta-Gricignano" e " Acerra-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli, e nei comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta. **Parere di competenza-**

= Vista la nota prot. n. 26674 del 21/09/2011 con la quale la TERNA S.p.A. ha trasmesso a questo Comune copia della domanda e del progetto e stralcio del progetto, per l'emissione del seguente parere, nell'ambito del procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del progetto in epigrafe da parte del Ministero competente;

= Visti ed esaminati gli elaborati che corredano il progetto in questione;

= Rilevato che il percorso del progetto in questione interessa esclusivamente la viabilità comunale;

= Vista la vigente strumentazione urbanistica comunale;

= Atteso che questo Comune non è assoggettato a vincoli di natura paesaggistici, archeologici ed ambientali;

= Atteso che questo Comune non è dotato di commissione edilizia;

= Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 26, della Legge 23/08/2004 n. 239 e ss.mm.ii.;

SI COMUNICA

Il parer favorevole, sotto l'aspetto relativo alla conformità urbanistica, dell'opera in oggetto, alle seguenti prescrizioni:

1. comunicare la data di inizio dei lavori, i recapiti del tecnico responsabile dei lavori e della ditta esecutrice, almeno quindici giorni prima, all'Ufficio Servizi Tecnologici ed al

Comando di Polizia Municipale della Città di Frattamaggiore, per la regolazione del traffico autoveicolare;

2. Osservare le prescrizioni normative in materia di esecuzione lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
3. Osservare quanto disposto e previsto dal codice della strada in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
4. Eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, con ricostruzione della sede stradale interessata all'intervento di pristino stato, con il rifacimento dello strato di usura previa idonea fresatura per l'intera carreggiata della sede stradale interessata, per la lunghezza pari alla lunghezza dello scavo effettuato ed a profondità tale da non creare parallelismi o interferenze con i sottoservizi esistenti.

Dalla Casa Comunale, li

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
(Arch. Stefano Prisco)



UFFICIO DEL IV SETTORE
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE AGLI ATTI

IN L'UFFICIO... 6-60111211

addi... 12 APR. 2012

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Arch. Stefano Prisco

2.5

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

PROT. N.

ROMA

M.IT-DIGHEIDREL
D.G. Dighe Instrutr. Idr. Electr.
DIGHE_DIVI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0005679-17/05/2012-
USCITA

**AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NUCLEARE E L'EFFICIENZA ENERGETICA
DIV. III - RETI ELETTRICHE
Via Molise, 2 00187 ROMA**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2003, N. 290 E MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 26 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN ELETTRODOTTO A 150 KV, IN CAVO INTERRATO, "FRATTA GRICIGNANO".

**INTERVENTI SITI NEI COMUNI DI FRATTAMAGGIORE E FRATTAMINORE IN PROVINCIA DI NAPOLI
E COMUNI DI ORTA D'ATELLA, SUCCIVO, E GRICIGNANO D'AVERSA IN PROVINCIA DI CASERTA.**

SOGGETTO PROPONENTE – TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE**Posizione MSE n. (EL - 257)**

CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO 17 MAGGIO 2012
PARERE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

Con riferimento all'intervento indicato in oggetto, questa Direzione Generale formula, di seguito, il proprio avviso ai fini delle valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e relativa verbalizzazione.

L'intervento oggetto della presente relazione è stato previsto nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) elaborato da TERNA S.p.A. ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la finalità di migliorare l'efficienza e sicurezza di esercizio della rete nell'area di Napoli; infatti tale intervento fa parte di una vasta attività di potenziamento e riclassamento della rete a 60 kV resa necessaria dallo stato di vetustà ed affidabilità di quest'ultima.

Terna S.p.A., nell'ambito di tale attività, ha previsto la costruzione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV denominato "Fratta - Gricignano" che collegherà la CP di Gricignano alla St.ne elettrica di Frattamaggiore e consentirà la demolizione dell'esistente elettrodotto aereo in doppia terna "Fratta-Gricignano (150kV)" e "Aversa-Fratta (60kV ex Astroni-Fratta)".

La documentazione trasmessa a questa Direzione Generale risulta costituita come segue:

- Corografia Generale;
- Elenco opere attraversate;
- Presentazione Fotografica;
- Tavola di PRG Comune di Gricignano di Aversa (CE);
- Tavola di PRG Comune di Succivo (CE);
- Tavola di PRG Comune di Orta di Atella (CE);
- Tavola di PRG Comune di Frattaminore (NA);
- Tavola di PRG Comune di Frattamaggiore (NA);
- Certificazione Strade Pubbliche Comuni di Orta di Atella, Frattaminore e Frattamaggiore;
- Carta dei vincoli 1:25 000;
- Relazione Rischi Incendi;
- Caratteristiche Componenti Cavidotto 150 kV;
- Relazione Rocce e Terre da Scavo;
- Relazione Inquadramento geologico;
- Planimetria Aree Potenzialmente Impegnate 1:2.000;
- Elenco Proprietari;
- Relazione Campi Elettrici e Magnetici;
- Cronoprogramma.

Ubicazione delle opere

Le opere da realizzare interessano i Comuni Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e Comuni di Orta d' Atella, Succivo, e Gricignano d' Aversa in provincia di Caserta.

Attraversamenti

L'intervento proposto, prevede lungo lo sviluppo del tracciato, le seguenti interferenze (n. 24):

Provincia di Caserta

- Comune di Gricignano d'Aversa n. 1 (S.P. N°94 Succivo-Marcianise);
- Comune di Succivo n. 2 (S.P. N°94 Succivo-Marcianise - Canale Alveo Fondina);
- Comune di Orta di Atella n. 11 (S.P. N°94 Succivo-Marcianise - S.C. Masseria del Barone - S.P. N°22 Casapuzzano - S.S. N. 7 bis var - Acquedotto Campano -Via Lampitelli - Via Clanio - Via Ciardulli - Via Salvatore Lanzano - Via Arturo Toscanini -Via Roma - Via Martiri Atellani);

Provincia di Napoli

- Comune di Frattaminore n. 8 (Via Roma - Via Martiri Atellani - Via Filippo Turati - Via Filippo Turati (prol.) - Via Togliatti - Via Donizetti - Via Crispano - Via F. Liguori - Via Sacco e Vanzetti);
- Comune di Frattamaggiore n. 2 (Via P. Ianniello - Via F. D'Ambrosio).

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede la costruzione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV denominato "Fratta - Gricignano" che collegherà la CP di Gricignano alla St.ne elettrica di Frattamaggiore. Il tracciato del nuovo cavidotto partirà dalla CP di Gricignano sita nel comune di Gricignano d'Aversa e terminerà alla stazione elettrica di Frattamaggiore sita nel comune di Frattamaggiore, percorrendo tutte strade pianeggianti.

Il tracciato del nuovo elettrodotto in cavo interrato interesserà esclusivamente la viabilità ordinaria sia comunale che provinciale per uno sviluppo complessivo di circa **8,72 Km** così dettagliato:

- Comune di Gricignano d'Aversa	0,021 km
- Comune di Succivo	2,226 km
- Comune di Succivo/Orta di Atella	0,813 km
- Comune di Orta di Atella	3,350 km
- Comune di Orta di Atella/Frattaminore	0,030 km
- Comune di Frattaminore	1,390 km
- Comune di Frattaminore/Frattamaggiore	0,123 km
- Comune di Frattamaggiore	0,765 km

Ad ultimazione dell'intervento si procederà allo smantellamento dell'esistente elettrodotto aereo D.T. a 150kV "Fratta-Gricignano" e 60kV "Fratta-Aversa" ex "Astroni-Fratta" della lunghezza complessiva di circa **7,2 km**.

Caratteristiche elettriche dell'elettrodotto in cavo

Le caratteristiche elettriche dell'elettrodotto aereo sono le seguenti :

Frequenza nominale	50 Hz
Tensione nominale	150 kV
Corrente nominale	1000 A
Potenza nominale	260 MVA

Descrizione elettrodotto

L'elettrodotto interrato, sarà costituito da una terna di cavi unipolari realizzati con conduttore in alluminio, isolante in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene.

Ciascun cavo d'energia a 150 kV sarà costituito da: un conduttore in alluminio compatto di sezione indicativa pari a circa 1600 mmq tamponato, schermo semiconduttivo sul conduttore, isolamento in politenereticolato (XLPE), schermo semiconduttivo sull'isolamento, nastri in materiale igroespandente, guaina in alluminio longitudinalmente saldata, rivestimento in politene con grafitatura esterna.

Il tracciato dei cavi è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 comparando le esigenze di pubblica utilità dell'opera con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, evitando l'interessamento sia di aree destinate allo sviluppo urbanistico cercando di minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico.

Caratteristiche tecniche dell'elettrodotto in cavo

Modalità di posa

I cavi saranno interrati ed installati in una trincea della profondità di 1,6 m e di larghezza pari a circa 0,70 m, con disposizione delle fasi a trifoglio o in piano in corrispondenza delle buche giunti. Le profondità e le larghezze reali di posa saranno meglio definite in fase di progetto esecutivo dell'opera.

Nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,35 m dai cavi di energia, sarà posato un cavo con fibre ottiche da 48 fibre per trasmissione dati. Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar'. Saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da una lastra di protezione in cemento armato dello spessore di 6 cm.

Altre soluzioni particolari, quali l'alloggiamento dei cavi in cunicoli prefabbricati o gettati in opera od in tubazioni di PVC della serie pesante o di ferro, potranno essere adottate per attraversamenti specifici.

In particolare nelle zone densamente urbanizzate saranno eseguite opere di mitigazione atte a ridurre i valori dei campi elettromagnetici consentiti dalla normativa vigente entro la sede stradale.

Gli attraversamenti delle opere interferenti saranno eseguiti in accordo a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17.

Buche giunti

I giunti unipolari saranno posizionati in genere lungo il percorso del cavo, a circa 500 m -700 l'uno dall'altro, ed ubicati all'interno di opportune buche giunti.

Sono previste la realizzazione di n. 13 buche giunti.

Sostituzione terminali nella C.P. Gricignano e S.E. di Frattamaggiore

Saranno sostituiti gli attuali pali gatto della linea aerea da smantellare nelle due stazioni elettriche con terminali per cavo XLP 150kV.

Inquadramento geologico

Il tecnico incaricato afferma che:

"Dall'analisi degli elementi geologici, idrogeologici e morfologici è possibile affermare che l'intervento previsto risulta compatibile con le caratteristiche di fattibilità geologica esaminate e illustrate nella presente relazione.

Dall'analisi degli studi geologici l'area in esame è esente da limitazioni potenziali dal punto di vista geotecnico e di vulnerabilità dell'acquifero. La condizione geostatica delle aree esaminate sul quale è stata riconosciuta una sostanziale stabilità e regolarità delle forme morfologiche, conferma sostanzialmente la possibilità di intervento tenendo conto che si tratta per lo più di aree pianeggianti prive di sostanziali modificazioni al loro profilo d'origine.

Confrontando i dati scaturiti dalle indagini sismiche, e stratigrafiche reperite, è stato possibile definire l'assetto stratigrafico e lo stato fisico del sottosuolo. Il sottosuolo risulta caratterizzato dalla presenza, al di sotto di uno strato humificato e alterato di circa 3.20 metri, di litotipi ascrivibili ad una successione piroclastica a granulometria mediamente cineritica incoerente sovrapposta alla formazione piroclastica sabbiosa addensata. La formazione tufacea si attesta a

profondità di circa 11.00-14.00 metri dal p.c. (facies litoide dell'ignimbrite campana). Le caratteristiche geomeccaniche di questi litotipi risultano mediamente buone.

Relativamente alle caratteristiche di risposta sismica locale, dall'analisi della stratigrafia e dalle caratteristiche fisiche che scaturiscono dalle prove, con il livello di falda medio fra le profondità medie di circa 12-15 metri s.l.m., i terreni interessati risultano verificati rispetto alla suscettibilità alla liquefazione. "

Il tecnico incarico conclude affermando che:

"Alla luce di quanto esposto, lo scrivente esprime parere favorevole al progetto inerente la demolizione dell'esistente elettrodotto aereo in doppia terna "Fratta-Gricignano (150kV)" e "Aversa-Fratta (60kV ex Astroni-Fratta)", per consentire la costruzione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV "Fratta - Gricignano", della lunghezza di circa 8.8 km."

Campi elettrici e magnetici

La progettazione del tracciato è stata eseguita in linea con quanto prescritto nella norma CEI 11-17 e nei decreti attuativi della legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sull'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione) ed in particolare con il D.P.C.M. 8 luglio 2003, il quale ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il progettista ha provveduto a determinare le fasce di rispetto in conformità al Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 valutando:

- una Dpa pari a **6 metri (3 m + 3 m)** di ampiezza calcolata con il valore di 1000 A per la linea in cavo interrato - posa a "trifoglio;
- una Dpa pari a **18,00 metri (9 m + 9 m)** di ampiezza calcolata con il valore di 100A per la linea in cavo interrato - posa in piano (buche giunti) ;

Il progettista a conclusione della relazione tecnica predisposta afferma che:

"Pertanto si può concludere che i valori di campo elettrico e di induzione magnetica sono compatibili con i vincoli previsti dalla normativa vigente; infatti le strisce o corridoi di prima approssimazione, riportati nel suddetto elaborato, non includono in nessun punto luoghi con permanenza abituale superiore a 4 ore, e quindi né civili abitazioni, né locali pubblici con permanenza di persone, né luoghi di divertimento o svago.

Inoltre, nelle condizioni di corrente in regime permanente considerato, pari a 1000 A, all'interno delle suddette superfici il limite massimo di campo magnetico è inferiore al limite di attenzione di 10 μ T;

Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica il collegamento elettrico progettato, come illustrato nel piano tecnico delle opere di cui fa parte la presente relazione, è conforme alla normativa vigente.

Tuttavia è bene chiarire che in fase di progettazione preliminare non è possibile definire la posizione esatta delle buche giunti ed dell'asse del futuro cavidotto, all'interno della sezione stradale attraversata, a causa delle interferenze con altre opere esistenti. Pertanto resta inteso che qualora in fase di progettazione esecutiva, la presunta collocazione dell'asse e/o delle buche giunti dovesse essere modificata, comportando l'intersezione tra i corridoi di prima approssimazione e eventuali fabbricati e/o luoghi, in cui è prevista la permanenza abituale delle persone superiore a 4 ore, si procederà a determinare puntualmente le fasce ed eventualmente ad adeguare i sistemi

di mitigazione del campo magnetico affinché il valore dell'induzione magnetica sia sempre rispettato (nella presente relazione sono stati forniti validi esempi applicativi). In tale prospettiva non si esclude il ricorso ad altri sistemi come le canalette schermanti di materiale ferromagnetico, riempite con cemento a resistività termica stabilizzata, di cui per brevità di esposizione si è omissa la simulazione dimostrativa."

Sulla base dell'esame della documentazione precedentemente elencata, e con riferimento alle competenze di questa Direzione Generale si formulano le seguenti valutazioni sull'intervento in esame.

Per quanto riguarda le problematiche strutturali, di più specifica competenza di questa Direzione Generale, si riscontra nel complesso un buon approccio a livello progettuale sulle problematiche realizzative dell'intervento.

In merito alla descrizione del tracciato proposto, il progettista fa riferimento in via generica alla presenza di un certo numero di sottoservizi (Telecom, Acquedotti, Gasdotti, Cavi elettrici) oltre che ad una serie di interferenze (attraversamenti e parallelismi). A tal riguardo appare opportuno approfondire nella fase di progettazione esecutiva, attraverso studi di dettaglio (mappatura dei sottoservizi con tecnica del georadar) e/o controlli diretti (saggi, scavi esplorativi, ecc.), la puntuale presenza di sottoservizi esistenti e/o opere interferenti per garantire la corretta coesistenza tra le opere da realizzare e le quelle esistenti.

Pertanto il progetto esecutivo, da trasmettere a questa Direzione Generale prima dell'inizio dei lavori, dovrà comprendere degli elaborati di dettaglio (planimetrie e sezioni) sulla presenza dei sottoservizi rilevati oltre all'individuazione della metodologia di posa prescelta da effettuarsi in conformità delle norme di settore vigenti (CEI 11/17).

Per quanto riguarda i limiti di esposizione dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, dai calcoli risulta che all'interno delle distanze ed aree di prima approssimazione è rispettato l'obiettivo di qualità.

Ad impianto attivato si ravvisa l'opportunità di procedere a successive verifiche in loco, in maniera da accertare la corrispondenza tra i valori calcolati, ritenuti ammissibili, ed i valori misurati strumentalmente.

-o-

In relazione a quanto sopra esposto, questa Direzione Generale, sulla base della documentazione pervenuta, ritiene che il progetto in esame possa proseguire il proprio iter istruttorio, con le integrazioni e le osservazioni sopra indicate, fermo restando la acquisizione dei pareri e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, Autorità ed Enti locali interessati alla realizzazione delle opere.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Iadevaia)



EL-257



1
26

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio II - Ex DGPREV Igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPRES

0002584-P-02/02/2012

I.5.i.v



100684897

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D. Generale per l'Energia e le Risorse
Minerarie - Ufficio C3
Via Molise, 2 - 00187 Roma

Registro-classif : I.5 - i.v. /DG PRE.II/P/2012

E.p.c. alla Società TERNIA S.p.A
Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria
Area Progetta.ne e Realiz.ne Impianti
Via Aquileia, 8 80143 Napoli

OGGETTO: *Progetto Soc. Terna S.p.A. "Interramento Elettrodotto a 150 kV, Fratta-Gricignano e smantellamento Linea d.t 150/60 kV Fratta -Gricignano e Aversa -Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in Prov. di Napoli e nei comuni di Orta di Atella, Succivo, Gricignano d'Aversa in Prov. di Caserta. Domanda TEAOTNA/P/ 20110001577/01.07.2011 / prot. MiSE 00015248/19.07.2011 (PTO /Elaborati, EE23557F1BFX000/1-2011; -Scheda Sint.ca a0110301SR23557; -Corografia Gen.le DE23557F1BFXC1001; -Relazione Tecnica RE23557F1BFX10339/ 2011); == Pos. EL-257)*

Con riferimento alla comunicazione della Soc. TERNIA S.p.A TEAOTNA / P/ 20110002034/14.09.2011), relativa alla domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in oggetto, visti:

-*gli elaborati del progetto* (P.T.O-parte I/ Relazione Tecnica RE23557F1BFX10339-2011; -Rel. Terre e Rocce da Scavo, -Rel Rischii Incendi, -Rel. Inquadr. nto Geologico, -R. Presentazione Fotografica, RE23557F1 BFX10346/'.. FX10350/'.. FX10351/'.. FXF1001/; -Corografia Gen.le, -Aerofotogrammetria Gen.le , -Corografia Opere Attrav.te, -DE23557F1BFXC1001/'.. BFXF001; /'.. ..BFXA1001 , -Elenco Opere Attraversate, EE23557F1BFXA1001;-*Planimetrie* / -P. Aree Pot Impegnate DE23557F1BFXAPI11-12, -P. Gen.le S.E Frattamaggiore , -P Gen.le C.P Gricignano , -Schematico terminale arrivo cavo 150 kV, Elab.ti DI23557F1BFX10001/'.. BFX10002/'.. BFX10003...; >>>> segue v. P.TO/ Elab.ti);

-*l'ubicazione ed i motivi degli interventi* (C.ni: -Frattamaggiore, -Frattaminore, -Gricignano d'Aversa, -Succivo, -Orta di Atella / Prov. Napoli e Caserta), -*il tracciato e le caratteristiche dell' opera in progetto* ("...-Relazione RE23557F1BFX10339/All.ti; -Corografia Gen.le, -Aerofotogrammetria, Corografia Opere Attrav.te, - DE23557F1BFXC1001/'.. BFXF1001; /'.. ..BFXA1001; -Presentazione Fotografica RE23557F1BFXF1001 - Plan.tria Tracciato DE23557F1BFXW1001; -Caratt.stiche Comp.nti Cavidotto, EE23557F1 BFX 10340);

-*la relazione di valutazione CEM e determinazione "D.P.A"* (RE23557F1BFX10347/2011 - rev 00); -*le planimetrie con fascia DPA e ubicazione " Giunti "* (T.le DE23557F1BFXDPA11/'... BFXDPA12); - *i dispositivi* per la schermatura e mitigazione del campo d'induzione magnetica (v.-Rel. RE23557F1BFX10347);

fermo restante, nella realizzazione e nell'esercizio dell'Elettrodotto, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 J.

[Handwritten signature]

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0003748 - 22/02/2012 - INGRESSO

febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), del DPCM 8 luglio 2003 - articoli 3 e 4 ("...limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità..."), dell'art 6/stesso DPCM e DM 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz);

→ si rappresenta che non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza, a condizione che sia garantita la continuità dell'efficienza sul lungo periodo delle "Schermature", valutate nel computo della fascia di rispetto (eventuali varianti asse del cavidotto e/o dell'ubicazione buche giunti, in prossimità di recettori sensibili/ v.Rel.ne RE23557F1BFX10347/2011-rev 00).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
(Dott. Giancarlo Martino)

Il referente
A. Renzi Tel. 06-59943827



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
Ufficio Servizi Militari

P.d.c.: M.llo Orfino G.R. - Tel. 080/5418422 (670/2422)

Fax 080/5418622 (670/2622)

Cl.: I3B 11 1088

Prot.: M_D.ABA001 . 56386 . 28-11-11 / RTP11.

A Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'energia nucleare,
le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
Divisione III - Reti elettriche
segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: Frattamaggiore (CE), Frattaminore (CE), Succivo (CE), Orta di Atella (CE), Gricignano d'Aversa (CE) - Terna s.p.a. - Interramento elettrodotto 150 Kv "Fratta-Gricignano) - Proc. EL 257.

E, p.c.:

A Comando Logistico - Servizio Infrastrutture
aerolog.inf.1r3@aeronautica.difesa.it

A TERNA S.p.A.
Direzione Mantenimento Impianti
antonio.limone@terna.it

Riferimento: foglio 2034 del 19/9/2011

In relazione all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Col. G.A.r.n. **Fernando SERRATI'**

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0025182 - 20/12/2011 - INGRESSO



EL-257


2.8

Ass.te.di Amm.ne Cellamare - Tel. 099/7752767

Fax 099/7752012

e-mail: angelo_cellamare@marina.difesa.it*Marina Militare*
Comando in Capo**del Dipartimento Militare Marittimo
dello Jonio e del Canale d'Otranto
Ufficio Infrastrutture e Demanio
Sezione Demanio
TARANTO**P.E.I. : maridipart.taranto@marina.difesa.it

Prot. N°

**Ministero dello Sviluppo Economico**
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0021891 - 03/11/2011 - INGRESSO

Al

**MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO**
Dipartimento per l'Energia Direzione Generale
per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e
l'Efficienza Energetica Divisione III - Reti Elettriche
Via Molise, 2 00187 ROMA**MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del
TERRITORIO e del MARE**
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche Divisione X - Assetto e
Rappresentazione Cartografica del Territorio -
Sezione Elettrodotti
Via C. Colombo, 44 00147 ROMAe, p.c.: **GENIODIFE**
2° Reparto 6ª Divisione 2ª Sez.
Piazza della Marina, 4 00196 ROMA**MARIGENIMIL** 74123 TARANTO
marigenimil.taranto@marina.difesa.it
(rif. foglio n° 7/1549 del 06/02/2008)**PROVINCIA di NAPOLI**
Presidenza
Via Don Bosco, 4/f 80141 NAPOLI**PROVINCIA di CASERTA**
Presidenza
Corso Trieste, 133 81100 CASERTA**TERNA S.p.A. -**
Area Operativa Trasmissione di Napoli
Via Aquifeia n. 8 80143 NAPOLI

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un nuovo elettrodotto AT 150 Kv denominato "Fratta-Gricignano" in cavo interrato utile per il collegamento della Stazione Elettrica di Frattamaggiore alla CP di Gricignano d'Aversa, che andrà ad interessare il territorio dei Comuni di Frattamaggiore (NA), di Frattaminore (NA), di Orta di Atella (CE), di Succivo (CE) e di Gricignano d'Aversa (CE). Posizione Mi.S.E. n. EL-257. Proponente: Società TERNA di Napoli.

Posizione: G.1-3/Q2 "NA" (citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 141/6758/4422 in data 30/11/1999 di Stamadifesa;
- b) tldp. n° 0017561 in data 01/09/2011 di codesto Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) nota TEAOTNA/P20110002034 in data 14/09/2011 della Società "TERNA" di Napoli.

Si rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera indicata in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica annessa alla nota in riferimento c).

d'ordine
**IL CAPO UFFICIO
INFRASTRUTTURE E DEMANIO**
(V. Carichi LU/2)

MODULARIO
INTERNO - 261

EL-257



MOD. 4 VFC

2.9

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

Largo Santa Barbara - Capannelle - 00178 ROMA; fax: 06-718.77.66

e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

N° pagine (inclusa la presente): 3 (tre)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003744 del 07/03/2012

032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed
elettrodotti

Al Ministero dello Sviluppo Economico

D.G.E.R.M. - Ufficio XIV

fax 06 - 47052534

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 e successive modificazioni, alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 150 kV, in cavo interrato, "Fratta-Gricignano"

Soggetto proponente: Terna S.p.A.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il parere favorevole del Comando Provinciale VVF di Napoli inviato con nota prot. n. 126881 del 26.10.2011 ed il parere favorevole del Comando Provinciale VVF di Caserta inviato con nota prot. 1263 del 07.02.2012.

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0005072 - 12/03/2012 - INGRESSO

IL DIRETTORE CENTRALE
(Datto)

EL 257

EL-257



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

" in impetu ignis numquam retrorsum "

Ufficio Tecnico e Prevenzione

Tel. 081/2595157-58

Fax 081/2595155


Pec:com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Napoli, li

Applicazione del D.P.R. n.151/2011.

Prot. n.

Prat. n. 126881



Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia Nucleare,
le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III
Via Molise 2 - 00187 - Roma

Al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare.
Direzione Generale - Divisione X
Assetto e Rappresentazione del Territorio
Sezione Elettrodotti
Via C. Colombo 44 - 00147 - Roma

Alla Terna - Rete Elettrica Nazionale spa
Area Operativa Trasmissione di Napoli
Via Aquileia 8 - 80143 - Napoli

Al Sig. Sindaco di Frattamaggiore (NA)

Al Sig. Sindaco di Frattaminore (NA)

Al Sig. Sindaco di Orta di Atella (CE)

Al Sig. Sindaco di Succivo (CE)

Al Sig. Sindaco di Gricignano (CE)

OGGETTO: Prevenzione incendi - Elettrodotto da 150 KV : Interramento Linea Frattamaggiore (Napoli) Gricignano di Aversa (Caserta) . Istanza di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio ai sensi della Legge 239/2004.

Con riferimento all'impianto in oggetto, vista la Lettera Circolare DCPREV prot. N. 7075 del 27.04.2010, esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto relativo all'attività indicata si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla realizzazione dello stesso subordinato alla osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni :ç

1. la realizzazione delle opere e degli impianti sia effettuata in conformità a quanto descritto nel progetto stesso ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad nuova approvazione prima della sua realizzazione;

2. siano rispettati, per quanto non evidenziato in progetto, le norme di sicurezza attualmente vigenti;

3. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge 01.03.1968 n. 186 ;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

dott. ing. Luigi Tranchino

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0024178 - 02/12/2011 - INGRESSO

EL-257



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
C A S E R T A**

Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-CE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 00001263 del 07-02-2012

FASCICOLO NR. 28750

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0003766 - 22/02/2012 - INGRESSO

Caserta li

Via Giovanni Falcone - 81100 Caserta

Tel/Fax: 0823.490511 / 0823.492500

E-mail: comando.caserta@vigilfuoco.it

Spett.le

TERNA S.p.A.

-*Direzione Mantenimento Impianti*

Area Operativa Trasmissione di Napoli

*Unità progettazione e realizzazione
impianti*

(c.a. sig. A. Limone)

Via Aquileia n° 8

80143 Napoli

E p.c.

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

Dipartimento per l'Energia

Direzione III- Reti Elettriche

Via Molise n° 2

00187 ROMA

Oggetto: Ditta TERNA S.p.A.

Interramento elettrodotto 150 kV "Fratta-Gricignano" e
smantellamento della linea d.t. 150/60 kV "Fratta-Gricignano" e
"Aversa-Fratta".

Comuni interessati in Provincia di Caserta: Orta di Atella, Succivo e
Gricignano d'Aversa

Attività non inclusa tra quelle riportate nell'allegato al DPR 151/11

Valutazione del progetto - art.3 del DPR 151/2011

Con riferimento all'istanza di codesta Ditta, inerente l'attività indicata in
oggetto, questo Comando vista la documentazione presentata esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole sulla conformità del progetto. ←

Per quanto non espressamente contemplato nella documentazione
presentata, dovranno essere rispettate le vigenti norme tecniche e/o criteri
generali sulla sicurezza antincendio.

Il parere espresso riguarda soltanto il tratto di elettrodotto interrato che
attraverserà i comuni in oggetto rientranti tra quelli della Provincia di Caserta.

Si precisa che al termine dei lavori l'attività indicata in oggetto, non
essendo compresa tra quelle riportate nell'allegato al DPR 151/11, non risulta
soggetta alla richiesta di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il Funzionario Istruttore
(SDAC Ing. Giuseppe AGLIONE)

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. F. Mario Falbo)



2.10

EL-257

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo
80132 - NAPOLI
tel. 0812464111 - fax 0817645305
e-mail: dr-cam@beniculturali.it

MBAC-DR-CAM
DIRCAM
0006678 21/05/2012
Cl. 34.19.04/47 *

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0010650 - 28/05/2012 - INGRESSO

E p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'efficienza Energetica
Divisione III - Reti Elettriche
via Molise, 2 - 00187 ROMA
Fax 06 47052534

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
via Trotula de Ruggiero, 6 - 84121 SALERNO
Fax 089 252075

Alla Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei
Piazza Museo, n. 19 80135 NAPOLI
Fax 081 440013

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Caserta e Benevento
via Douhet, 2 Palazzo Reale - 81100 CASERTA
Fax 0823 354516

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e provincia
P.zza Plebiscito n. 1, Palazzo Reale 80132 NAPOLI
Fax 081 403561

Alla Terna S.p.a.
Area Operativa Trasmissione di Napoli
via Aquileia, 8 - 80132 NAPOLI
Fax 081 345494

COMUNICAZIONE SOLO VIA FAX

Oggetto: **FRATTAMAGGIORE (NA) - FRATTAMINORE (NA) - ORTA DI ATELLA (CE) -
SUCCIVO (CE) - GRICIGNANO D'AVERSA (CE)**

D. Lgs 387/03 e s.m.i. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, alla costruzioni ed all'esercizio di un elettrodotto a 150 kw

Proponente: Terna srl - (posizione n. **EL - 257**)

Conferenza di servizi - Parere

Con riferimento alla nota n. 8652 del 02.05.2012 di codesto Ministero, con la quale veniva
convocata la conferenza di servizi di cui in oggetto, questa Direzione

considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia ha comunicato con nota prot. n. 5002 del 21.02.2012
il proprio parere favorevole all'attraversamento del Regio Lago "Alveo Fondina" che dovrà effet-
tuarsi mediante tecnica di trivellazione controllata per la posa in opera dei cavi;



GF/RV

Castel dell'Ovo - Via Eldorado, 1-80132 Napoli - Tel. 0812464111 - Fax n. 0817645305 e-mail: dr-cam@beniculturali.it


considerato che Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei ha comunicato con nota prot. n. 38872 del 07.11.2011 e confermata con nota prot. n. 18048 del 09.05.2012 il proprio parere favorevole con la prescrizione che, i lavori ricadenti nel tratto tra il prolungamento tra via Turati fino al limite del Comune di Orta di Atella, dovranno essere eseguiti con l'assistenza scientifica da parte di archeologi;

considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato con nota prot. n. 11386 del 11.05.2012 il proprio parere favorevole all'attraversamento interrato del collettore "Alveo Fondina";

considerato che Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ha comunicato con nota prot. n. 15459 del 24.11.2011 e confermata con nota prot. n. 64441 del 15.05.2012 il proprio parere favorevole con la prescrizione che, i lavori ricadenti nel territorio del Comune di Orta di Atella, dovranno essere eseguiti con l'assistenza scientifica da parte di archeologi;

comunica che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. n) del D.P.R. 233/2007, il parere favorevole subordinandolo al rispetto delle prescrizioni sopra citate e chiede che la presente nota venga acquisita agli atti della C.d.S. conclusiva del 17/05/2012.

IL DIRETTORE REGIONALE
Gregorio ANGELINI



GERV



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PAESAGGISTICI
STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE
DI CASERTA E BENEVENTO
CASERTA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III reti elettriche
Molise 2 - 00187 ROMA

MBAC-SBAPSAE-CE
PROTOD
0011386 11/05/2012
Cl. 34.19.04/197.1

Fax 06 47052534

Class. 34.19.04/197/1

Risposta al Foglio del 02/05/2012 n. 8652

Oggetto : ORTA DI ATELLA (CE) - SUCCIVO (CE) - GRICIGNANO D'AVERSA (CE) -
Costruzione ed esercizio di un elettrodotto a 150kv. in cavo interrato Fratta - Gricignano -
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, 239, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i. - pratica acquisita al protocollo in data
03/05/2012 n. 10.598 - ditta proponente TERNA S.p.a. -
Parere di competenza in Conferenza dei Servizi del 17/05/2012 - Cod prog. EL-257

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del mare
Direzione Generale per la Tutela
del territorio e delle risorse idriche
Divisione X assetto e rappresentazione
cartografica del territorio
Sezione Elettrodotti
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax 06 57228642

e p.c. Alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania
Via Eldorado - Castel dell'Ovo 80132 - NAPOLI
Fax 081 7645305

e, p.c. Alla Soprintendenza per Beni Archeologici
di Salerno Avellino Benevento e Caserta
via Trotula de Ruggiero 6/7- SALERNO
Fax 089/252075

e, p.c. Alla Terna S.p.a.
Area Operativa trasmissione di Napoli
Via Aquileia, 8 80143 - NAPOLI
Fax 081 3454494

In riferimento alla Conferenza dei Servizi prevista per l'opera in oggetto, questa Soprintendenza:
visto la documentazione prodotta in data 8/05/2012 al prot. n. 11063;

premesso che:

- il progetto riguarda l'interramento di un elettrodotto esistente che consente il recupero dell'area asservita alla originaria destinazione agricola;
 - l'intero tracciato non ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo, n. 42/2004, tranne per l'attraversamento interrato del collettore "Alveo Fondina".
- considerato che, pertanto, l'opera proposta, non comporta impatti percettivi del contesto circostante, esprime parere favorevole in merito in sede di Conferenza dei Servizi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Flavia Belardelli)

IL FUNZIONARIO DI ZONA
(R.C.D. geom. Luigi Di Francesco)

LDF¹

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0009863 - 17/05/2012 - INGRESSO

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Paola Raffaella David)

Palazzo Reale 81100 Caserta - tel. 0823- 277111 fax 0823-354516 - e-mail sbapsae-ce@beniculturali.it



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



SOPRINTENDENZA
PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DI SALERNO AVELLINO
BENEVENTO E CASERTA
SALERNO

**MBAC-SBA-SA
SBA-SA**

Ss CI. 34.19.04/552

Prot. N° All.

Rif. Prot. TEA0TNA/P20110002034 DEL 14.9.2011

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III reti elettriche
via Molise 2 00187 Roma
gianfelice.poligioni@sviluppoeconomico.gov.it
fax 06 47052534 / 06 47887757

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del mare**

Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle risorse idriche
Divisione X assetto e rappresentazione cartografica
del territorio

Sezione Elettrodotti
via Cristoforo Colombo 44 00147 Roma

p.c. Terna SpA
Area Operativa trasmissione di Napoli
via Aquileia 8 80143 Napoli
antonio.limone@terna.it
fax 081 3454422

p.c. Ufficio per i Beni Archeologici di SUCCIVO

Oggetto: Interramento elettrodotto 150 Kv Fratta-Gricignano e smantellamento della linea d.t. 150/60 Fratta Gricignano e Aversa-Fratta nei comune di Orta di Atella, Succivo e Gricignano di Aversa (CE) Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Proc.Mi.S.E. n. EL - 257

In riferimento alle opere in oggetto, considerata la valenza archeologica dell'area come ben esplicitata anche nella relazione archeologica preventiva, allegata al progetto si comunica quanto segue:

I lavori in comune di Orta di Atella dovranno essere eseguiti con l'assistenza scientifica da parte di professionisti archeologi.

I lavori in comune di Succivo e Gricignano, ricadono in un'area di particolare valenza archeologica in quanto interessano una porzione dell'ager campanus dove ripercorrono i tracciati della viabilità della divisione agraria di età romano repubblicana. L'area è altresì nota alla ricerca archeologica per la presenza di stratigrafie di età pre-protostorica, come dimostrato dalle numerose indagini archeologiche condotte in aree limitrofe. In particolare durante i lavori nell'area della cabina primaria si è rinvenuto un insediamento del Bronzo Finale, facies di Palma Campania, con resti di struttura capannicola. Per quanto sopra tutti i lavori dovranno essere svolti con l'assistenza archeologica e prevedere nei tratti extra urbani indagini archeologiche a campione.

EL

**IL Soprintendente
(Adele Campanelli)**



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei*

AOO: SSBANA – MIBAC

UOR:

Prot. n.

All. n. Napoli

Risposta a nota n. TEA0TNA/P20110002034 DEL

14.9.2011

Rif. Ns. Prot. N. 34377 del 30.9.2011

Class. 34.19.04

Int. Fasc.

Comunicazione a mezzo fax valida ai sensi

dell' art.43 c.6, DPR 28.12.2000 n.445

non segue originale

MBAC-SSBA-NA
PROTARCNA
0038872
Cl. 34.19.04/67.3

Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III reti elettriche
via Molise 2 00187 Roma
gianfelice.poligioni@sviluppoeconomico.gov.it
fax 06 47052534 / 06 47887757

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del mare**
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle risorse idriche
Divisione X assetto e rappresentazione cartografica
del territorio
Sezione Elettrodotti
via Cristoforo Colombo 44 00147 Roma

p.c. **Terna SpA**
Area Operativa trasmissione di Napoli
via Aquileia 8 80143 Napoli
antonio.limone@terna.it
fax 081 3454422

—> dott.ssa Elena Laforgia SEDE

Oggetto: Interramento elettrodotto 150 Kv Fratta-Gricignano e smantellamento della linea d.t. 150/60 Fratta Gricignano e Aversa-Fratta nei comune di Frattamaggiore e Frattaminore provincia di Napoli
domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Proc.Mi.S.E. n. EL - 257





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei

In riferimento alle opere in oggetto, considerata la valenza archeologica dell'area come ben esplicitata anche nella relazione archeologica preventiva allegata al progetto si comunica quanto segue:

I lavori in comune di Frattaminore (NA) compresi nel tratto tra il prolungamento di via Turati fino al limite con la provincia di Caserta, comune di Orta di Atella, dovranno essere eseguiti con l'assistenza scientifica da parte di professionisti archeologi.

Il responsabile unico del procedimento

Elena Laforgia

EL

IL SOPRINTENDENTE

(Peresa Elena Cinquantaquattro)



DA SBIANCHETTARE ||||

TEAOTNA/A20110001877/ 11/11/2011



2.11

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie
ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare
Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 NAPOLI - tel. 081-5510049, fax 081-5519460

Prot. N. 4639 del 31 OTT. 2011

Risposta al foglio N. P20110002029
del 14.09.2011

REG. N. 270/11

OGGETTO: Interramento elettrodotto 150 KV "Fratta - Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 KV "Fratta - Gricignano" e "Aversa - Fratta", nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli, e nei Comuni di Orta Di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.
Istanza di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Proc. Mi.S.E. n. EL-257.

SBIANCHETTARE

TERNA S.p.A.		DATA
AREA OPERATIVA TRASMISSIONE NAPOLI		10/11/2011
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	417
418	419	420
421	422	423
424	425	426
427	428	429
430	431	432
433	434	435
436	437	438
439	440	441
442	443	444
445	446	447
448	449	450
451	452	453
454	455	456
457	458	459
460	461	462
463	464	465
466	467	468
469	470	471
472	473	474
475	476	477
478	479	480
481	482	483
484	485	486
487	488	489
490	491	492
493	494	495
496	497	498
499	500	501
502	503	504
505	506	507
508	509	510
511	512	513
514	515	516
517	518	519
520	521	522
523	524	525
526	527	528
529	530	531
532	533	534
535	536	537
538	539	540
541	542	543
544	545	546
547	548	549
550	551	552
553	554	555
556	557	558
559	560	561
562	563	564
565	566	567
568	569	570
571	572	573
574	575	576
577	578	579
580	581	582
583	584	585
586	587	588
589	590	591
592	593	594
595	596	597
598	599	600
601	602	603
604	605	606
607	608	609
610	611	612
613	614	615
616	617	618
619	620	621
622	623	624
625	626	627
628	629	630
631	632	633
634	635	636
637	638	639
640	641	642
643	644	645
646	647	648
649	650	651
652	653	654
655	656	657
658	659	660
661	662	663
664	665	666
667	668	669
670	671	672
673	674	675
676	677	678
679	680	681
682	683	684
685	686	687
688	689	690
691	692	693
694	695	696
697	698	699
700	701	702
703	704	705
706	707	708
709	710	711
712	713	714
715	716	717
718	719	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002

I MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per l'Energia Nucleare e le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III - Reti elettriche
Via Molise, 2
00187 - ROMA

**Al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**


Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA

e, p.c. Alla **T.E.R.N.A. S.p.A.**
Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria
Area Progettazione e Realizzazione Impianti
Sede di Napoli
Via Aquileia, 8
80143 - NAPOLI

In esito alla nota sopradistinta si comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto **ATTUALMENTE** non interessa zone vincolate da titoli minerari.

Pertanto, per quanto di competenza di questa Sezione, **NULLA OSTA** alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la **Società T.E.R.N.A. S.p.A.** si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

SC/



EL-257



Prot. 14328


24/11/2011

2.12

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPettorato Territoriale Campania

Prot.IT/NA/IE/2011/415/BRC/
allegati: Parere Tecnico.
rif. Prot. TEOTNA/P20110002032
del 14/09/2011



Al **Ministero dello Sviluppo Economico**
Direzione per l'Energia Nucleare e le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III – Reti Elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA

Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche - Div X – Sez. Elettrod.
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0024678 - 13/12/2011 - INGRESSO

Al **Ministero dello Sviluppo Economico**
- Dipartimento per le Comunicazioni -
DGPGSR Ufficio 3° Unità Funzionale 3^
Viale America, 201
00144 ROMA

e, p.c. Alla **Terna Spa**
Area Operativa Trasmissione di Napoli
Via Aquileia, 8
80143 NAPOLI

OGGETTO: Parere favorevole all'avvio della Costruzione ed esercizio relativo all'interramento dell'elettrodotto a 150 KV "Fratta Gricignano" e "Aversa Fratta", nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli, e nei Comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

In relazione alla istanza della **Terna Spa**, si trasmette il PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO della elettroconduttura indicata in oggetto.

Intanto, quest'Ispettorato Territoriale della Campania, si riserva di accertare, nella fase istruttoria, l'esistenza di ulteriori interferenze con le linee di telecomunicazioni già realizzate o in fase di esecuzione, non riportate nel progetto della linea A.T. esibito.

Verificandosi tale eventualità, gli oneri di regolarizzazione e le presentazione dei relativi calcoli di verifica saranno a carico della Società cui viene anche diretta la presente.

Ing. Girolamo Pratillo

Direttore dell'Ispettorato

Vito Lo



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

Istruttoria n° **IT/NA/IE/2011/415**

OGGETTO: Parere favorevole all'avvio della Costruzione ed Esercizio relativo all'interramento dell'elettrodotto a 150 KV "Fratta Gricignano" e "Aversa Fratta", nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli, e nei Comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

- Istanza di autorizzazione inviata da **Terna SpA** con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 -00156 Roma.

Con riferimento alla "Dichiarazione D'Impegno" Prot. TEAOTNA/P220110002032 del 14/09/2011, assunta al protocollo di quest'Ufficio al nr.13213 e datato 14/10/2011, con la quale la **Terna SpA** s'impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "procedura per il rilascio dei nulla osta relativi agli elettrodotti di 3^ classe", con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la Costruzione dell'interramento elettrodotto 150 KV "Fratta Gricignano" e "Aversa Fratta", nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli, e nei Comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

Lo scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte di Codesta Società, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della rete pubblica di comunicazione delle varie società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale di verificare il rispetto da parte della **Terna SpA** di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e, rilasciare a codesta Società il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste dalla procedura sopra citata.

Napoli, li _____

Ing.  Girolamo Pratillo

Direttore dell'Ispettorato



Regione Campania

EL-257

autorità di bacino
nord occidentale della campania

2.13

Il Segretario Generale

Napoli, 4 OTT. 2011

Prot. 1644

Riscontro vs. prot. TEAOTNA/P20110002034 del 14/09/2011

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0020198 - 11/10/2011 - INGRESSO

Terna
Area Operativa Trasmissione di Napoli
Via Aquileia, 8
80143 Napoli
c.a. ing. Antonio Limone
Fax 081 3454422

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Divisione III - Reti elettriche
c.a. ing. Gianfelice Poligioni
Fax 06 47052534

Oggetto: Interramento elettrodotto 150kV "Fratta-Gricignano" e smaltimento della linea d.t. 150/60 kV "Fratta-Gricignano" e "Aversa-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta.

In riferimento all'oggetto e ai relativi elaborati, pervenuti in data 30/09/2011, si comunica che, con Delibera di Comitato Istituzionale n. 384 del 29/11/2010, è stato approvato l'aggiornamento e manutenzione del PAI con le relative norme di attuazione, pubblicate sul BURC n. 82 del 20/12/2010, ai sensi delle quali l'intervento in oggetto non rientra tra quelli da sottoporre al parere di competenza di questa Autorità di Bacino. = 11

Con la presente si comunica, inoltre, che gli attraversamenti del reticolo idrografico naturale e artificiale dovranno avvenire senza alcuna riduzione delle sezioni idriche.

dott. Giuseppe Catenacci

PROG.



214

PROVINCIA DI NAPOLI
AREA STRATEGICA ECOLOGIA,
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
DIREZIONE TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED ENERGIA

Via Don Bosco 4/f - 80141 Napoli
Tel. 081/7949923 - fax 081/7949854

Protocollo Generale n. 51066 XIV.7 del 16/05/2012

Prot. Energia n. 923 XIV.7 del 16/05/2012

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

**Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e
l'Efficienza energetica**

Div. III - Reti elettriche

Via Molise, 2
00187 Roma

Oggetto: Legge 290/2003. Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Fratta - Gricignano".
Proponente Terna S.p.A. Posizione EL-257.

PREMESSO:

- Che con nota prot. 0017561 dello 01/09/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio del procedimento per l'autorizzazione, ai sensi della Legge 290/2003, alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Fratta - Gricignano" a favore di Terna S.p.A.;
- Che Terna S.p.A. con nota n. TE/P20110002034 del 14/09/2011, acquisita al protocollo generale al n. 102760 dello 06/10/2011, ha trasmesso il progetto;
- Che questa Direzione ha richiesto il parere di competenza alle altre Aree dell'Amministrazione per il progetto presentato con nota n. 1556 del 17/10/2011;
- Che con nota prot. n. 0008652 del 02/05/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la prima riunione di conferenza di servizi per il giorno 17 maggio 2012;
- Che l'Area Ambiente con nota n. 17348 del 11/11/2011 ha comunicato che:
 - non sussistono siti potenzialmente inquinati nelle zone interessate dal tracciato dell'opera;
 - qualora, durante i lavori di scavo, venissero rinvenuti rifiuti, la Società dovrà darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza oltre ad attuare le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;



PROVINCIA DI NAPOLI
DIREZIONE TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED ENERGIA

- Che il Dipartimento Settori Produttivi con nota n. 1905 del 14/05/2012 ha comunicato che il comune di Frattamaggiore e Frattaminore non sono soggetti a vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923;
- Che l'Area Viabilità, con nota 5845 del 26/10/2011, relativamente alla gestione tecnico manutentiva della ex S.S. 87 N.C. Sannitica, ha espresso il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione all'intervento, rimandando alla fase esecutiva la definizione di appositi atti autorizzativi per l'installazione di eventuali cantieri stradali, finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare, sulla ex S.S. 87;
- Che l'Area Assetto del Territorio ha evidenziato che l'accertamento della conformità urbanistica spetta alle rispettive Amministrazioni Procedenti, ciascuno per il Piano di propria competenza;
- Che nel corso della conferenza dei servizi viene accertata la conformità o meno del progetto agli strumenti urbanistici vigenti

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con prescrizioni per l'intervento della società Terna S.p.A.

La società Terna S.p.A. dovrà:

- consegnare alla Provincia di Napoli il progetto esecutivo;
- comunicare alla Provincia di Napoli la data di inizio lavori e di fine lavori;
- qualora, durante i lavori di scavo, venissero rinvenuti rifiuti, dare comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza oltre ad attuare le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- qualora, nella fase esecutiva, fosse necessaria l'installazione di eventuali cantieri stradali, finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare sulla ex S.S. 87, richiedere apposito atto autorizzativo all'Area Viabilità.

Il Funzionario
Ing. Angelo Raffaele Venezia

Il Dirigente
Dott.ssa Giovanna Napolitano



215
66257

Città di Frattamaggiore

(Provincia di Napoli)

C.A.P. 80027 – P.zza Umberto I° - Tel. 081/ 8990111 – Fax 081/ 8346616

R.A.R. anticipata via fax al 06.47052534

PROT Protocollo - Comune di
Frattamaggiore



0009831

16/05/2012
10.12

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Energia-Div.III della GDNRE

c.a. Ing. Gianfelice Poligoni

Via Molise,2

00147 ROMA

E. p.c. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio-Div.III

Via Nomentana,2

00161 ROMA

**E,p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale-Div. X

Via C. Colombo,44

00147 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010656 - 28/05/2012 - INGRESSO

E,p.c. TERNA S.p.A.

Area Operativa trasmissione di Napoli

Via Aquileia,8

80143 NAPOLI

E,p.c. AL SINDACO

Sede

E,p.c. AL SEGRETARIO GENERALE

Sede

OGGETTO: Interamento elettrodotto 150 KV "Fratta-Gricignano" e smantellamento linea Frattamaggiore D.T. 150/60 kV "Fratta-Gricignano e "Aversa-Fratta" nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei Comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta- POSIZIONE EL/257-Proponente TERNA SPA, Sede Operativa di Napoli- **Circa Conferenza dei Servizi indetta in data 17/05/2012- Comunicazione al riguardo-**

Facendo seguito ad intercorso colloquio telefonico col R.P. ing. Gianfelice Poligoni, si comunica che questo Comune " ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera", come previsto dal comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 239 del 23/08/04, ha già espresso in proposito l'allegato parere motivato prot. n. 33893 del 20/12/2012, inviato anche a tutti gli Enti epigrafati.

Il Dirigente del IV Settore

(Arch. Stefano Prisco)





Città di Frattamaggiore

(Provincia di Napoli)

C.A.P. 80027 – P.zza Umberto I° - Tel. 081/ 8990111 – Fax 081/ 8346616

R.A.I. Protocollo - Comune di
Frattamaggiore

Prot.



0033893

20/12/2011
10:09

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE AGLI ATTI

DELL'UFFICIO C. e P. D. L. 1212
16-5-12

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
arch. Stefano Prisco

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

-Dipartimento per L'Energia – Div. III Reti Elettriche –

Via Molise, 2

00147 ROMA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- Direzione generale per la tutela del territorio - Div. X

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

e.p.c, **ALLA TERNA S.p.A.**

- Area operativa trasmissione di Napoli –

Via Aquileia, 8

80143 NAPOLI

OGGETTO: Interramento elettrodotto 150 Kv " Fratta-Gricignano" e smantellamento della linea d.t. 150/60 kV " Fratta-Gricignano" e " Acerra-Fratta", nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli, e nei comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano D'Aversa in provincia di Caserta. **Parere di competenza-**

= Vista la nota prot. n. 26674 del 21/09/2011 con la quale la TERNA S.p.A. ha trasmesso a questo Comune copia della domanda e del progetto e stralcio del progetto, per l'emissione del seguente parere, nell'ambito del procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del progetto in epigrafe da parte del Ministero competente;

= Visti ed esaminati gli elaborati che corredano il progetto in questione;

= Rilevato che il percorso del progetto in questione interessa esclusivamente la viabilità comunale;

= Vista la vigente strumentazione urbanistica comunale;

= Atteso che questo Comune non è assoggettato a vincoli di natura paesaggistici, archeologici ed ambientali;

= Atteso che questo Comune non è dotato di commissione edilizia;

= Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 26, della Legge 23/08/2004 n. 239 e ss.mm.ii.;

SI COMUNICA

Il parer favorevole, sotto l'aspetto relativo alla conformità urbanistica, dell'opera in oggetto, alle seguenti prescrizioni:

1. *comunicare la data di inizio dei lavori, i recapiti del tecnico responsabile dei lavori e della ditta esecutrice, almeno quindici gironi prima, all'Ufficio Servizi Tecnologici ed al*

Comando di Polizia Municipale della Città di Frattamaggiore, per la regolazione del traffico autoveicolare;

2. Osservare le prescrizioni normative in materia di esecuzione lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
3. Osservare quanto disposto e previsto dal codice della strada in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
4. Eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, con ricostruzione della sede stradale interessata all'intervento di pristino stato, con il rifacimento dello strato di usura previa idonea fresatura per l'intera carreggiata della sede stradale interessata, per la lunghezza pari alla lunghezza dello scavo effettuato ed a profondità tale da non creare parallelismi o interferenze con i sottoservizi esistenti.

Dalla Casa Comunale, li

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
(Arch. Stefano Prisco)





Città di Frattamaggiore

(Provincia di Napoli)

C.A.P. 80027 – P.zza Umberto I° - Tel. 081/ 8990111 – Fax 081/ 8346616

R.A.R.
PROT.....

Protocollo - Comune di
Frattamaggiore



0007541

12/04/2012
13:30

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE AGLI ATTI

DELIBERAZIONE C.C. 16.12.11
N. 16-5-12

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

arch. Stefano Prisco

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio-Div.III

Via Nomentana,2

00161 ROMA

E,p.c. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Energia-Div.III Reti Elettriche

Via Molise,2

00147 ROMA

E,p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale-Div. X

Via C. Colombo,44

00147 ROMA

E,p.c. TERNA S.p.A.

Area Operativa trasmissione di Napoli

Via Aquileia,8

80143 NAPOLI

OGGETTO: Interamento elettrodotto 150 KV "Fratta-Gricignano" e smantellamento linea Frattamaggiore D.T. 150/60 kV "Fratta-Gricignano e "Aversa-Fratta" nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli e nei Comuni di Orta di Atella, Succivo e Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta- POSIZIONE EL/257-Proponente TERNA SPA, Sede Operativa di Napoli-

In riscontro alla nota di Codesto Ministero, registro ufficiale 0002964-04/04/2012, acquisita via fax in data 05/04/2012 al n.ro 7161 del prot. generale, si comunica che questo Comune ha già espresso al riguardo il parere di competenza relativo alla conformità urbanistica dell'opera in oggetto, prot. n. 33893 del 20/12/2011, già inviato agli Enti epigrafati, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente in copia conforme all'originale.



Il Dirigente del IV Settore

(Arch. Stefano Prisco)

216



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: V.le Kennedy, 25 - 80125 Napoli - Tel. 081.7356111 - Fax. 081.621411

Compartimento della Viabilità per la Campania
Area Amm.va U.O. Service e Patrimonio
Ufficio Concessioni

Ns. Rif. NA365/11 abbinata al cod. Sic. NA349/11
(da citare nella risposta)

ANAS S.p.A



Prot. CNA-0019588-P del 14/05/2012

Fax 06 47887757



Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare le
Energia Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Div. III Reti Elettriche
Via Molise n°2
00187 Roma

Alla Ditta Terna S.p.a.
Direzione Sviluppo e Rete e Ingegneria
Area Progettazione e Realizzazione Impianti
Via Aquileia n°8
80143 Napoli

Oggetto: Costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 150Kv - Conferenza dei Servizi del
17.05.12

In riferimento alla nota prot. n°8652 del 02.05.12, acquisita al prot. Anas n°18060 del .03.05.12,
inerente la convocazione di una Conferenza di Servizi prevista per il giorno 17.05.12, si conferma il
parere di massima espresso con nota Anas prot.39191 del 21.09.11.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Amministrativo.

Il Responsabile U.O.
dott.ssa Giovanna Dipierri

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Franco Castaldo





Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE

00198 Roma, Via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it



Enel-DIS-12/02/2013-0203043

2.17
EC-257

DIS/IUN

Raccomandata AR
Spett.le
TERNA RETE ITALIA S.p.A
Direzione Sviluppo Rete
Via E. Galbani, 70
00156 ROMA RM

Oggetto: Richiesta di fattibilità della trasformazione da ingresso aereo ad ingresso in cavo a 150 kV della linea "Fratta - Gricignano" in C.P. Gricignano.

Facendo seguito alla vostra lettera del 17.12.2012 prot. TRISPA/P20120007584, vi confermiamo la fattibilità della trasformazione da ingresso aereo della linea 150 kV "Fratta - Gricignano" in CP Gricignano ad ingresso in cavo.

Di seguito riportiamo il dettaglio delle opere da eseguire:

- smontaggio palo gatto e relative calate;
- demolizione della fondazione del palo gatto e realizzazione nuove fondazioni per scaricatori AT, con adeguamento della rete di terra e ripristino sia del quadro all'aperto che della viabilità della Cabina;
- montaggio scaricatori AT e nuove connessioni al quadro AT esistente con adeguamento del sistema di protezione e controllo;
- prove di attivazione e messa in servizio.

Il costo complessivo di tali interventi, a Vostro carico, è pari a Euro 68.548 più I.V.A.

L'importo suddetto non comprende la costituzione delle servitù per il passaggio delle linee in cavo AT nell'area di cabina di proprietà Enel Distribuzione. Tali servitù dovranno essere regolarizzate con la nostra società con atto a parte.

Sono altresì escluse tutte le opere civili per la realizzazione del cavidotto fino al basamento di appoggio dei terminali cavi AT, da eseguire a vostra cura e spese previa definizione dei necessari accordi riguardo le modalità esecutive.

Circa i tempi di realizzazione, tenuto conto dei tempi standard di approvvigionamento dei materiali AT, si può stimare 180 gg al netto dei tempi di ottenimento delle autorizzazioni.

L'avvio della fase realizzativa sarà subordinato al nostro benestare al progetto esecutivo, che



1/2



Distribuzione

ci renderete disponibile a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo.

La presente comunicazione è comunque da intendersi, in caso di vostra formale accettazione incondizionata della presente, come nostro benestare al progetto in corso di autorizzazione presso il MSE.

Distinti saluti.

Eugenio Di Marino
IL RESPONSABILE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugenio Di Marino", written over a horizontal line.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Copia a:

DIS/IUN/PAR/GC
Gestione Connessioni

DIS/MAT/CE/DTR-CMP/SVR
SVILUPPO RETE

EL 257
2.17.1

TRISPANA/P20130000423 - 19/02/2013

Spett. **ENEL Distribuzione S.p.a.**
Divisione Infrastrutture
Area di Business Rete
Elettrica
Ingegneria Rete Elettrica
Via Ombrone,2
00198 Roma

e p.c. Spett. **Ministero dello Sviluppo**
Economico
Dipartimento per l'energia
Direzione Generale per
l'energia nucleare, le
energie rinnovabili e
l'efficienza energetica
ex Ufficio XIV della DGERM
Via Molise, 2
00187 ROMA

e p.c. Spett. **Terna Rete Italia**
Direzione Sviluppo Rete
Via E. Galbani, 70
00156 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0004198 - 27/02/2013 - INGRESSO

OGGETTO: Richiesta di fattibilità della trasformazione da ingresso aereo ad ingresso in cavo a 150 kV della linea "Fratta - Gricignano" in C.P. Gricignano.

Formuliamo la presente in nome e per conto di TERN A S.p.A., giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per Notaio Luca Troili in Roma.

Con riferimento all'oggetto ed alla Vostra lettera del 12/02/2013 prot. Enel-DIS-0203043, Vi comunichiamo la nostra accettazione del preventivo da Voi formulato per le attività di cui all'oggetto della presente.

Vi confermiamo che le relative modalità di pagamento, nonché l'onere economico corrispondente alle servitù di passaggio sarà definito nell'ambito di un apposito successivo accordo tra le parti.

Vi comunichiamo inoltre la nostra disponibilità a fornirVi, a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo, il progetto esecutivo relativo alle attività ricadenti nell'area della C.P. sede di intervento, per i necessari accordi.

Infine per quanto sopra, con l'accettazione del Vostro preventivo, riteniamo perfezionato il Vostro benessere al progetto in corso di Autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità ed inviamo i nostri migliori saluti.

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Manutenimento Impianti
Area Operativa Trasmissione di Napoli
IL RESPONSABILE
Marco Lawrence Crociani



Allegati: n° 1 Lettera

2.18

Direzione Operazioni Napoli

0010028/AON

[illegible]

Al'ENAV
Area Operativa Progettazione Spazi Aerei
Via Salaria, 716
00138 Roma

Distinti Saluti
Ing. Alessandro Scialla

tel. +39 081 5999621
fax +39 081 7802038
operazioni.napoli@enac.gov.it
www.enac.gov.it