



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI

Riunione dell'08 aprile 2015

Il giorno 08 aprile 2015, alle ore 10,30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di servizi (Cds), indetta con nota del 18 marzo 2015 (cfr. nota AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0005879 - 18/03/2015 - Uscita), nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, alla Società TERNA S.p.A., alla costruzione e all'esercizio di raccordi a 132 kV della linea Piancastagnaio 2 - Acquapendente der. Piancastagnaio 3 per l'allacciamento in entra - esci alla Centrale Piancastagnaio 3 nel Comune di Piancastagnaio in Provincia di Siena nella Regione Toscana, con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, e dichiarazione di inamovibilità ed inoltre con l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto sui beni interessati.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. In seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**) - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (**DGMEREEN**) – Divisione IV -Infrastrutture e sistemi di rete;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento – (**MATTM**)
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG per le dighe e le infrastrutture idriche e elettriche
- Terna Rete Italia S.p.A. – Direzione Territoriale Nord Est (società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento) di seguito indicata TERNA.

Il rappresentante del **MiSE** – (**DGMEREEN**) responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa ai sensi del D.L. 239/2003 e s.m.i.,

[Handwritten signatures]

da effettuarsi mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento unico è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003 e s.m.i., da parte della regione interessata dall'intervento.

Il rappresentante del **MiSE - (DGMEREEN)** fa presente che la Soc. **TERNA S.p.A.**, concessionaria della RTN, ha presentato istanza il 18 novembre 2013 (cfr. nota TRISPANE/P20130002761 - 18/11/2013, acquisita in data 21 novembre 2013 dal MiSE DIP-EN Prot. n. 0022811 - 21/11/2013 Ingresso), ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni dalla legge del 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di raccordi a 132 kV della linea Piancastagnaio 2 - Acquapendente der. Piancastagnaio per l'allacciamento in entra - esci della Centrale Piancastagnaio 3 nel Comune di Piancastagnaio (Siena) nella Regione Toscana; ad essa è stato attribuito il numero di classifica EL-320.

Il procedimento è stato avviato dal MiSE il 12/12/2013 (cfr. nota MiSE DIP-EN prot. n. 0024488 - 12/12/2013 - Uscita)

La **TERNA**, su indicazione del MiSE, ha inviato la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti/ Società coinvolte nel procedimento (cfr. note TRISPANE/P20140000083 - 08/01/2014, acquisita dal MiSE DIP-EN Prot. n. 0003536 - 20/02/2014 - Ingresso e TRISPANE/P20140000879 - 06/02/2014, acquisita dal MiSE DIP-EN Prot. n. 0003221 - 17/02/2014 - Ingresso).

L'**Avviso**, con la documentazione relativa al progetto, è stata inviata da Terna al Comune di Piancastagnaio (cfr. nota TRISPANE/P20140000412 - 20/01/2014) per la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Piancastagnaio ed è stato pubblicato dal 29/01/2014 al 27/02/2014 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Piancastagnaio (cfr. nota Ufficio Urbanistica del Comune di Piancastagnaio).

Nella documentazione del proponente sono presenti: il piano particellare con l'elenco delle Ditte catastali e l'elenco dei proprietari; la planimetria catastale (1:2000) con il tracciato degli elettrodotti, con evidenziate le aree interessate alla servitù di elettrodotto.

L'**Avviso** è stato notificato ai proprietari interessati (cfr. note TRISPANE/P20140000401÷405, TRISPANE/P20140000407 ÷ 409 del 17/01/2014, TRISPANE/P20140000410 ÷ 411 del 20/01/2014; su segnalazione di ISMEA Prot.U/0003270 del 26/02/2014 - TRISPANE/P20140001603 - 07/03/2014).

L'**Avviso**, anche per impossibilità di inviare comunicazione personale ad alcuni destinatari degli immobili interessati (Ditta n.10), inoltre, è stato pubblicato :- sui quotidiani La Nazione, Corriere della Sera, Il Messaggero, del 29/01/2014 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 4 Altri Enti del 29/01/2014, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del DPR. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal dlgs. 27 dic 2004, n. 330.


Ad oggi non risultano pervenute osservazioni

Il rappresentante del **MiSE - (DGMEREEN)**, invita il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.

Il rappresentante di **TERNA**, con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto.

La società **ENEL GREEN POWER S.p.A.**, ha richiesto la trasformazione dell'attuale linea a tre

403



estremi a 132 kV Piancastagnaio 2 - Acquapendente der. Piancastagnaio 3, in due linee a due estremi, tramite realizzazione di un raccordo in entra-esce alla Centrale di Piancastagnaio 3.

Terna ha elaborato un progetto di variante alla linea a 132 kV "Piancastagnaio 2 - Acquapendente der. Piancastagnaio 3" nel tratto compreso tra il sostegno n.4 e la Centrale di Piancastagnaio 3 della lunghezza totale di circa 0,64 km, completamente nel territorio del comune di Piancastagnaio (SI).

L'intervento in progetto consiste in:

- realizzazione di due nuovi sostegni n.1A e n.2A in sostituzione dei sostegni esistenti n. 1A e n. 2A, di tipo a doppia terna e di altezza adeguata;
- tesatura dei conduttori e della corda di guardia nel tratto compreso tra l'attuale sostegno 4 e la Centrale di Piancastagnaio 3
- demolizione dei sostegni esistenti n. 1A e n. 2A.

Il tratto di elettrodotto aereo in progetto prevede, per ciascuna fase elettrica, l'utilizzo di n.1 conduttore costituito da una corda di alluminio-acciaio con un diametro complessivo di 22,8 mm. L' elettrodotto sarà inoltre equipaggiato con una corda di guardia in acciaio zincato con fibre ottiche del diametro di 11,50 mm. I sostegni saranno del tipo tronco piramidale a doppia terna, di tipo unificato Terna per linee a 132 kV.

Per quanto riguarda i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, è stato utilizzato il modello di calcolo che si basa sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4 edizione luglio 1996 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche" considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree ed in cavo interrato. Il suddetto algoritmo simula l'intensità dei campi elettrici e magnetici, convenzionalmente analizzati, ad un metro dal suolo. Le simulazioni effettuate sono riferite alle condizioni elettricamente più sfavorevoli. Il valore di corrente, utilizzato quale dato di ingresso per le simulazioni del campo elettromagnetico, è pari **570 A** come previsto dalla Norma CEI 11-60 ed. 02 del giugno 2002.

Gli schemi di calcolo corrispondono alle sezioni ortogonali dei sostegni di linea in semplice terna riferite alla tipologia con il maggior sbraccio delle mensole utilizzati per la variante in oggetto. I sostegni impiegati per la variante sono del tipo unificato Terna per linee a 132 kV a doppia terna. Per l'analisi dei campi elettrico e magnetico è stata analizzata la tratta compresa tra il sostegno 4 e la Centrale di Piancastagnaio 3.

Il livello del campo elettrico ad 1 m dal terreno è sempre inferiore al limite di esposizione pari a 5 kV/m fissato dall'art. 3 dal DPCM 8 luglio 2003.

I valori di D.p.A. (Distanza di Prima Approssimazione) imperturbata sono stati calcolati ai sensi del Decreto 29/05/2008.

Dalla valutazione effettuata, non sono interessati dalle aree di prima approssimazione (proiezione a terra delle fasce di rispetto calcolate) aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.

Il rappresentante del **MiSE - (DGMEREEN)** al termine dell'esposizione descrive tutti i pareri pervenuti (come riportati nell'elenco allegato al verbale) e successivamente invita i partecipanti alla riunione della Cds ad esprimere le loro valutazioni in merito al progetto in esame.

Il rappresentante del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** esprime parere favorevole

AB

con prescrizioni come da nota a verbale (cfr. registro ufficiale prot. 0007478 – 08/04/2015)

Il rappresentante del **MATTM - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento** fa presente che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, la Terna produttore o proponente, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA ed al Comune competente per territorio in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

In mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

La Società proponente a lavori ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione, ed agli EE. LL. competenti per territorio un elaborato grafico su base catastale riportante le opere come effettivamente realizzate (as built), con evidenziato il tracciato effettivamente realizzato, con evidenziate le DPA definitive in ottemperanza delle prescrizioni di cui al DM 29.5.2008. Dette DPA dovranno essere recepite dall'Amministrazione Comunale competente in materia di pianificazione urbanistica e adeguatamente valutate prima del rilascio di titoli abilitativi edilizi.

La Conferenza a conclusione dei lavori registra il parere favorevole espresso da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati sul progetto presentato da TERNA.





I pareri mancanti saranno acquisiti ai sensi della Legge 241/90.

Il rappresentante del **MiSE – (DGMEREEN)** fa presente infine che per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo a tale opera è necessaria l'acquisizione dell'intesa della Regione Toscana ai sensi del D.L 239/2003.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri.

Alle ore 12,00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto e sottoscritto,

MiSE- (DGMEREEN)	
MATTM-DG RIN	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Dighe Infrastrutture Idriche ed Elettriche	
TERNA Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Est	



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

08 aprile 2015

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordi a 132 kV della linea Piancastagnaio 2 – Acquapendente der. Piancastagnaio 3 (n. 572) alla Centrale Piancastagnaio 3.
Interventi nel Comune di Piancastagnaio, provincia di Siena, Regione Toscana

(EL-320)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DG per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete Via Molise 2 - 00187 ROMA	Dott.ssa. Marilena Barbaro	-	0647052115	06.47887757 06.47052534	marilena.barbaro@mise.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DG per i Rifiuti e l'Inquinamento Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA	Arch. G. CRICCHI		06.57228629 06.57228682	06.57228642		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	Arch. ANDREA SALZA				andrea.salza@mit.gov.it	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO						
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando in Capo Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno Ufficio Infrastrutture/Demanio - Viale Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Ufficio Presidio, Affari Territoriali e Poligoni Via Cavour, 49 - 50129 FIRENZE						

08 aprile 2015

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordi a 132 kV della linea Piancastagnaio 2 – Acquapendente der. Piancastagnaio 3 (n. 572) alla Centrale Piancastagnaio 3.
Interventi nel Comune di Piancastagnaio, provincia di Siena, Regione Toscana

(EL-320)


Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile / Area Rischi Industriali Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA TOSCANA Lungarno A.M. Luisa de' Medici 4 - 50122 FIRENZE						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto Via di Città, 140 - 53100 SIENA						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana Via della Pergola 65 - 50121 FIRENZE						
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA						
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG per le risorse minerarie e energetiche – Div.III Ufficio territoriale di Roma - Viale Boston 25 - 00144 ROMA						
REGIONE TOSCANA - PRESIDENZA Piazza Duomo 10 - 50122 FIRENZE						
PROVINCIA DI SIENA - PRESIDENZA Piazza Duomo, 9 - 53100 SIENA						
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO - SINDACO Viale Gramsci, 55 - 53025 Piancastagnaio (SI)						
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE Viale del Fiore, 14 - 01021 Acquapendente (VT)						
AUTORITA' di BACINO DEL FIUME TEVERE Ufficio Piani e Programmi - Via Montebello 12 - 00185 ROMA						
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA Via Colombaio snc - Fraz. Gallina - 53023 CASTIGLIONE D'ORCIA (SI)						

08 aprile 2015

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordi a 132 kV della linea Piancastagnaio 2 – Acquapendente der. Piancastagnaio 3 (n. 572) alla Centrale Piancastagnaio 3.
Interventi nel Comune di Piancastagnaio, provincia di Siena, Regione Toscana

(EL-320)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Direzione Operazioni Centro Via Gaeta 3 - 00185 ROMA						
ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Unità Territoriale Rete Toscana e Umbria Lungarno C.Colombo 54 - 50136 FIRENZE						
ENEL GREEN POWER S.p.A. Via Andrea Pisano, 120 - 56122 PISA						
TERNA RETE ITALIA S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est - sede di Firenze Via dei della Robbia 41-5r - 50132 FIRENZE	Nicola Ferracini		049 2962001		nicola.ferracini@terna.it	

Riepilogo pareri di competenza: EL-320 (Raccordi a 132 kV della linea Piancastagnaio 2 – Acquapendente der. Piancastagnaio 3 (n. 572) alla Centrale Piancastagnaio 3, nel Comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena, Regione Toscana)

N	ENTI	Parere
1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	<u>Nota</u> (cfr. nota Registro Ufficiale prot. 0007478 - 08/04/2015 - Uscita) Parere favorevole
2	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	<u>Nota</u> (cfr. nota Registro Ufficiale prot. 0000827 - 06/02/2014 - Uscita) Richiesta di conformità urbanistica
3	MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione - Ufficio II Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA	<u>Nota</u> (cfr. nota DGPRES prot. 0008770-P-26/03/2014) Parere favorevole
4	MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. M_D.AMI001/4111 del 11-03-2014) Parere favorevole <u>Nota</u> (cfr. nota prot. M_D.AMI001/245/D.20.03 del 09-01-2014)
5	MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando in Capo Dip.to Militare Marittimo dell'Alto Tirreno Ufficio Demanio/Infrastrutture - Viale Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. INFR/43303 del 30-12-2013) Parere favorevole
6	MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Ufficio Presidio, Affari Territoriali e Poligoni Via Cavour, 49 - 50129 FIRENZE	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. 355 Cod.Id. ULOG. POL Ind. Cl. 4.2.10/7.57 del 10/01/2014) Parere favorevole
7	MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile / Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	
8	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA TOSCANA Lungarno A.M.Luisa de' Medici 4 - 50122 FIRENZE	<u>Nota</u> (cfr. nota Prot. n.000235 del 24 MAR 2015) <u>Nota</u> (cfr. nota Prot. n.573 del 15 GEN2014)
9	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto, Arezzo - Via di Città, 140 - 53100 SIENA	<u>Nota</u> (cfr. nota Prot. 567 Pos. 34-19-07 del 03APR2015) parere favorevole
10	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana Via della Pergola 65 - 50121 FIRENZE	<u>Nota</u> (cfr. nota MBAC-SBA-TOS ARC_Prot. 0005524 02/04/2015) parere favorevole
11	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA	
12	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG per le risorse minerarie e energetiche - Div.III Ufficio territoriale di Roma - Viale Boston 25 - 00144 ROMA	<u>Nota</u> (cfr. nota di Terna del 02/04/2015) Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie
13	REGIONE TOSCANA - PRESIDENZA Piazza Duomo 10 - 50122 FIRENZE	
14	PROVINCIA DI SIENA - PRESIDENZA Piazza Duomo, 9 - 53100 SIENA	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 67542 del 07 APR 2015 del Settore Servizi Tecnici - Pianificazione del Territorio) Parere favorevole
15	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO - SINDACO Viale Gramsci, 55 - 53025 Piancastagnaio (SI)	
16	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE Viale del Fiore,14 - 01021 Acquapendente (VT)	

17	AUTORITA' di BACINO DEL FIUME TEVERE Ufficio Piani e Programmi - Via Monzambano 12 - 00185 ROMA	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 0001300 del 31 MAR 2015) Parere favorevole <u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 0000796 del 26 FEB 2014) Parere favorevole
18	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA Via del Colombaio snc - Fraz. Gallina - 53023 CASTIGLIONE D'ORCIA (SI)	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 4593 del 23/03/2015) Parere favorevole <u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 1182 del 29/01/2014)
19	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operazioni Centro Via Gaeta 3 - 00185 ROMA	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 0024223/ENAC/PROT del 05/03/2015) Parere favorevole
20	ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Unità Territoriale Rete Toscana e Umbria Lungarno C.Colombo 54 - 50136 FIRENZE	
21	ENEL GREEN POWER S.p.A. - Via Andrea Pisano, 120 - 56122 PISA	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. Enel-EGP-02/04/2015-0005610) Parere favorevole
22	MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Comando provinciale di Siena Viale Cavour, 163 - 53100 SIENA	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. dipvvi.COM-SI.REGISTRO UFFICIALE U. 0003268. 27-03-2015) Parere favorevole <u>Nota</u> (cfr. nota prot. 3730 del 28 MAR 2014) Parere favorevole
23	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicazioni Ispettorato Territoriale Toscana Via Pellicceria, 3 - 50123 FIRENZE	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. mise.AOO-ISP-Toscana. Registro Ufficiale U. n. 0006967. 19-05-2014) Parere favorevole
24	REGIONE TOSCANA (ref.Intesa) D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e Mobilità Area di coordinamento Ambiente Energia e Cambiamenti climatici Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE	
25	PROVINCIA DI SIENA Settore politiche ambientali Via Massetana, 106 - 53100 SIENA	<u>Nota</u> (cfr. nota PEC prot. n. 18460 del 04/02/2014) <u>Nota</u> (cfr. nota PEC prot. n. 396 del 02/01/2014)
26	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO Edilizia Privata e Urbanistica Viale Gramsci, 55 - 53025 Piancastagnaio (SI)	<u>Nota</u> (cfr. nota prot. n. 2930 del 01/04/2015) Parere favorevole <u>Nota</u> (cfr. nota email del 10/01/2014)
27	ENAV Società Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. Via Salaria, 716 - 00138 ROMA	