



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

RESOCONTO VERBALE
della CONFERENZA DI SERVIZI
Riunione del 5 aprile 2017

Il giorno 5 aprile 2017, alle ore 10.30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi (CdS), convocata, ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241, con nota del **21 marzo 2017** (cfr. nota AOO_Energia Registro Ufficiale prot.0006922 - 21.03.2017- Uscita), alla quale veniva allegata la “*Scheda sintetica del Progetto*” in esame.

L'istanza è relativa alla costruzione ed esercizio del raccordo a 132 kV DT in entra-esce alla CP Selice dall'elettrodotto Colunga - Fusignano n.844, nei Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA) nella Regione Emilia Romagna, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, e inamovibilità delle opere ed inoltre con l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle opere.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. In seguito alla ricezione dell'atto di convocazione, nessuna delle Amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**) - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (**DGMEREEN**) – Divisione IV (Infrastrutture e Sistemi di Rete);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**MATTM**) - D. G. per i rifiuti e l'inquinamento (**DGRIN**);
- Regione Emilia Romagna
- Comune di Imola
- Hera S.p.A.

Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Terna Rete Italia S.p.A., nel seguito indicata come Terna. Si fa presente che in data 3 aprile 2012 con nota prot. TRISPA/P20120000175, **Terna Rete Italia S.p.A.**, società interamente controllata da Terna S.p.A., ha comunicato che Terna S.p.A. le ha conferito procura generale affinché la rappresenti nei confronti della pubblica

[Handwritten signatures and initials: "gr", "MB", "AS", "da", "RE", "AM"]

amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento dal 1 aprile 2012.

Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN**, responsabile del procedimento, che presiede la Conferenza di servizi, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa che si svolge ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003, che prevede che *"... (omissis) ... la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi"*.


Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** fa presente che Terna, per il tramite della controllata Terna Rete Italia SpA, ha presentato, con nota **del 3 marzo 2017 (prot. TRISPANE/P2017 0001101 - 03/03/2017 -** acquisita dal MiSE AOO_Energia al prot. N. 0006399 – 14/03/2017), istanza per l'avvio del procedimento autorizzativo concernente il sopra menzionato progetto.

Il MiSE, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, ha avviato il procedimento (cfr. nota AOO_Energia Registro Ufficiale prot.0006922 - 21.03.2017- Uscita) il 21 marzo 2017, attribuendo all'istanza il numero di classifica **EL-373**, indicando la presente Conferenza di Servizi e convocandone contestualmente, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la riunione della conferenza **istruttoria**, finalizzata alla trattazione di quanto segue:

- 1) presentazione del progetto da parte della Società proponente;
- 2) individuazione degli adempimenti di legge spettanti alla Società proponente ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e della normativa di settore;
- 3) individuazione da parte delle amministrazioni coinvolte, delle eventuali indicazioni per ottenere sul progetto i necessari atti di consenso;
- 4) definizione del programma del procedimento di autorizzazione e conferma delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e relativi referenti, nonché calendario dettagliato della successiva CdS che potrà svolgersi, a seconda della complessità del progetto, in forma semplificata (senza riunione) ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 oppure in forma simultanea (con riunione), ex art. 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i.

Alla nota di convocazione è stata allegata una "scheda sintetica" su tipologia e localizzazione geografica degli interventi, nonché riportato un indirizzo web (link) mediante il quale poter consultare e/o acquisire la documentazione progettuale, così come presentata da Terna.

Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** evidenzia che il raccordo transita nei pressi della ZPS (IT 4070023) denominata Bacini di Massa Lombarda e che la Terna ha prodotto la Valutazione

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'fr' followed by the initials 'MB'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'il'. To the right of this, there is another signature that appears to be 'M'. There are also some smaller, less distinct marks and initials scattered around these main signatures.

d'Incidenza.

Passando alla disamina dei punti all'ordine del giorno, il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** invita il rappresentante della società Terna ad illustrare il progetto in esame, come da primo punto.

Il rappresentante della Società **Terna** premette che è stata espletata la procedura di prescreening ambientale, a conclusione della quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha emesso la nota prot. U.0013667 del 20/05/2016, non ritenendo necessario effettuare ulteriori procedimenti.

L'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione, ovvero la connessione della Cabina Primaria Selice alla RTN è stato richiesto dal Gestore Hera, proprietario della suddetta Cabina Primaria. L'intervento è previsto nel Piano di Sviluppo della RTN attualmente approvato.

Il nuovo raccordo in linea aerea, che connetterà in entra-esce la CP di Hera all'elettrodotto a 132 kV "Colunga-Fusignano" n.844, completerà la magliatura di rete e contribuirà a ridurre l'impegno delle linee a 132 kV che alimentano i carichi dell'area di Faenza e Imola, consentendo così di esercire la rete nell'area in condizioni di maggiore affidabilità e sicurezza.

A questo punto, il rappresentante della Società proponente, utilizzando opportune cartografie, grafici e fotografie, facenti parte anche della documentazione progettuale presentata, passa a descrivere in dettaglio le opere/tracciato a realizzarsi, rimandando comunque alla documentazione tecnica allegata al progetto, per una trattazione completa degli argomenti esposti.

Nel complesso il suddetto raccordo a doppia terna 132 kV, avrà una lunghezza di circa km 2,6 e sarà realizzato con sostegni 132 kV tubolari monostelo a doppia terna, interessando i Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA).

La connessione alla linea esistente "Colunga-Fusignano" avverrà in prossimità dell'esistente sostegno n.84 che verrà sostituito da uno con la stessa struttura, ovvero del tipo a traliccio, ma a doppia terna in modo da consentire la derivazione per il nuovo raccordo.

Dal nuovo sostegno n.84 il tracciato del raccordo, con l'infissione di altri 10 sostegni, prosegue in direzione sud per circa km 2,4 interessando terreni agricoli ad uso seminativo, quindi devia verso est e dopo aver attraversato la S.S. n 610, si connette alla nuova Cabina Primaria Selice.

A seguito dell'intervento il nuovo assetto rete elettrica sarà costituito da:

- linea 132 kV Colunga - Selice
- linea 132 kV Selice - Fusignano.

Le opere in progetto consistono in:

- Realizzazione delle 11 fondazioni per i nuovi sostegni.
- Montaggio di 10 nuovi sostegni monostelo doppia terna e dei relativi armamenti.
- Montaggio di 1 sostegno del tipo a traliccio in sostituzione del sostegno esistente n. 84 della linea n. 844 e trasferimento dei conduttori esistenti dal vecchio al nuovo sostegno.
- Stendimento e regolazione dei conduttori e della fune di guardia dal nuovo sostegno n.84 alla Cabina Primaria Selice
- Demolizione dell'esistente sostegno n.84 e trasferimento dei conduttori esistenti dal vecchio al nuovo sostegno

La soluzione tecnica, per realizzare il nuovo raccordo che collegherà in entra-esce la C.P. Selice alla linea 132 kV "Colunga-Fusignano", è quella di utilizzare sostegni tubolari monostelo a doppia terna in modo da ridurre, sia l'impronta a terra del sostegno, sia l'impatto visivo in relazione al contesto ambientale che è caratterizzato da un'estesa pianura a carattere agricolo.

Il rappresentante di Terna, dopo aver descritto le caratteristiche tecniche principali degli elementi

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'V.B.' followed by 'AB' and 'AP'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'AE'. On the right, there is a smaller, more compact signature that looks like 'M'.

costituenti il collegamento, affronta poi gli aspetti relativi ai campi elettrici e magnetici.

Il valore del campo elettrico si mantiene sempre notevolmente al disotto del limite di 5 kV/m di legge.

Per quanto riguarda il campo magnetico viene illustrato lo schematico della configurazione ed i valori di corrente e tensione utilizzati per il calcolo dei campi.

La corrente da utilizzare nel calcolo delle linee aeree è la portata in servizio normale della linea definita dalla norma CEI 11-60 e conformemente al disposto del D.P.C.M. 08/07/2003, pari a **442A** per la linea 132 kV esistente di proprietà Hera e pari a **675 A** per il nuovo raccordo in progetto per la C.P. Selice.

Dalle valutazioni fatte sul campo magnetico risulta che il presente progetto risponde all'obiettivo di qualità 3 μT richiamato nel citato D.P.C.M. nei confronti di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici.

L'unico fabbricato presente, che risulta interessato dalla proiezione a terra della fascia di rispetto, è un fienile dotato di copertura. Per il suddetto fabbricato è stato eseguito anche un calcolo puntuale del valore di induzione magnetica. Tale calcolo conferma che il fienile si trova al di fuori della fascia di rispetto 3 μT .

Per quanto riguarda il vincolo preordinato all'asservimento coattivo, esso sarà apposto sulle "aree potenzialmente impegnate" (previste dalla D.L. 239/03 e s.m.i.)

L'estensione di tali aree nel caso in esame si estende su una fascia larga circa 50 metri, coassiale all'asse dell'elettrodotto.

Conclusa la presentazione del progetto, si passa al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** fa presente che nella documentazione progettuale è presente la planimetria catastale (scala 1:2.000) con l'indicazione delle aree potenzialmente impegnate ed il piano particellare dei beni immobili da assoggettare a imposizione di servitù di elettrodotto.

La Conferenza dà mandato a Terna di procedere a depositare, presso i Comuni gli elaborati progettuali ai fini della "Partecipazione al procedimento amministrativo". Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, Terna dovrà procedere agli avvisi ai privati interessati dall'iter nei termini di legge ed alla pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della Regione, per conto del MiSE.

In merito al terzo punto della riunione il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** premette che sono state individuate le Amministrazioni e gli Enti / Enti o Società interferite da coinvolgere nel procedimento unico (si veda la tabella riepilogativa di tutti i soggetti interessati - Allegato 2). Si invitano comunque le suddette Amministrazioni a comunicare eventuali ulteriori competenze di altri Enti.

A tal proposito il rappresentante di Hera S.p.A. fa presente che è necessario coinvolgere la società Inrete Distribuzione Energia S.p.A. in quanto titolare del Servizio di distribuzione energia elettrica e gas dei comuni coinvolti.

In merito al quarto punto della riunione il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** propone il cronoprogramma del procedimento, ricordando che, in base al sopra citato art. 1-sexies del D.L. n.



239/2003 e s.m.i., il procedimento autorizzativo va concluso entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di avvio (compiuta in data 21 marzo 2017).

Il rappresentante del MiSE propone alla Conferenza di Servizi di procedere secondo la modalità semplificata – ex art. 14 bis della L. 241/90.

Il rappresentante della Regione Emilia Romagna chiede dei chiarimenti a Terna in merito all'espletamento delle attività legate agli adempimenti di pubblicità e comunicazione in materia di espropri previsti dalla normativa.

Terna precisa che sono in corso di reperimento gli indirizzi dei proprietari e che ragionevolmente le comunicazioni individuali potranno essere inviate entro il 20/04/2017. Dalla ricezione delle comunicazioni decorreranno i termini per le osservazioni da parte dei proprietari interessati.

Il rappresentante della **Regione** rileva che tali tempistiche potrebbero risultare incongruenti con i tempi della Conferenza semplificata. Quindi chiede alla Conferenza di valutare se sia il caso di adottare la procedura sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90.

Il rappresentante del MiSE decide di procedere con la procedura semplificata, e dà un termine di 90 giorni per la conclusione della Conferenza dei Servizi, fermo restando che, qualora nel prosieguo del procedimento emergano significative problematiche si procederà ad indire la CdS simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90.

Il rappresentante del **Comune di Imola** rileva che l'area di intervento è soggetta a vincolo di potenzialità archeologica, per il quale lo strumento urbanistico comunale prevede nulla osta preventivo da parte della Sovrintendenza competente.


Il rappresentante del MiSE precisa che sono state coinvolte le Sovrintendenze interessate con l'avvio del procedimento, e quindi le stesse si esprimeranno nell'ambito del procedimento unico.

I rappresentanti della Regione e del Comune di Imola segnalano che l'attuale modalità di trasmissione della documentazione di progetto tramite link crea delle difficoltà nella gestione documentale.

Il rappresentante del **MATTM** - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento fa presente che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo", Terna, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA ed ai Comuni interessati, competenti per territorio, in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

Il materiale scavato, in mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

La Società proponente a lavori ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione Emilia Romagna ed ai Comuni interessati, un elaborato grafico su base catastale riportante le DPA definitive che dovranno essere recepite dall'Amministrazioni comunali ed adeguatamente valutate prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi ed in occasione delle pianificazioni urbanistiche.













Il rappresentante di **Hera S.p.A.** rileva la mancanza di alcuni attraversamenti nell'elenco allegato al progetto e si riserva di darne comunicazione allegata al parere.

In caso di esito positivo della sopra citata Conferenza, e dopo aver acquisito l'intesa della Regione Emilia Romagna, il MiSE procederà ad adottare il decreto di autorizzazione del progetto, di concerto con il MATTM.

La riunione della Conferenza di servizi istruttoria si chiude alle ore 14.00.

Del presente verbale costituiscono parte integrante il foglio firme dei presenti (Allegato 1) e la tabella riepilogativa di tutti i soggetti interessati (Allegato 2).

Letto e sottoscritto,

MiSE - (DGMEREEN)/Div. IV (Divisione Infrastrutture e Sistemi di Rete)	
MATTM - D. G. per i rifiuti e l'inquinamento	
Regione Emilia Romagna	
Comune di Imola	
Hera S.p.A.	
TERNA Rete Italia S.p.A.	



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

05 Aprile 2017

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordo 132 kV DT in entra-esce alla CP Selice dall'elettrodotto Colunga - Fusignano n.844 nei Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA) nella Regione Emilia Romagna

(EL-373)


Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DG per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete Via Molise 2 - 00187 ROMA	Dott.ssa Marilena Barbaro	-	0647052115	06.47887757 06.47052534	marilena.barbaro@mise.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA			06.57225066		lupi.walter@minambiente.it	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dipartimento Coordinamento amministrativo Rappresentante unico amministrazioni statali - Via della Mercede 9 - 00187 ROMA						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Policlinico 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Nomentana 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea Reperto Territorio e Patrimonio - Piazza Novelli 1 - 20129 MILANO						

05 Aprile 2017

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordo 132 kV DT in entra-esce alla CP Selice dall'elettrodotto Colunga - Fusignano n.844 nei Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA) nella Regione Emilia Romagna

(EL-373)


Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio - Via Amendola 7 - 19100 LA SPEZIA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Servizi Militari Via Urbana 8 - 40123 BOLOGNA						
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali Largo Santa Barbara 2 - 00178 ROMA						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna Strada Maggiore 80 - 40125 BOLOGNA						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - Via S. Vitale 17 - 48121 RAVENNA						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - Via Belle Arti 52 - 40123 BOLOGNA						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II Viale America 201 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna - Via Zamboni 1 - 40125 BOLOGNA						
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA Viale A. Moro 52 - 40127 BOLOGNA		CATAUDI AUTORELLA PATRIZIA	051 5276513		autorelle-cataldi @regione.emilia-romagna.it	

05 Aprile 2017

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordo 132 kV DT in entra-esce alla CP Selice dall'elettrodotto Colunga - Fusignano n.844 nei Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA) nella Regione Emilia Romagna

(EL-373)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - SINDACO METROPOLITANO Via Zamboni 13 - 40126 BOLOGNA						
PROVINCIA DI RAVENNA - PRESIDENZA Piazza Caduti per la Libertà 2/4 - 48121 RAVENNA						
COMUNE DI IMOLA - SINDACO - Via G. Mazzini 4 - 40026 IMOLA (BO)	LAURA RICCI		0542 602365	0542 602259	laura.ricci@comune.imola.bo.it	
COMUNE DI MASSA LOMBARDA - SINDACO Piazza G. Matteotti 16 - 48024 MASSA LOMBARDA (RA)						
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile /Direzioni Operazioni Milano; Palazzina Uffici Enac; Aeroporto Malpensa 2000 21010 Malpensa (VA)						
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Emilia Romagna Piazza Malpighi 19 - 40123 BOLOGNA						
CONSORZIO BONIFICA della Romagna Occidentale Piazza G. Savonarola 5 48022 LUGO (RA)						
e-distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti /Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche Via C. Darwin 4 - 40131 BOLOGNA						
Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Centro Orientale Via M.E Lepido 203/15 - 40132 BOLOGNA						
RFI S.p.A. DPT Bologna - S.O. Ingegneria Via G.Matteotti 5 - 40129 BOLOGNA						

05 Aprile 2017

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Raccordo 132 kV DT in entra-esce alla CP Selice dall'elettrodotto Colunga - Fusignano n.844 nei Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA) nella Regione Emilia Romagna

(EL-373)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
TELECOM ITALIA SPA - Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 ROMA						
Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (CON.AMI) Via Mentana 10 - 40026 IMOLA (BO)						
HERA S.p.A. - Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 BOLOGNA	BATTISTINI PIERPAOLO	BATTISTINI PIER PAOLO	343. 0156825	/	pierpaolo.battistini@invertedistribuzione.it	Pierpaolo Battistini
TERNA Rete Italia SpA - Direzione Territoriale Nord Est Unità Progettazione e Realizzazione Impianti Via S. Crispino 22 - 35129 PADOVA	NICOLA FERRACIN	Nicola FERRACIN	323 5961653	/	nicola.ferracin@terna.it	Nicola Ferracin
OSSERVATORE / ISTRUTTORE	CALDARONI ROBERTO					Roberto Caldaroni
OSSERVATORE MISE	TABUZZI DANILLO					Daniilo Tabuzzi

ALLEGATO 2

Raccordo 132 kV DT in entra-esce alla CP Selice dall'elettrodotto Colunga - Fusignano n.844 nei Comuni di Imola (BO) e Massa Lombarda (RA) nella Regione Emilia Romagna

EL-373

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Amministrazioni centrali	COMPETENZA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dipartimento Coordinamento amministrativo Rappresentante unico amministrazioni statali	Coordinamento pareri Amministrazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	Cofirmatario decreto autorizzativo, di concerto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Div. III	Accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Div. III	Accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore
MINISTERO DELLA SALUTE D.G. della Prevenzione Sanitaria Ufficio IV Prevenzione del rischio fisico chimico e biologico	Parere in merito all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché alle sorgenti sonore
MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio	Nulla osta di competenza e verifica interferenze con aree soggette a servitù
MINISTERO DELLA DIFESA Marina Militare Comando Marittimo Nord - Uff. Infrastrutture e Demanio	Nulla osta di competenza e verifica interferenze con aree soggette a servitù
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Servitù Militari	Nulla osta di competenza e verifica interferenze con aree soggette a servitù
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile / Area Rischi Industriali	Parere di conformità antincendio sulla base del parere istruttorio del competente Comando Provinciale VV.F.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II	Nulla osta sulla base anche del parere istruttorio del competente Ispettorato territoriale
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna	Nulla Osta di competenza e verifica interferenze con titoli minerari per idrocarburi
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna	Parere di competenza del MiBACT in materia di tutela del paesaggio, dei beni archeologici e culturali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara	Parere di competenza del MiBACT in materia di tutela del paesaggio, dei beni archeologici e culturali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	Parere di competenza del MiBACT in materia di tutela del paesaggio, dei beni archeologici e culturali
Enti	COMPETENZA
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA	Atto di intesa
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - SINDACO METROPOLITANO	Parere di competenza

PROVINCIA DI RAVENNA PRESIDENZA	Parere di competenza
COMUNE DI IMOLA - SINDACO	Parere di competenza e parere motivato ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera
COMUNE DI MASSA LOMBARDA - SINDACO	Parere di competenza e parere motivato ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	Parere di competenza e parere motivato ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera
Autorità di Bacino del Fiume Po	Parere di compatibilità (relativo al rischio idraulico, geologico ed idrogeologico) con il vigente P.A.I. - "Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico" e relative N.T.A. - "Norme tecniche di attuazione"
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Emilia Romagna	Parere di competenza ai fini demaniali
CONSORZIO BONIFICA della Romagna Occidentale	Parere di competenza in merito all'attraversamento
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile /Direzioni Operazioni Milano	Nulla osta di competenza inerente la verifica delle opere ai fini della sicurezza/infrastrutture aeroportuali e ostacoli alla navigazione aerea (anche sulla base del parere dell'ENAV)
Soggetti Interferiti	COMPETENZA
e-distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti /Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
RFI S.p.A. DPT Bologna - S.O. Ingegneria	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (CON.AMI)	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
HERA S.p.A.	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Centro Orientale Via M.E Lepido 203/15 - 40132 BOLOGNA	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
TELECOM ITALIA SPA	Espressione in merito ad eventuali interferenze con infrastrutture esistenti
Per Conoscenza	
MINISTERO DELL'INTERNO - Comando provinciale VVF di Bologna- Via Ferrarese 166/2 - 40128 BOLOGNA	Parere istruttorio ai fini dell'espressione del Ministero dell'Interno
MINISTERO DELL'INTERNO - Comando provinciale VVF di Ravenna- Viale Randi 25 - 48100 RAVENNA	Parere istruttorio ai fini dell'espressione del Ministero dell'Interno
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicazioni Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Via N. Sauro 20 - 40121 BOLOGNA	Parere istruttorio ai fini dell'espressione del MiSE - D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde Viale A. Moro 44 - 40127 BOLOGNA (Referente Intesa ai sensi del DL 239/2003)	Referente istruttoria regionale ai fini dell'Atto di intesa
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Programmazione Territoriale e Negoziata. Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali - Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e privata - Viale Aldo Moro 30 - 40127 BOLOGNA	Endoparere di competenza in materia di Conformità urbanistica

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - Pianificazione Urbanistica Via Zamboni 13 - 40126 BOLOGNA	Parere istruttorio in merito alla Conformità urbanistica
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - Settore Viabilità Via Zamboni 13 - 40126 BOLOGNA	Parere istruttorio in merito alla Viabilità
PROVINCIA DI RAVENNA - Pianificazione Urbanistica Piazza Caduti per la Libertà 2/4 - 48121 RAVENNA	Parere istruttorio in merito alla Conformità urbanistica
PROVINCIA DI RAVENNA - Politiche agricole e Sviluppo rurale Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA	Parere istruttorio in merito alla Conformità urbanistica
COMUNE DI IMOLA - Settore Pianificazione Territoriale Via Cogne 2 - 40026 IMOLA (BO)	Parere istruttorio in merito alla Conformità urbanistica
COMUNE DI MASSA LOMBARDA - Settore Pianificazione Territoriale Piazza G. Matteotti 16 - 48024 MASSA LOMBARDA (RA)	Parere istruttorio in merito alla Conformità urbanistica
ARPAE EMILIA ROMAGNA Struttura Autorizzazioni Concessioni BOLOGNA - Via San Felice 25 - 40122 BOLOGNA	Parere istruttorio in merito all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché alle sorgenti sonore
ARPAE EMILIA ROMAGNA Struttura Autorizzazioni Concessioni RAVENNA - Piazza Caduti per la Libertà 2 – 48121 RAVENNA	Parere istruttorio in merito all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché alle sorgenti sonore
ENAV - Società Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. Via Salaria 716 - 00138 ROMA	Parere istruttorio ai fini dell'espressione dell'ENAC (verifica delle opere ai fini della sicurezza/infrastrutture aeroportuali e ostacoli alla navigazione aerea)